

ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete

/kategória – odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSŤ/

uzavretá v zmysle § 64 ods. 6 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. SPP – distribúcia, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO: 35910739

IČ DPH: SK7020000372

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č.ú.:1119353/0200

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Zastúpený: Ing. Eva Adamcová, špecialista back office pre pripájanie

(ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "PDS")

1.2. Obchodné meno (príp. názov): Slovenská technická univerzita v Bratislave

Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

IČO: 00397687

IČ DPH: SK2020845255

Bankové spojenie: Štátna pokladňa č. účtu: 7000084015/8180

Zápis v obchodnom príp. inom príslušnom registri: -

Zastúpený¹: prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD., rektor

Podľa plnomocenstva zo dňa - ¹ pripojeného k tejto Zmluve²

(ďalej len „Žiadateľ“)

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť odberné plynové zariadenie Žiadateľa uvedené v Žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (ďalej len "**odberné plynové zariadenie**" alebo "**OPZ**"), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "**Žiadosť o pripojenie**") do distribučnej siete Prevádzkovateľa (ďalej len „pripojenie“) ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v technických podmienkach pripojenia k distribučnej sieti, vydaných PDS, ktoré sú ako príloha číslo 2, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "**Podmienky pripojenia**") a súčasne k splneniu podmienok stanovených v Technických podmienkach³ prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len "**Technické podmienky**"), a zabezpečiť Žiadateľovi pripojenie pre budúci odber plynu v odbornom mieste, ktoré je uvedené v Žiadosti o pripojenie (ďalej len "**zabezpečenie pripojenia**") za podmienok a spôsobom ďalej uvedeným v tejto Zmluve a záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v článku 6. tejto Zmluvy.

2.2. Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, jeho podmienky a právne vzťahy upravené touto zmluvou sa riadia Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, alebo

¹ Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadateľom ale zástupcom konajúcim na základe plnomocenstva.

² Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyžaduje iba ak toto nebolo priložené k Žiadosti o pripojenie resp. ak nezahrňalo podpísanie tejto Zmluvy.

³ Zverejnené v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, a Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S pripojením súvisiace práva a povinnosti PDS a Žiadateľa stanovujú Technické podmienky, Prevádzkový poriadok⁴ prevádzkovateľa distribučnej siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na internetovej stránke PDS na ktoré tento Prevádzkový poriadok odkazuje (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ako aj príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti. Žiadateľ o pripojenie svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Technickými podmienkami pripojenia a Prevádzkovým poriadkom zverejnenými na internetovej stránke PDS.

3. Technická charakteristika odberného miesta

- 3.1. Spôsob a podmienky pripojenia k distribučnej sieti (napr. miesto pripojenia, dĺžka a dimenzia prípojky (plynovodu), úroveň prevádzkového pretlaku, v prípade potreby výstavby nového plynárenského zariadenia spôsob jeho zriadenia), umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia a podmienky pre jeho umiestnenie a osadenie sú obsahom Podmienok pripojenia.

4. Práva a povinnosti PDS a Žiadateľa

4.1. PDS je povinný:

4.1.1. pripojiť odberné plynové zariadenie k distribučnej sieti, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

4.1.1.1. boli splnené Podmienky pripojenia a odberné plynové zariadenie Žiadateľa bolo vybudované tak, že toto zariadenie spĺňa podmienky dohodnuté touto Zmluvou, najmä podmienky stanovené v Podmienkach pripojenia,

4.1.1.2. na odbernom plynovom zariadení boli úspešne vykonané odborné skúšky a odborné prehliadky, vykonanie ktorých je stanovené príslušnými technickými predpismi a technickými normami⁵, potvrdzujúce, že odberné plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Žiadateľ povinný preukázať správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového zariadenia⁶,

4.1.1.3. sú splnené podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti stanovené v Technických podmienkach, Podmienkach pripojenia a v Prevádzkovom poriadku,

4.1.1.4. Žiadateľ nemá voči PDS neuhradené záväzky podľa tejto Zmluvy.

4.1.2. na základe zmluvy o distribúcii plynu uzavretej s dodávateľom plynu po preukázaní existencie zmluvy o dodávke a odbere plynu uzavretej medzi Žiadateľom a dodávateľom plynu príp. zmluvy o združených službách dodávky a odbere plynu, zabezpečiť distribúciu dohodnutého množstva plynu do OPZ Žiadateľa v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým predpisom,

4.1.3. zabezpečiť Žiadateľovi v odbernom mieste inštaláciu vlastného meracieho zariadenia na meranie dodávky plynu, na svoje náklady uskutočňovať jeho pravidelné kontroly, odpočet a údržbu.

4.2. PDS je oprávnený:

4.2.1. pred osadením meracieho zariadenia skontrolovať splnenie Podmienok pripojenia, úhradu ceny za pripojenie, správu o revízii OPZ a uzavretie zmluvy o dodávke a odbere plynu, príp. zmluvy o združených službách dodávky a odbere plynu s príslušným dodávateľom plynu, alebo zmluvy o distribúcii plynu s prevádzkovateľom,

4.2.2. žiadať od Žiadateľa umožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom jeho kontroly, odpočtu plynu, mimoriadneho odpočtu plynu, v prípade údržby, výmeny a demontáže plynomeru,

4.2.3. zabezpečiť meracie zariadenie proti neoprávnenej manipulácii overovacou známkou (plombou),

4.2.4. obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi resp. Prevádzkovým poriadkom a/alebo Technickými podmienkami,

4.2.5. odpojiť odberné plynové zariadenie od distribučnej siete za podmienok stanovených v platných právnych predpisoch resp. v Prevádzkovom poriadku a/alebo v Technických podmienkach.

⁴ Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

⁵ Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁶ § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

4.3. Žiadateľ je povinný:

- 4.3.1. zabezpečiť príslušné stavebné a montážne práce v zmysle Podmienok pripojenia a na svoje náklady upraviť odberné miesto pre účely inštalácie meracieho zariadenia,
- 4.3.2. pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť PDS, alebo ním poverenej osobe, technickú dokumentáciu vrátane porealizačného zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovodu, revíznú správu na novo vybudované OPZ, v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Žiadateľ berie na vedomie, že OPZ sa neuvádza do trvalej prevádzky inštaláciou plynomeru. Odberné plynové zariadenie, vrátane plynových spotrebičov, je možné uviesť do trvalej prevádzky len oprávnenou osobou,
- 4.3.3. umožniť PDS inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť na realizáciu pripojenia,
- 4.3.4. používať plyn len pre účely a v množstve uvedenom v Žiadosti o pripojenie v prípade porušenia tejto povinnosti je PDS oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur voči Žiadateľovi,
- 4.3.5. odoberať plyn len cez meracie zariadenie PDS, v prípade porušenia tejto povinnosti je Žiadateľ povinný nahradiť PDS spôsobenú škodu podľa príslušných predpisov a PDS je voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur,
- 4.3.6. bez prekážok umožniť po predchádzajúcej výzve PDS alebo ním povereným osobám prístup k meraciemu zariadeniu za účelom uskutočnenia kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo jeho odobratia a v prípade porušenia tejto povinnosti je PDS voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur,
- 4.3.7. zdržať sa akýchkoľvek zásahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akúkoľvek poruchu alebo poškodenie zariadenia bezodkladne nahlásiť PDS,
- 4.3.8. na vlastné náklady odstrániť novovybudovaný pripojovací plynovod, ktorý nespĺňa Podmienky pripojenia

4.4. Žiadateľ je oprávnený:

- 4.4.1. na odber dohodnutého množstva plynu v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým predpisom a to pre dané odberné miesto na základe zmluvy o dodávke a odbere plynu medzi Žiadateľom a dodávateľom plynu, prípadne na základe zmluvy o združených službách dodávky a odboru plynu, alebo podľa zmluvy o distribúcii plynu s PDS,
- 4.4.2. rozšíriť počet spotrebičov a zvýšiť odber plynu inštaláciou nových plynových spotrebičov alebo výmenou spotrebičov za spotrebiče s iným príkonom na základe vyjadrenia PDS, Žiadost' o zmenu na odbernom mieste je žiadateľ povinný predložiť minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny.

5. Realizácia pripojenia

- 5.1. Za účelom realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi Žiadost' o pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla (ďalej len "Žiadost' o realizáciu pripojenia") po tom, čo zaplatil cenu za pripojenie podľa čl. 6 tejto Zmluvy a splnil Podmienky pripojenia. Prílohou Žiadosti o realizáciu pripojenia musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v čl. 4. tejto Zmluvy.
- 5.2. PDS vyvinie všetko úsilie, aby za daných okolností vykonal práce nevyhnutné na realizáciu pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti do 30 dní odo dňa predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia, za predpokladu, ak odberateľ ku dňu predloženia Žiadosti o realizáciu pripojenia splnil všetky podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa tejto Zmluvy, Technických podmienok pripojenia, Podmienok pripojenia a Prevádzkového poriadku a splnenie týchto podmienok preukázal Prevádzkovateľovi.
- 5.3. Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom zemného plynu minimálne 30 dní pred začiatkom odboru zemného plynu.
- 5.4. Požiadavky na kvalitu plynu a kvalitatívne (fyzikálne a chemické) parametre plynu, ktorý bude distribuovaný do odberného miesta Žiadateľa sú stanovené v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach.

6. Cena za pripojenie

- 6.1. Žiadateľ je povinný zaplatiť PDS cenu za pripojenie do distribučnej siete. V zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0004/2013/P zo dňa 18.10.2012 je cena za pripojenie OPZ žiadateľa v kategórii mimo domácnosť do distribučnej siete **482,98 €** (bez DPH). K tejto cene bude uplatnená DPH (ďalej len „Cena za pripojenie“).
- 6.2. Žiadateľ je povinný zaplatiť Cenu za pripojenie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry k budúcemu plneniu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú PDS vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tejto Zmluvy PDS Žiadateľom. Platba bude považovaná za vykonanú v deň, kedy bude Cena za pripojenie v plnej výške pripísaná na účet PDS. Zaplataenie ceny za pripojenie je podmienkou realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.
- 6.3. Ak Žiadateľ nezaplatí Cenu za pripojenie v súlade s týmto ustanovením Zmluvy ani na základe písomnej výzvy PDS, má PDS právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

7. Poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality

- 7.1. PDS je podľa § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality; evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- 7.2. Jedným zo štandardov kvality je aj písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti o pripojenie (§ 4 písm. a) nariadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu).
- 7.3. Ak PDS preukázateľne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť Žiadateľovi kompenzačnú platbu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac 500 eur. Žiadateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality. Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných strán, týkajúce sa pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.
- 8.2. Žiadateľ, ktorý je vlastníkom pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ k distribučnému plynovodu alebo Žiadateľ, ktorý je vlastníkom tohto pripojovacieho plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby distribútor užíval tento pripojovací plynovod ako súčasť svojej distribučnej siete, a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ odberného miesta Žiadateľa. V prípade, ak Žiadateľ nie je vlastníkom pripojovacieho plynovodu a Prevádzkovateľ nemá právo tento plynovod užívať (resp. nie je jeho vlastníkom), Žiadateľ prehlasuje, že je vlastníkom pripojovacieho plynovodu splnomocnený na udelenie súhlasu s využitím pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ Žiadateľa k distribučnému plynovodu a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadateľa.
- 8.3. Žiadateľ, ktorému je dodávaný plyn cez pripojovací plynovod špecifikovaný v čl. 8.2 tejto Zmluvy zároveň berie na vedomie, že údržba a opravy tohto pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú tak, že:
 - a) PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť najmä:
 1. vykonať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu pripojovacieho plynovodu /pochôdzky, kontroly trás pripojovacieho plynovodu, kontrola tesnosti/,
 2. zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky pripojovacieho plynovodu,
 3. zabezpečiť odstraňovanie porúch pripojovacieho plynovodu bez potreby výmeny potrubnej časti pripojovacieho plynovodu a domovej regulačnej zostavy,
 4. bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ podľa písm. b) tohto ustanovenia Zmluvy.
 - PDS má v rámci bežnej údržby právo na vykonanie zásahov na pripojovacom plynovode potrebných na opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na pripojovacom plynovode mimo bežnej údržby, ako aj zmeny pripojovacieho zariadenia môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Žiadateľa.
 - b) Žiadateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť odstránenie poruchy pripojovacieho plynovodu, ktorá spočíva vo výmene potrubnej časti pripojovacieho plynovodu alebo domovej regulačnej zostavy. PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ. Ak sa PDS a Žiadateľ nedohodnú inak, je Žiadateľ povinný vykonať opravu pripojovacieho plynovodu najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania. Ak Žiadateľ nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu vykonať PDS, pričom žiadateľ je povinný uhradiť PDS náklady, ktoré PDS vynaložil na opravu pripojovacieho plynovodu.
- 8.4. V prípade, ak Zmluva podľa bodu 8.14 písm. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou⁷, alebo ak dôjde k skončeniu Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadateľa, je PDS oprávnený od Žiadateľa požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré PDS vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete zaplatiť PDS do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu (v prípade zániku Zmluvy) alebo na základe dohody o skončení Zmluvy (v prípade skončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadateľa). Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tohto ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.
- 8.5. Žiadateľ je povinný poskytnúť PDS na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie pripojenia. V prípade neposkytnutia súčinnosti nie je PDS povinný dodržať predpokladaný termín pripojenia uvedený v bode 5.2 tejto Zmluvy.
- 8.6. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

⁷ Definovaných v Prevádzkovom poriadku.

- 8.7. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu.
- 8.8. Do podpísania tejto Zmluvy Žiadateľom sa text Zmluvy považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý je Žiadateľ povinný akceptovať nasledujúcim spôsobom a v uvedených lehotách:
- podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy, a
 - doručiť jedno vyhotovenie podpísaného návrhu na uzavretie tejto Zmluvy PDS najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy Žiadateľovi.
- 8.9. Táto Zmluva je platná dňom podpisu návrhu na uzavretie Zmluvy Žiadateľom a účinná dňom doručenia jedného vyhotovenia Zmluvy Žiadateľom o pripojenie PDS v súlade s bodom 8.8 tohto článku Zmluvy.
- 8.10. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete obdrží jeden rovnopis a Žiadateľ dva rovnopisy.
- 8.11. Žiadateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním a využitím osobných údajov Žiadateľa na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, fakturácie ceny za pripojenie alebo iných pohľadávok podľa tejto zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu plynu, na účely spolupráce a poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle všeobecných právnych predpisov, na účely komunikácie so Žiadateľom. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj PDS poverený sprostredkovateľ.
- 8.12. Zmluvné pokuty vyúčtované podľa tejto Zmluvy sú splatné na účet PDS do 30 dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania Žiadateľovi a ich vyúčtovaním a zaplatením nie je dotknutý nárok PDS na náhradu škody.
- 8.13. Táto Zmluva sa uzatviera na dobu neurčitú.
- 8.14. Táto Zmluva zaniká:
- dňom odpojenia odberného miesta od distribučnej siete PDS
 - zmenou Žiadateľa na odbernom mieste; v prípade, že dochádza k ukončeniu Zmluvy a bezprostredne k uzavretiu novej zmluvy o pripojení k distribučnej sieti bude táto Zmluva ukončená k dátumu uzavretia zmluvy s novým žiadateľom; podmienkou zániku tejto Zmluvy z tohto dôvodu je odpočet stavu meracieho zariadenia vykonaný zástupcom Prevádzkovateľa, príp. stav meracieho zariadenia potvrdený odstupujúcim Žiadateľom a novým žiadateľom, odovzdaný Prevádzkovateľovi,
 - uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak Žiadateľ v tejto lehote Prevádzkovateľovi nepreukáže, že splnil Podmienky pripojenia alebo v tejto lehote Žiadateľ nepodá žiadosť o realizáciu pripojenia. To neplatí, ak nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené konaním zo strany PDS. Uvedenú lehotu je možné predĺžiť uzavretím dodatku k tejto Zmluve a to najviac na dobu 36 mesiacov,
 - doručením oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, pokiaľ právo na odstúpenie od Zmluvy vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z tejto Zmluvy.
- 8.15. Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane zaslania faktúry za neoprávnený odber plynu, požiadavky na sprístupnenie meradla alebo inej výzvy zmluvnej strany zasielajú na adresu, uvedenú v článku 1 tejto Zmluvy, alebo na adresu ktorú PDS alebo Žiadateľ preukázateľne písomne oznámil ako svoju adresu na doručovanie písomností. Za deň doručenia písomnosti sa považuje doručenie zásielky na adresu podľa prvej vety tohto ustanovenia aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.

Príloha č. 1: Žiadosť o pripojenie
Príloha č. 2: Podmienky pripojenia

Zvolen dňa

dňa

za prevádzkovateľ distribučnej siete
SPP - distribúcia, a.s.

za žiadateľa o pripojenie

Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
 / kategória odberateľa plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad 60 000 m³

 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
 Okresný sud Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

 SPP distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

8019040713

1. Identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej zakladacej príp. zriaďovacej listiny):					
Oddiel		Vložka číslo		Zápis v registri	5.6.1982
IČO	00 397 687	DIČ	2020845255	IČ platcu DPH	SK2020845255
Obchodné meno	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Peňažný ústav	Štátna pokladňa	Číslo účtu	7000084015-8180
Sídlo	Ulica	Číslo súpisné - orientačné	Nazov obce, mesta		PSČ
Vozaveňa	5	BRATISLAVA			812 43
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať žiadateľa o pripojenie		Prof. Ing. Robert REDHAMMER PhD. rektor		TEL číslo	918 669 118
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplniť iba žiadateľ fyzická osoba, ak nemá pridelené IČO)				SKNACE ⁴	

Identifikačné údaje budúceho odberateľa ak je iný ako žiadateľ o pripojenie (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej zakladacej príp. zriaďovacej listiny):					
Oddiel		Vložka číslo		Zápis v registri	5.6.1982
IČO	00 397 687	DIČ	2020845255	IČ platcu DPH	SK2020845255
Obchodné meno	Matematickotechnologická fakulta so sídlom v Trnave	Peňažný ústav	Štátna pokladňa	Číslo účtu	1000084015-8180
Sídlo	Ulica	Číslo súpisné - orientačné	Nazov obce, mesta		PSČ
Pautínska	16	TRNAVA			917 24
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať budúceho odberateľa, tel. číslo		PROF. Dr. Ing. Jozef PETERKA - prodekan		TEL číslo	tel. 0905 930245
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplniť iba budúci odberateľ fyzická osoba, ak nemá pridelené IČO)				SKNACE ⁴	

Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia:					
Zakrúžkovať TYP Budovy ⁵	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Obstavaný priestor budovy (vykurovaný), m ²			
Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Súpisné - orientačné číslo parcely, pri výstavbe iba číslo parcely:	Nazov obce, mesta		PSČ	
Botanická	1484/1	TRNAVA		917 24	

2.	Požadovaný odber zemného plynu ⁶ (Údaje vyplniť maximálne na tri desiatinné miesta)	Predpokladaný časový priebeh odberu zemného plynu					
		Merná jednotka	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018 a ďalšie roky
2.1.	Ročný odber v ton	ts. m ³ /rok	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
	odber v letnom období ⁷	ts. m ³ /rok	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
	odber v zimnom období	ts. m ³ /rok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Minimálny denný odber v letnom období	m ³ /deň	1 074,0	1 074,0	1 074,0	1 074,0	1 074,0
	v zimnom období	m ³ /deň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Minimálny hodinový odber spotrebičov počas prevádzky v letnom období (podľa slúps. 1. druhej strany žiadosti)	m ³ /h	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	v zimnom období (podľa slúps. 1. druhej strany žiadosti)	m ³ /h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Minimálny hodinový odber spotrebičov počas prevádzky v letnom období	m ³ /h	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	v zimnom období	m ³ /h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Výdiele ročného odberu plynu na účely technológie a ohrev vody	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	vykurovane	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 príp. žiada zložku v inom ako obchodnom registri
 2 označenie registra, v ktorom je žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ zapísaný
 3 alebo názov žiadateľa/budúceho odberateľa plynu
 4 SKNACE - kód odberovej klasifikácie ekonomických činností.
 5 TYP Budovy: 1) Obytná budova; 2) Administratívna budova; 3) Školná budova; 4) Nemocnica; 5) Obchodný dom; 6) Hotel a reštaurácia; 7) Budova na šport; 8) Przemyselná prevádzka - kotolňa; 9) Przemyselná prevádzka; 10) Przemyselná prevádzka-súčasť; 11) Polyfunkčný objekt; 12) Kogenerácia a PPC; 13) Kotolňa pre bytový dom
 6 Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v m³ pri kvalitatívnych parametroch plynu stanovených Technickými podmienkami SPP distribúcia, a.s. pri základných stavových podmienkach:
 t₁ pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosť φ = 0 % (suchý plyn)
 7 Letným obdobím sa rozumie časový interval od 1.4. do 30.9. bežného roka (t.j. 2. a 3. štvrtim bežného roka)

107670

SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b, 825 11 BRATISLAVA

24. 07. 2013

Prevzatá



Ziadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
/ kategória odberateľa plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad 60 000 m³ /

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

3. Plynové spotrebiče

Táblu treba vyplniť na jedno odberné miesto

Počet odberných miest (v jednotkách)	Typ odberného zariadenia (typ spotrebičov)	Názov a typové označenie spotrebiča, výkon v kW	Maximálny príkon jedného spotrebiča	Maximálny príkon spotrebičov	Požadovaný maximálny príkon spotrebičov podľa súčinnosti ich využitia	Ročný odber vypočítaný z požadovaného maximálneho príkonu spotrebičov	Minimálny prevádzkový pretok pre spotrebič	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
			(tzv. silkový)	(tzv. silkový)	(tzv. silkový)	(tzv. silkový)	(tzv. silkový)	(tzv. silkový)
ks			m. hod. kw	m. hod. kw	m. hod. kw	kg	kg/h	mmmmmm
8		plynové tepelné čerpadlo s chladiacim vykonom 53,1 kW	5,62	45,0	45,0	118,265	2	01 2014
x	Spolu za všetky spotrebiče :		xxx	44,96	44,96	118,265	xxx	xxx

4. Názov a typové označenie spotrebičov, u ktorých je možnosť použitia iného paliva a názov, typové označenie rezervných (nahradných) plynových spotrebičov, použiteľných v prípade poruchy spotrebičov uvedených pod bodom 3. Uvedené spotrebiče sa nezapočítavajú svojim príkonom a svojou spotrebou do bodu č. 3

POZNAMKA:

- prílohu k zmluve počet odberných miest (objekty, prevádzky), ktoré žiadateľ uvádza v budúcnosti zriadiť a na ktorých budú inštalované obchodné meradla plynu
- počet bytových jednotiek a nebytových priestorov, kde budú inštalované obchodné meradla plynu v prípade plynifikácie bytového domu
- počet bytových jednotiek v bytovom dome a max. hod. odber ore ubahy varenia v prípade plynifikovanej kotolne existujúceho bytového domu (napr. k výpočtu od ČZT)

Ziadosť o pripojenie svojim podpisom potvrdzuje:

za pravdivosť výške uvedených údajov

či súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov (prípadne aj údajov budúceho odberateľa) uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch SPP - distribúcia, a.s. v rozsahu odberného výkonu a možnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj na ich poskytnutie dodávateľovi plynu určenému žiadateľom resp. budúcim odberateľom na spracovanie na účely odberu plynu v výnimočnom rozsahu potrebnom na výkon činnosti dodávateľa plynu podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike

ak svoje oprávnené udeli súhlas podľa písm. b) hore za budúceho odberateľa, pokiaľ v tejto žiadosti žiadateľ o pripojenie uvádza aj osobné údaje budúceho odberateľa a ak je budúci odberateľ udelením súhlasu od žiadateľa o pripojenie

Titul, meno a priezvisko spracovateľa žiadosti, tel. č.:

Ing. Stanislav Švec, t.č.0903/962121

Dátum spracovania žiadosti:

2.7.2013

Titul, meno a priezvisko, funkcia, tel. číslo a podpis osoby oprávnenej zastupovať žiadateľa o pripojenie, príp. aj odtlačok pečiatky žiadateľa:

Prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD. - rektor t.č. 0918 669 118

Dátum predloženia žiadosti v Zákazníckej kancelárii pre pripojenie k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.:

Stručne pokyny pre žiadateľa o pripojenie, budúceho odberateľa plynu:

Žiadosť sa vyplňuje pre jedno odberné miesto a predkladá sa v 3-och vyhotoveniach, niektoré tieto budú nedeľiteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti. Jedno vyhotovenie predmetnej zmluvy bude uložené u prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. a dve vyhotovenia budú slúžiť pre potreby žiadateľa o pripojenie na účely stavebného konania a na účel uzavretia zmluvy o dodávke plynu. Pokiaľ niektorá časť tlačiva nestačí, pripojí žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti osobitnú prílohu.

Súčasťou žiadosti je jedno vyhotovenie nasledovných dokumentov:

- originál alebo overená kópia odôvodnenej plnomocnenosti, na ktorom bude podpis žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu ako splnomocneného úradne overený, v prípade ak je žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ zastúpený inou osobou,
- aktuálny národný výkres (kópia z katastrálnej mapy) a vyznačením polohy budúceho odberného miesta na pozemku, vrátane vyznačením hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva (zoznam čiar 1:2000, alebo 1:2000, alebo 1:1440, alebo 1:500),
- kópia listu vlastníctva alebo kópia iného dokladu, ktorým žiadateľ preukáže vzťah k danej nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, napojná zmluva a pod.) alebo originál predbežného odhlasu vlastníka spoločnosti (napr. manžel manželka, ostatní spoluvlastníci) uvedení vo výpise z listu vlastníctva, alebo správu nehnuteľnosti a jej pripojenie k distribučnej sieti,
- kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa k podnikaniu
- prepočet ročného odberu zemného plynu, prepočet minimálneho a maximálneho hodinového odberu podľa reálnej súčinnosti spotrebičov

Aktovkať vysvetlenia a prehlásenia v súvislosti s touto žiadosťou nie sú pre SPP - distribúcia, a.s. záväzné, pokiaľ neboli poskytnuté výlučne oprávnenými pracovníkmi SPP - distribúcia, a.s.

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

 SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

SKSPDIS010430002655

Miesto dodávky (POD)

8014040713

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

Charakter odberu:
1. Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia:
1.1 Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia:

Obchodné meno:	Slovenská technická univerzita v Bratislave
-----------------------	--

Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo domu	Názov obce, mesta:	PSČ
---	------------	--------------------	-----

Botanická	1484/1	Trnava	91724
-----------	--------	--------	-------

1.2 Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkovej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.

1.2.1 Špecifikácia existujúcej distribučnej siete a lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť:

Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšia špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X....a podobne...) /,
 Bližšie určenie plynárenského zariadenia, ktorým bude odberné plynové zariadenie pripájať na existujúcu distribučnú sieť / D, (DN), PN, predpokladaná dĺžka v m, osadenie HUP, maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti (tzv. "uzlový bod", v ktorom sa bude plynárenské zariadenie vedúce k odbernému plynovému zariadeniu pripájať na existujúcu distribučnú sieť) v / kPa /:

1. Technické parametre pripojenia
Typ pripojenia: Výstavba pripojovacieho plynovodu, osadenie regulačnej zostavy a meradla zemného plynu

Určené meradlo zemného plynu: **Rotačný plynomer G40, DN50,PN 16**
Elektronický prepočítavač plynu miniElcor rozsah 80-520 kPa
Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odberné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k STL pripojovaciemu plynovodu (PP), ktoré spĺňa parametre určené v týchto technických podmienkach pripojenia:

Pripojovací plynovod (PP):

PP zriadiť žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

PP bude vybudovaný z polyetylénového materiálu D50.
PP bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL plynovodu D225 z polyetylénového materiálu s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 100 kPa, ktorý je vedený pozdĺž parc. č. 8726 k. ú. Trnava, pred parcelou žiadateľa č. parcely 1484/ 1 v Trnave. ID úseku GIS (iGIS)19733342
Vzdialenosť hlavného uzáveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujúcu distribučnú sieť (D225) bude cca 2 m, podľa podmienok v teréne.
Ukončenie nadzemnej časti PP bude situované v meracej a regulačnej zostave umiestnenej štandardne na hranici pozemku a mechanicky chránené ochranným potrubím.
Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

MaRZ zriadiť žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.
Bude umiestnená v oplotení parc. č. 1484/1 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.
Výška osadenia MaRZ v oplotení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.
Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.
Hlavný uzáver plynu (HUP):
HUP zriadiť žiadateľ o pripojenie, HUP bude spĺňať tieto kritériá:
HUP určujeme guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).
Regulátor tlaku plynu (RTP) alebo Regulačná stanica plynu:
RTP zriadiť žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíziu správu.
Odberné plynové zariadenie (OPZ):
OPZ zriadiť žiadateľ o pripojenie a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a revízny technik plynových zariadení.

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

 SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

1.2.2	Zriaďovateľ (investor) plynovodu, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie budúceho odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti:	žiadateľ
1.2.3	Veľkosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):	
Regulátor tlaku plynu (RTP): RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platný certifikát a revíziu správu.		
1.2.4	Zriaďovateľ (investor) RS:	žiadateľ
1.2.5	Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie (zriaďovateľ - investor SPP - distribúcia, a. s.):	

Meraciu zostavu požadujeme štandardne umiestniť na hranici pozemku za HUP, samostatný RTP, do samostatnej skrinky merania a regulácie. Vypracovanie realizačného projektu OPZ vrátane osadenia nového merania zabezpečí žiadateľ. Pre požadované odbery zemného plynu, SPP-distribúcia, a.s. dodá a namontuje na pripravené odberné plynové zariadenie odberateľa (ďalej len OPZ) meraciu zostavu typu B:

Rotačný plynomer G40, DN50, PN 16
Elektronický prepočítavač plynu miniElcor rozsah 80-520 kPa

Meracia zostava bude inštalovaná na prevádzkovom tlaku 90 kPa.

V časti meranie požadujeme:

- ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah (0-160) kPa, ϕ 160 mm, presnosť 1,6%
- pred a za plynomer osadiť medziprírubový uzáver so závitovými okami DN 50
- pred meradlo osadiť kompenzátor DN 50
- pred meranie osadiť prachový filter
- meranie bude bez obtoku meradla

V prípade nejasnosti a pre získanie ďalších doplňujúcich **technických podkladov** pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania **môže** zodpovedný projektant za časti plyn aj elektro **ešte pred začatím** prác na projekte osobne kontaktovať technika merania SPP-distribúcia, a.s. (Rybár Viktor – 0905492957, viktor.rybar@spp-distribucia.sk)

Po spracovaní konštrukčnej dokumentácie merania ju **požadujeme predložiť na schválenie** na SPP-distribúcia, a.s. v nasledovnom rozsahu:

1. Spracovaný protokol o určení prostredia vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV 393/2006 a 117/2001)
2. Konštrukčný výkres elektro pre montáž prepočítavača (KVP) vzťahujúci sa priamo k miestu inštalácie
3. Konštrukčný výkres pre montáž plynomera vrátane uzatváracích armatúr a tlakomera (súčasť plynovej časti OPZ)

Poznámka

- a.) Konštrukčná dokumentácia **elektro** (pre montáž prepočítavača), s dodaným protokolom o určení prostredia **musí** byť osvedčená na TI SR.
- b.) Konštrukčná dokumentácia **plyn** vrátane plynomera ako súčasť celého OPZ **musí byť** osvedčená v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

Adresa na predloženie konštrukčnej dokumentácie na schválenie:

SPP - distribúcia, a.s.

LC Žilina

Viktor Rybár, technik merania

Závodská cesta 26

01022 Žilina

Montáž meracej zostavy sa vykoná až na základe predloženia riadne vyplnenej **Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti a montáži meradla**, ktorej súčasťou musia byť:

1. vyjadrenie o odsúhlasení projektovej dokumentácie na SPP-distribúcia, a.s. (plynofikácia a meranie)
2. odborná prehliadka a skúška plyn OPZ vrátane meracieho miesta
3. tlaková skúška OPZ
4. odborná prehliadka a skúška uzemnenia technológie OPZ

Pri montáži meracej zostavy musí byť na odbornom mieste prítomná oprávnená organizácia, alebo revíziu technik plynu, ktorá/ý vykoná fyzické napustenie plynu a odvzdušnenie plynovodu do OPZ, o čom vystaví protokol a odovzdá ho v jednom vyhotovení pracovníkom SPP-distribúcia, a.s. a v jednom vyhotovení prevádzkovateľovi/majiteľovi OPZ.

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou konštrukčnou dokumentáciou, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác (pri rozšírení alebo rekonštrukcii

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

OPZ je potrebné predložiť aj platné doklady v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z , t.j. že existujúce OPZ je bezpečné a odorizované) nebude byť môcť meracia zostava inštalovaná napriek uzavretiu zmluvy o odbere ZP a podanej žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti a montáži meradla. Po úspešnej montáži meracej zostavy SPP-distribúcia, a.s. na vlastné náklady vykoná východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektro a prvú úradnú skúšku za účasti TI SR.

1.2.6 Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu k distribučnej sieti:

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: montáž určeného meradla zemného plynu (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

Žiadateľ o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie PP,
2. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby PP,
3. Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie,
4. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností)
5. Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou PP,
6. Dodávku a montáž MaRZ - HUP, RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov,
7. Spätné povrchové úpravy po realizácii PP,
8. Skutkové porealizačné zameranie PP od bodu pripojenia k existujúcej distribučnej sieti po HUP.
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).

V súlade s Prevádzkovým poriadkom SPP - distribúcia, a.s. žiadateľ v rámci svojho OPZ umožní inštaláciu batéριοvej RTU a GSM antény za účelom diaľkového monitoringu. Umiestnenie RTU sa predpokladá v blízkosti prepočítavačov, umiestnenie antény v závislosti od kvality signálu.

Za technické riešenie OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a revízný technik plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov.

3. Postup žiadateľa pri výstavbe pripojovacieho plynovodu (PP)

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásku drobnej stavby PP je žiadateľ povinný zaslať projektovú dokumentáciu PP na odsúhlasenie PDS na oddelenie prevádzky. Originál resp. kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD.

Doporučujeme, aby Projektová dokumentácia PP bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt (SO).

Žiadateľ je povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf)

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s. www.spp-distribucia.sk/sk/kontakty/sk/vyjadrovanie-k-stavebnemu-konaniu.

Originál resp. kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD.

Pred realizáciou PP je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytýčenie existujúcej distribučnej siete, ku ktorej sa bude PP pripájať. O vytýčenie je možné požiadať na adrese L.Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom, tel. č. 032/6265645, mailová adresa: dana.durichova@spp-distribucia.sk

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu PP iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Pripojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového technologického postupu schváleného spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

Kontrolu realizácie PP s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PP a príslušnými platnými predpismi uvedenými v bode 2 tohto vyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.) pred zasypaním PP.

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Žiadateľ (oprávnená osoba), alebo zhotoviteľ PP je povinný min. 3 pracovné dni pred zaspaním PP vyplniť elektronický formulár – „**ŽIADOSŤ O VYKONANIE KONTROLY VÝSTAVBY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU**“, ktorý je umiestnený na web stránke SPP distribúcia: http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_ziadost-o-vykonanie-kontroly

V prípade, že nemáte prístup k internetu môžete k požiadateľ o vyplnenie formulára na tel. č. 0850 269 269, príp. 0850 111 727. K vyplneniu formulára sú potrebné nasledovné informácie:

- údaje o žiadateľovi, Evidenčné číslo zmluvy o pripojení, číslo vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii;
- údaje o umiestnení stavby, okres, obec, adresa budúceho odberného miesta;
- údaje o zhotoviteľovi – názov firmy, kontaktná osoba, č. tel., e-mail;
- požadovaný termín kontroly (zadávaťe min. 3 dni pred zaspaním PP).

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie PP a vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montážnych prác PP, „prepojovacích prác medzi PP (prípojkou) a distribučnou sieťou sú podmienkou montáže určeného meradla zemného plynu.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prepojovacích prác vykonaných neoprávnenou osobou bez schváleného typového technologického postupu PDS nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný výkop zasypať a vykonať potrebné povrchové úpravy.

Po zrealizovaní všetkých prác na PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky Kollárova 25, 917 01 Trnava, tieto doklady (vo fotokópii) týkajúce sa PP (prípojky):

Právne doklady od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane Vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané (napr. rozkopávkové povolenie, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,..)
3. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby pripojovacieho plynovodu (medzi zhotoviteľom a investorom a investorom a prevádzkovateľom)

Technická dokumentácia od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Projektová dokumentácia prípojky, vrátane regulácie tlaku plynu a merania
2. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii, vydané oprávnenou právnickou osobou (v zmysle TPP 702 12 sa nevyžaduje pre kategóriu „Domácnosť“)
3. Správa o odbornej prehliadke a skúške prípojky, vrátane regulácie (vyhl.č.508/2009 Z.z.)
4. Zápis o tlakovej skúške na prípojke a regulátore tlaku plynu, vrátane atestu tlakomeru
5. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení
6. Denník montážnych prác – zvärací denník
7. Denník izolatória
8. Zápis o elektroiskrovej skúške (len pri prípojkách z ocele)
9. Zoznam zvarov, protokoly z vykonaných kontrol zvarov (stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podľa podkladov z projektovej dokumentácie)
10. Atesty od použitého materiálu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzávery, oblúky, prídavný zvärací materiál, izolačný materiál, piesok, signalizačný vodič, certifikát a atest od regulátora tlaku plynu, izolačný spoj a iné)
11. Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)
12. Typový technologický postup z napojenia novej prípojky na distribučnú sieť (vrchný list)
13. Doklady od napojenia prípojky na distribučnú sieť (po ukončení montážnych prác), napr.: odmydlenie garančných zvarov, doklady od zaizolovania prepoja a pod.

Doplnenie:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP-D (oddelenie prevádzky) k projektovej dokumentácii

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckom centre (adresy zákaznických centier: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

4. Zápis o odovzdaní a prevzatí technicko – právnej dokumentácie (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť zápisom o odovzdaní stavby)

Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom pripojovacieho plynovodu (PP) a MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarať si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Upozornenie:

Žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP - distribúcia, a.s. o overenie a vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území stavby.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s pripojením odberného plynového zariadenia	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín pripojenia odberného miesta mesiac/rok:	1/ 2014
3.	Odôvodnenie nesúhlasu s pripojením odberného plynového zariadenia:			
Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete:		2013-07-30		
Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti:				
Titul, meno, priezvisko, funkcia a tel. číslo:	Ing. Eva Adamcová špecialista back office pre pripájanie 045/6266023			
Podpis a pečiatka:				