

**Príloha č. 19**  
**Hodnoty dovoleného trendu pre SRV**

<b>Zariadenie</b>	<b>Požadovaná hodnota dovoleného trendu SRV (MW/min)</b>
TZ1	cds 1,68 MW/min
TZ1	cds -1,62 MW/min
TZ2	cds 1,67 MW/min
TZ2	cds -1,53 MW/min