

**SERVISNÁ ZMLUVA**

č.:2011/002/S/1

na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky  
**zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie ( ďalej EPS )**  
v objekte objednávateľa na adrese  
**Hviezdoslavovo námestie 18, 813 67 Bratislava**  
*uzavretá podľa § 536 a nasl. a § 591 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z v platnom znení*

medzi:

**Zhotoviteľ:****ARDOS AZ a.s.****sídlo:** Popradská 80, 821 06 Bratislava**tel.:** 5020 5700, 5020 5758**fax:** 5020 5701**IČO:** 313 84 081**IČDPH:** SK2020337506**Bankové spojenie:** ██████████, ČSOB, a.s., Bratislava**Zastúpený:** **Ing. Jozef Turza**, predseda predstavenstva a.s.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. Súdu Bratislava I. oddiel Sa vložka č. 3780/B

**Číslo licencie:** PT 000435**Kontaktné osoby:** Ing. Jozef Turza, predseda predstavenstva a.s.  
ardos@ardos.skp. Stanislav Fuksa, vedúci oddelenia montáže a servisu  
0905517116, fuksa@ardos.sk

Ďalej len : Zhotoviteľ

a

**Objednávateľ:****Vysoká škola výtvarných umení****sídlo :** Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 BRATISLAVA**tel.:** +421 2 59428501**fax:** +421 2 59428503**IČO :** 157 805**DIČ :** 2020798692**IČ DPH:**SK 2020798692**Bankové spojenie:** ██████████ Štátna pokladnica**Zastúpený:** **rektor prof. Stanislav Stankoci akad.mal.****Kontaktné osoby:** **Karol GALÁT**, mobil: 0903 277 314

Ďalej len: Objednávateľ

## Článok I. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy sú práce a služby, spočívajúce vo vykonávaní kontrolnej a servisnej činnosti pre zabezpečenie akcieschopnosti elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle § 13 a § 15 vyhlášky č. 726/2002 Z.z. (ďalej iba EPS) v objekte VŠVU Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava.
- 1.2 Obsah, rozsah a spôsob vykonania kontrolnej činnosti EPS, ako aj lehoty ich vykonania určuje vyhl. Č. 726/2002 Z.z., § 15 (pozri: Príloha č. 1,2)
- 1.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné mesačné kontroly zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z.z., § 15, odsek 2, písmeno b (mesačne) – 11x ročne v mesiacoch máj až marec.
- 1.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné štvrťročné kontroly zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z.z., § 15, odsek 2, písmeno c (štvrťročne) – 3x ročne v mesiacoch január, júl a október.
- 1.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné kontroly zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z.z., § 15, odsek 2, písmeno d) (ročne) 1x ročne v mesiaci apríl.
- 1.2.4 Predmetom tejto zmluvy nie je vykonávanie dennej kontroly EPS v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z. § 15, odsek 2, písmeno a). Denné kontroly EPS podľa menovanej vyhlášky zabezpečuje a za ich vykonávanie zodpovedá užívateľ EPS (objednávateľ).
- 1.2.5 Zápis o vykonaných kontrolách bude zaznamenaný v prevádzkovej knihe EPS a objednávateľ potvrdí vykonanie kontroly zhotoviteľovi na osobitnom doklade. Odborná prehliadka zariadení bude ukončená doručením revíznej správy objednávateľovi, najneskôr 15-ty kalendárny deň po ukončení mesiaca, v ktorom bola revízia vykonaná.
- 1.3 Servisnú činnosť vykonáva zhotoviteľ na základe oznámenia objednávateľa o vzniku havárie/poruchy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade havárie/poruchy túto odstrániť a za týmto účelom prevádzkovať **pohotovostnú poruchovú službu** nasledovne :
- telefón :** 02 / 5020 5700,  
**fax:** 02 / 5020 5701,
- servisný mobil (hot line):** 0905 938 972 , 0905 517 116, 0918 344 489  
**dispečer v pracovnom čase medzi 7:00 – 15:00** 0905/419368  
**e-mail:** [ardos@ardos.sk](mailto:ardos@ardos.sk)
- 1.3.1 Havarijnú situáciu oznamuje objednávateľ faxom, telefonicky alebo osobne, pričom je povinný uviesť minimálne nasledovné údaje : názov a telefónne číslo, meno nahlasovateľa poruchy, č. objektu, označenie zariadenia, ktorého sa porucha týka a stručný popis poruchy.
- 1.3.2 Zmluvné strany dohodli, že v prípade telefonického oznámenia poruchy súčasne objednávateľ zašle minimálne faxom písomné ohlásenie. Oznámenia porúch urobené telefonicky, faxom, alebo osobne sa zaznamenávajú v servisnej knihe zhotoviteľa.
- 1.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 8 hodín od nahlásenia poruchy dostaviť sa k objednávateľovi za účelom vykonávania potrebných zásahov na zariadení EPS. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje každú poruchu odstrániť do 24 hodín od príchodu, s výnimkou prípadov, kedy náhradný diel nie je v slovenskom sklade a musí byť dovezený zo zahraničia, alebo v iných obdobných prípadoch, kedy navrhne a zrealizuje náhradné riešenie.
- 1.3.4 Ustanovenie bodu 1.3.3 neplatí pri zásahu vyššej moci a bude uskutočnené v čo najkratšom termíne, s prihliadnutím na skutočný stav situácie.
- 1.3.5 Zápis o vykonanom servisnom zásahu bude zaznamenaný v prevádzkovej knihe EPS a objednávateľom poverená osoba, prípadne osoba, ktorá umožnila vykonanie zásahu potvrdí vykonanie kontroly zhotoviteľovi na osobitnom doklade. ( odovzdávací protokol), ktorý bude prílohou k faktúre za servisný zásah.

## článok II. Cena a platobné podmienky

- 2.1** Zmluvné strany dohodli ceny (*bez DPH*) za služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy nasledovne:
- 2.1.1** **cena podľa bodu 1.2.1 tejto zmluvy** je stanovená podľa platného cenníka zhotoviteľa a je uvedená v položke mesačná kontrola č.1-11 v prílohe č. 1, tejto zmluvy.
- 2.1.2** **cena podľa bodu 1.2.2 tejto zmluvy** je stanovená podľa platného cenníka zhotoviteľa a je uvedená v položke štvrťročná kontrola č.1-3 v prílohe č. 1, tejto zmluvy.
- 2.1.3** **cena podľa bodu 1.2.3 tejto zmluvy** je stanovená podľa platného cenníka zhotoviteľa a je uvedená v položke ročná kontrola v prílohe č. 1, tejto zmluvy.
- 2.1.3** **cena podľa bodu 1.3 tejto zmluvy** je stanovená sadzbou **33,19.-EUR** pri trvaní zásahu do 1 hod. Za každú ďalšiu, aj začatú hodinu trvania zásahu poruchovej a servisnej služby z dôvodu prekážok v práci zo strany objednávateľa, alebo charakteru poruchy, bude zhotoviteľ účtovať sadzbu 16,60.-EUR . Náklady na dopravu poruchovej a servisnej služby k miestu poruchy budú účtované sumou 0,33.-EUR za kilometer. Výnimku bude tvoriť osobitná objednávka v ktorej bude uvedená konečná cena za dielo so súpisom materiálu a prác.
- Vymenené vadné časti zariadenia EPS budú účtované v zmysle platného cenníka zhotoviteľa.
- 2.2** Uvedené ceny sú splatné na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, najneskôr 10 dní od obdržania faktúry objednávateľom, na účet zhotoviteľa.
- 2.3** Právo vystaviť daňový doklad vzniká zhotoviteľovi po vykonaní prác, na základe protokolu potvrdeného objednávateľom, ktorý bude tvoriť prílohu k faktúre.
- 2.4** Dodávateľ si vyhradzuje právo na nevykonanie revízie, pokiaľ nebola uhradená revízia predchádzajúca. Všetky následky vzniknuté z dôvodu poruchy systému, pri naplnení predmetu tohto článku a následných škôd, idú na ťarchu objednávateľa

## článok III. Trvanie a plnenie zmluvy

- 3.1** Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.2** Každá zmluvná strana môže zmluvu písomne vypovedať s ročnou výpovednou lehotou vždy k 31.12.kalendárneho roka.
- 3.3** Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa:
- zabezpečenie dodržiavania prevádzkovo technických podmienok zariadení
  - obsluhovanie zariadenia spôsobilou a náležite poučenou osobou
  - sprístupnenie zariadenia a vytvorenie podmienok pre realizovanie servisných úkonov vo všetkých potrebných priestoroch objektu.

## článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1** Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnej dohode s objednávateľom a na základe osobitnej objednávky vykonávať zmeny na servisovaných zariadeniach, ďalej ich rozširovať, prípadne premiestňovať v rámci zmluvného objektu.
- 4.2** Zhotoviteľ a jeho zamestnanci, ktorí sa podieľajú na realizácii tejto zmluvy sa písomne zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o predmete zmluvy ako aj o skutočnostiach, s ktorými sa počas realizácie predmetu tejto zmluvy zoznámili.

- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite hlásiť objednávateľovi všetky informácie zistené pri plnení predmetu zmluvy, ktoré sa týkajú znefunkčnenia, alebo zníženia parametrov zariadení uvedených v predmete zmluvy.
- 4.4 Škoda, resp. náklady spojené s opravou spôsobené vyššou mocou, (napr.: požiar, úder blesku, povodeň, ...) objednávateľom, alebo neoprávnenou treťou osobou), ide na ťarchu objednávateľa. Toto ustanovenie platí aj na zariadenia a systémy v záručnej lehote.
- 4.5 Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami, v písomnej forme.
- 4.6 Táto zmluva nahrádza zmluvu č. 2008/003/S/1, 2 podpísanú dňa 24.1.2008 medzi ARDOS AZ a.s. a Vyšokou školou výtvarných umení Bratislava v jej plnom znení.
- 4.7 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1, 2.
- 4.8 Zmluvné strany pripájajú na znak súhlasu s jej obsahom podpismi svojich štatutárnych zástupcov

Prílohy:

Príloha č.1 – Ocenenie kontrolnej činnosti pre EPS

Príloha č.2 – Príloha k Vyhl. č. 726/2002

V Bratislave, dňa



Zhotoviteľ:


.....  
Ing. Jozef Turza

predseda predstavenstva a.s.



prof. Stanislav Stankoci akad.mal.

rektor



**ARDOS AZ a.s.,**  
 Popradská 80, 821 06 Bratislava, Slovenská republika  
 Detašované pracovisko:  
 Sídlište Svobody 12/42, 796 01 Prostějov, Česká republika  
 tel.: 00421/2/50 20 5700 fax: 00421/7/50 20 5701  
 e-mail: ardos@ardos.sk www..ardos.sk



Príloha č1. ku zmluve č.: 2011/002/S/1

## Ocenenie kontrolnej činnosti EPS

ZHOTOVITEĽ IČO / DIČ : **31384081**  
 Názov a sídlo organizácie : **ARDOS AZ a.s., Púchovská 2, 831 06 Bratislava**

OBJEDNÁVATEĽ IČO / DIČ : **157 805**  
 Názov a sídlo organizácie : **Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 BRATISLAVA**

Číslo zmluvy: 2011/002/S/1  
 Názov stavby : Vysoká škola výtvarných umení  
 Miesto stavby : Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 BRATISLAVA

Ocenenie mesačných, štvrtročných a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie podľa vyhlášky č. 726 MV SR, z r.2002. V cene nie sú zahrnuté denné kontroly, ktoré podľa menovanej vyhlášky zabezpečuje a za ich vykonanie zodpovedá užívateľ EPS.

Por. číslo	Názov položky	Sadzba DPH	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1	Mesačná kontrola č.1	20%	44,12	8,80	52,92
2	Mesačná kontrola č.2	20%	44,12	8,80	52,92
3	Mesačná kontrola č.3	20%	44,12	8,80	52,92
4	Mesačná kontrola č.4	20%	44,12	8,80	52,92
5	Mesačná kontrola č.5	20%	44,12	8,80	52,92
6	Mesačná kontrola č.6	20%	44,12	8,80	52,92
7	Mesačná kontrola č.7	20%	44,12	8,80	52,92
8	Mesačná kontrola č.8	20%	44,12	8,80	52,92
9	Mesačná kontrola č.9	20%	44,12	8,80	52,92
10	Mesačná kontrola č.10	20%	44,12	8,80	52,92
11	Mesačná kontrola č.11	20%	44,12	8,80	52,92
12	Štvrtročná kontrola č.1	20%	165,44	33,10	198,54
13	Štvrtročná kontrola č.2	20%	165,44	33,10	198,54
14	Štvrtročná kontrola č.3	20%	165,44	33,10	198,54
15	Ročná kontrola	20%	551,38	110,30	661,68
<b>Spolu za rok</b>			<b>1 533,02</b>	<b>306,40</b>	<b>1 839,42</b>

### Ocenenie servisnej činnosti

Por. číslo	Názov položky	Sadzba DPH	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1	Servis - oprava na výzvu objednávateľa v lehote do 8 hod. pri trvaní do 1 hod. , vrátane dopravy	20%	33,19	6,60	39,79
2	Každá ďalšia aj začatá hodina zásahu servisnej služby z dôvodu prekážok v práci zo strany objednávateľa, alebo charakteru poruchy	20%	16,60	3,30	19,90
3	Dopravné náklady za jeden kilometer	20%	0,33	0,10	0,43

Pozn.: V cenách kontrolnej činnosti sú zahrnuté všetky výkony a potrebné doklady, podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. V cene kontrolnej činnosti nie sú zahrnuté výkony nad rámec Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. nárokovanej objednávateľom . V cenách kontrolnej činnosti sú započítané dopravné náklady.

Vyhotovil: Stanislav Fuksa

V Bratislave dňa: 10.02.2011

Za objednávateľa


Za zhotoviteľa:



Tel.: 00421 / 2 / 5020 5700  
 Fax: 00421 / 2 / 5020  
 E-mail: ardos@ardos.sk

OCENENIE VSVU\_2011

IČO: 313 840 81  
 DIČ: 00 313 840 81 / 801  
 http://www.ardos.sk



**ARDOS AZ a.s.,**  
Popradská 80, 821 06 Bratislava, Slovenská republika  
Detašované pracovisko:  
Sídlište Svobody 12/42,796 01 Prostějov, Česká republika  
tel.:00421/2/50 20 5700 fax:00421/7/50 20 5701  
e-mail: [ardos@ardos.sk](mailto:ardos@ardos.sk) [www.ardos.sk](http://www.ardos.sk)

Príloha č. 2 k servisnej zmluve č. 2011/002/S/1

## **Zabezpečenie pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie - rozsah podľa vyhl. č. 726/2002 Z.z.**

### **1. Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu:**

- a) zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania,
- b) signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja,
- c) stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe.

### **2. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je:**

- a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
- d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

### **3. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je:**

- a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
- b) kontrola hlásičov požiaru
  - ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
  - bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
  - bc) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
  - bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi, 1)
- c) funkčná skúška výstupov
  - ca) ovládacích zariadení,
  - cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
  - cc) doplňujúcich zariadení,
- d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

### **4. Obsahom kontroly raz za rok je:**

- a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
- b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
  - ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
  - bb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
  - bc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
  - bd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
- be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
- bf) prepojenia jednotlivých zariadení,
- c) kontrola hlásičov požiaru
  - ca) funkčných parametrov hlásičov,
  - cb) vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
  - cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.