

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Napísaný na stavbe Žilinská teplárenská a.s. – K-3

I. Identifikačné údaje

- I.1 Akcia :
Výstavba nového plynového kotla K3 – Žilinská teplárenská a.s.
Miesto : Žilinská teplárenská a.s. Žilina
- I.2 Objednávateľ :
ENERGYia SK s.r.o. Ludrová 246, 03471 Ludrová
- I.3 Investor a prevádzkovateľ :
Žilinská teplárenská, a. s. Košická 11, 011 87 Žilina
- I.4 Zhotoviteľ :
BENERG – Ing. Bellan
Riečna 95, 010 04 Žilina
- I.5 Objednávka objednávateľa :
OBJ ENERGYia SK 98.01.2014

II. Preberacia komisia :

Za zhotoviteľa: Ing. Stanislav Bellan
Za objednávateľa: Ing. Alexander Gažo, Ing. Adamec
Za prevádzkovateľa: Ing. Vladimír Urban

III. Predmet prevzatia

Predmetom prevzatia je zariadenie na meranie CO a NOx v spalinách kotla K-3 teplárne podľa technickej špecifikácie realizačného projektu.

Položka	Názov	ks
1.	Odber a úprava vzorky spalín	
1.01	Príruba DN 65	1
1.02	Sonda JES 301L H, v.č. 35.03336	1
1.02.01	Trubka k sonde 1000 mm SS	1
1.02.02	šrobenie DN 6 / 1/8" NPT SS	1
1.03	Vyhrievaná hadica JH300B 120 °C / meter/40W	10
1.03.01	Ukončenie hadice JH300BK	1
1.04	Chladnička JCT 1 na stenu, 1 výparník, v.č. 4503863	1
1.04.01	výmenník PVDF	1
1.04.02	Odvádzač kondenzátu SR 25 na chlad.	1
1.05	čerpadlo NMP830 KVE, 230 V, 50 Hz	1
1.06	Rotameter s reguláciou DK 46	1
1.07	Jemný filter	1
1.8	2 - cestný ventil PVDF	1
1.9	Šrobenie DN 6/1/4" PVDF	10
1.10	Hadica Teflon DN 6 / m	5

2.	Rozvádzač s príslušenstvom	
2.02	nástenná skriňa 1000x800x600	1
2.03.01	istič 16A	1
2.03.02 ABCDE	istič 6A	5
2.03.03	istič 1A	1
2.03.04	relé 24V=	1
2.03.05	zásuvka 230 V	1
2.03.06	prepínač	2
2.03.07	termostat 0-50 °C	1
2.03.08	ventilátor	1
3.	Analyzátor Sick - Maihak Sidor	
	v.č. 763691	
3.01	Meranie: NO, CO	1
	Kysličník dusný (NO) 0-300 ppm, NDIR	
	Kysličník uhoľnatý (CO) 0-500 ppm, NDIR	
	snímač prietoku vzorky	
	snímač vlhkosti vzorky	
	19" rack, 3 HU, IP20, výstup 4-20 mA	
4.	Dokumentácia	
4.01	Analyzátor SIDOR Sick, angl/cz	1
	Test protokol SIDOR	1
4.02	Sonda JES 300, angl/nem	1
	Test protokol JES 300, angl/nem	1
4.03	Chladič JCT 1, angl/nem	1
	Test protokol JCT 1, angl/nem	1
4.04	Prietokomer Krohne, cz	1
4.05	Termostat Schneider, angl/nem	1
4.06	Realizačný projekt	1
4.07	Revízna správa elektro	1
4.08	CD s dokumentáciou	1

IV. Stav zariadenia

Zariadenie je kompletne dodané, namontované a uvedené do prevádzky podľa realizačného projektu.

Dodávky a práce boli prevedené bez väd a nedorobkov.

V. Záruky

Zhotoviteľ poskytuje na všetky dodávky a práce záruku 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky. Začiatok záruky : 16.1.2015

VI. Fakturácia a prevod vlastníckych práv

Zhotoviteľ po podpísaní preberacieho protokolu vystaví faktúru podľa objednávky. Po uhradení celej sumy podľa faktúry prechádzajú vlastnícke práva na dodané zariadenie na objednávateľa.

Do doby uhradenia celej sumy podľa faktúry a objednávky, dodané zariadenie ostáva majetkom zhotoviteľa.

VII. Zmluvná pokuta

V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

VIII. Záver

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá zariadenie v rozsahu podľa čl. II, s obmedzením podľa čl. VI.

Riziko prípadnej škody na zariadení prechádza na objednávateľa.

V Žiline 16.1.2015

BENERG - Ing. Bellan

Riečna 95

010 04 ŽILINA



Za zhotoviteľa :

Ing. Stanislav Bellan

Za objednávateľa :

Ing. Alexander Gažo



Za prevádzkovateľa :

Ing. Vladimír Urban

Ing. Adamec

