

Príloha č.2

Protokol o pravidelnej servisnej prehliadke zariadenia



Zeppelin SK s.r.o.
974 05 Banská Bystrica

tel: _____ fax: _____

PROTOKOL O PRAVIDELNEJ SERVISNEJ PREHLIADKE ZARIADENIA

Užívateľ: _____
 Miesto inštalácie stroja: _____
 Typ stroja: _____
 Výrobné číslo stroja: _____
 Objednávka č. / Servisná zmluva č.: _____
 Stav počítadla motohodín: _____
 Hladina paliva v nádrži: _____

	Pracovný úkon	Áno	Nie	Poznámka
1	Výmena motorového oleja			
2	Odber vzorky motorového oleja (S.O.S.)			
3	Výmena olejového filtra (-ov)			
4	Kontrola /odkalenie/ výmena hrubého palivového filtra			
5	Výmena jemného palivového filtra			
6	Kontrola / výmena vzduchového filtra (-ov)			
7	Kontrola / doliatie / výmena chladiacej zmesi			
8	Kontrola odvetrania kľukovej skrine			
9	Kontrola vôle ventilov			
10	Kontrola napnutia klinových remeňov			
11	Kontrola predohrevu			
12	Kontrola akumulátora (-ov)			
13	Kontrola regulátora čerpadla			
14	Kontrola turbodúchadla (diel)			
15	Kontrola dobijacieho alternátora			
16	Kontrola statickej nabíjačky akumulátora			
17	Kontrola tesnosti motora			
18	Kontrola generátora			
19	Kontrola elektroinštalácie, elektrických spojov a konektorov			
20	Kontrola riadiaceho systému motora			
21	Kontrola výstupného napätia a frekvencie (otáčok)			
22	Kontrola elektrických rozvádzačov motorgenerátora			
23	Kontrola funkčnosti meracích a signalizačných prístrojov			
24	Kontrola silových spojov			
25	Ručný štart			
26	Automatické dochladenie			
27	Skúška automatického záskoku			
28	Skúška ústretového fázovania			
29	Skúška spätného fázovania			
30	Zťažovacie testy			
31	Kontrola komunikácie zariadenia (CAT, Gentsch, Axam, iné)			
32	Školenie obsluhy užívateľa			

Zariadenie je v dobrom stave a je schopné bezpečnej prevádzky.

V _____ dňa: _____

 technik Zeppelin SK

 zástupca užívateľa