

Kotolne a OST elektrické zariadenia : OPaOS VTZ elektrické : bod č. 10.1. špecifikácia služieb

		Úrad PSVR Bratislava , Vajanského nábr. 10, Bratislava	-																	
MA	2	Úrad PSVR Malacky	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 dl. 7,2m, manom. 0- 6 kPa	Buderus Logano Ecostream G 315	2	2 x 170kW	1999	Weishaupt /60-350 kW/ r.1999	2	GA 20	1	s membráno u typ Expanzom at/280 litrov/2ks	2005	á 0,3 Mpa	voda/vzduch	BUDERU S S-ST 401/ 390 litrov	1999	1 MPa	voda/voda
PK	3	Úrad PSVR Moyzesov a 2 Pezinok - Ulica Krátka č. 1 Mesto Senec	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25mm	PROTHER M 25 KTO Panther	2	2x 24,6 kW	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TT	4	Úrad PSVR, Trnava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DS	5	Úrad PSVR Dunajská Streda, Ádorská 41, Dunajská Streda	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50-5,2 bm, DN 20-0,1 bm	BUDERU S Logamax Plus GB112	4	4x50 = 200 kW		STEN 1775, TPP 704 01		UA11.01/ D, SZ 10.31, SZ 10.31/C	4	s membráno u REFLEX 501	2007	0,6 MPa	voda/voda/ dusík	120 l		voda/voda	
		Úrad PSVR Dunajská Streda, Bratislavská 35, Šamorín	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 60-2,9 bm, DN 50-1,5 bm, DN 20 - 3 bm	Modrather m PKM 50K, PROTHER M Medved' 60 PLO	2	1x49,5 kW, 1 ks 49kW	2011	STEN 1775, TPP 704 01		G16	2	s membráno u ČKD DUKLA 801		0,25 MPa	voda/voda/ dusík	-	-	-	
		Úrad PSVR Dunajská Streda, Okočská 1, Veľký Meder	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 60 -1,3 bm, DN 40 - 1,5 bm, DN 25 - 3,4 bm	THERM 28 CX THERM 28 LX	2	2x 28 kW	2004	STEN 1775, TPP 704 01	2	UA11.01/ D	2	s membráno u DUKLA CZ 501	2008	0,3 MPa	voda/voda/ dusík	-	-	-	
GA	6	Úrad PSVR, Stanicená 5 Galanta	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 cca.70 m, DN DN 20- 25 - 1m,	BUDERU S Logamatik GB 112- 43, GB 112-60	4 1	4x43 kW 1x 60 kW	2001			-	-	s membráno u Thermopre ss N50 litrov - 5 ks	2002	0,6 Mpa	voda/dusík	Buderus Logalus 120 litrov	2001	2,5 Mpa	voda/voda

Trenčiansky	TN	9	Úrad PSVR, M.R.Štefánia 20 Trenčín	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 dlžka 14 m, manometr 0-6	Rapido F 320/8NT	2	2x250 kW	2006	Weishaupt WG30N/1-C/250/2006	2	GABA2S1 1	1	s membráno u2x600 litrov	2006	3 bar	voda-vzduch			
			Úrad PSVR, Bratislavská 380 Dubnica nad Váhom	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 80 12 m, uzáver K800 DN50, plyn omer	FERROLI GGN2.09 FERROLI GN2.13	1 1	155 kW	1996	INTERCAL SGN 55/2 INTERCAL SGN 66/2	1 1	GC 20	2	s membráno u2x 300 litrov	1996	1,5 bar	voda/vzduch			
	PE	10	Úrad PSVR, Partizánske	teplovodná plynová kotolňa		Therm-Trio 90 + Duo 50T	4 + 1	4 x 90 / 1 x 45	2005			na ZP na CO	1 1	s membráno u 50 litrov - 5 ks	2005	3 bary	vzduch/vo da	OKL 300	2005	1 Mpa voda/voda
			Úrad PSVR, Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	teplovodná plynová kotolňa	Buderus Logamax plus GB 112		4	4 x 40 kW						s membráno u Winkelma nn 50 litrov - 2ks	2000	3 bar	voda/vzdu ch			
			Úrad PSVR, Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou	nie										s membráno u Dukla 50 litrov - 2ks	2008	3 bar	voda/vzdu ch			
			Úrad PSVR, Šumperká 1, Prievidza	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN300, 6m; DN 202,2,5m; DN 150, 1,5m; DN100,13 2m; DN32a menej, 30m	CM2	2	2 x 225 kW	2010	WMA III-5 /232 kW,r 2010	2			expanzomat 200l	2010	50 kPa	voda	200l	2008	1 Mpa voda
	PD	11	Úrad PSVR, Červeňa 34 Prievidza	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-470 cca 24 metrov	Viadrus G300	1	300kW	2004	Giersch, 310 kW	1	0	0	s membráno u 2x500	2007	0,6Mpa	voda	120 lit.	2000	1 MPa voda

		Úrad PSVR, Nové Mesto nad Váhom																		
NM	12	Ulica Družstevn á č.2 , Stará Turá Myjava, M.R.Štefá níka 561/6	NTL plynofukovaná kotolňa	DN 32	DPL 50	3	3X49,5 Kw	1993	3x atmosferic ký- súčasť kotla	3	-	-	EXPANZ OMAT ČKD Dukla, 2801	1991	0,18MPa	*				
PB	13	UPSVR, Považská Bystrica, Štefániko va 977, Púchov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		UPSVR, Považská Bystrica, Štefániko va 820, Púchov	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN80, 2k Pa	VIESSMA NN Vitudens 300	5,5x49,9	2005	15-60,1 kW, 2006	5	-	-	Reflen N 400/6 , 390 l	2005	6 bar	voda	-	-	-	-	
		UPSVR, Považská Bystrica, Centrum 13/17, Považská Bystrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BB	14	Úrad PSVR B. Bystrica, Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 35 metrov	Buderus G434 X Logano	3	2 x 225 kW, 1x 90 kW	1999	Buderus	5	Johnsom Control	3	OTTO Head 1 600 litrov - 3 x	1999	600 kPa	voda	VT-501 Quantum 200 lit.	1999	600 kPa	voda/voda
		Úrad PSVR Banská Bystrica, Skuteckéh o ul. 39, Banská Bystrica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 24 metrov	Junkers KN bis.117-80	3	3 x 90 kW	2002	Atmosferic ké Junkers	3			expanzomat 200 litrov	2005	0,6 Mpa	voda/voda	SK 500- 3ZB/C1 - 470 litrov	2002	0,6 MPa	voda/voda
		Úrad PSVR, Banská Štiavnica, A. T. Sytiansk eho č. 1180	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 35 metrov	VIESMAN	4	4 x 66 kW	2006	r.2006	4	-	0	VIESMAN	2006	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	800 lit	2006	1 MPa	voda/voda

BS	15	Úrad PSVR, Banská Štiavnica, Bystrická č. 53, Žarnovica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 15 metrov	Rapido GA 210/121 E	3	3 x 120 kW	1999	Rapido / 120 kW / r. 1999	3	-	-	s membráno u 500 litrov	1998	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	250 lit.	1998	1 MPa	voda/voda
		Úrad PSVR, Banská Štiavnica, SNP 122, Žiar nad Hronom	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 25 metrov	SLATINA 600	2	2 x 600 kW	1984	1984	2	0	0	s membráno u 500 litrov	1984	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	250 lit.	1970	1 MPa	voda/voda
		PRENAJ OM-Úrad PSVR, Banská Štiavnica - Ulica Dolná 95/28 Kremnica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 14 metrov	THERM - 50	1	50 kW	1993	Polidoro / 48 kW / r. 1993	1	0	0	s membráno u 100 litrov	1993	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	120 lit	1996	1 MPa	voda/voda
		PRENAJ OM-Úrad PSVR, Banská Štiavnica - Ulica Bernoláko va 11, Nová Baňa	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 44 metrov	THERM - DUO 50	3	3 x 49 kW	1996	Polidoro / 48 kW / r.1996	3	0	0	s membráno u 500 litrov	1996	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	250 lit.	1996	1 MPa	voda/voda
BR	16	Ulica Rázusova č. 40, Brezno	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 40, DN 32, DN 25	JUNKERS 98 kW ZBR	3	3x98	2006	ZBR - 90	3	GC20N	3	1 x FLAMCO 25l, 2x Reflex 250l	2012, 2006	0,6 Mpa	voda	25l + 250l	2012, 2006	1 MPa	voda/voda
		Ulica B. Němcovej č. 12, Brezno	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 32, DN 25	Vaillant 466-7-H, Vaillant 46 kW	1	1x46	2007	Vaillant 466-7-H	1	GC20N	1	1 Reflex 300l	2007	0,6 Mpa	voda	300l	2007	1 MPa	voda/voda
LC	17	Úrad PSVR, F.Lehára 18,Lučenec	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 24 metrov	LEIBER KN 50 QUADRIGA A B 11	3 1	3 x 45,2 kW 1 x 11,6 kW	2004	Leiber /45,2 kW/ Quadriga /11,6 kW	3 1	-	-	s membráno u Dukla CZ Maxivaren	2005 2004	0,3 MPa 0,6 MPa	vzduch	-	-	-	-
		Úrad PSVR, Petőfiho 39, Lučenec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Úrad PSVR, Železnici č 5, Filakovo	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 24 metrov	DESTILA DPL 50 DESTILA DPL 25H	3 1	3 x 49,5 kW 1 x 25 kW	1993	Destila /49,5 kW/ Destila / 25 kW/	3 1	-	-	s membráno u DUUKLA CZ	1993	0,25 Mpa	vzduch / voda	0,125 m³	2012	0,6 Mpa	voda/voda

		Úrad PSVR Žilina, Litovelská 606, KNM	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-50 cca. 20 metrov, manom. 0-4 kPa, vzork.kohút	VIESMAN N Vitodens 200-W 26 kW	2	5,2 x 26,00 kW	2014	VIESMAN N MatriX 5,2-26 kW	2	GC20N	2	s membránu REFLEX 80 litrov	2014	3 bar	voda/voda/dusík	Zásobník TUV VITOCEL 100-W CUG 100l	2014	1 MPa	voda/voda	
CA	23	Úrad PSVR, Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-40 cca. 15 m, manom. 0-6 kPa,vzork. kohút	Rapido GA 110/3/46 E	3	3 x 47,2 kW	2001	Rapido - atmospheric ký	3	GS-130	1	Otto Heat, 400 l	2000	0,3 Mpa	voda/voda/dusík	stojatý VT501, 500 l	2000	1 Mpa	voda/voda	
		Úrad PSVR, A. Hlinku č. 8, 022 01 Čadca	plynová kotolňa	DN 25-40 cca. 55, vzork. kohút	Baltur Super Genio MC 55	1	1 x 45 kW	2001	Baltur	1	-	-	Maxivare m UR, 60 litrov	2006	0,6	voda/voda/dusík	-	-	-	-	
		Úrad PSVR, Námestie slobody 1, Dolný Kubín	-																		
LM	24	Úrad PSVR, Liptovský Mikuláš (administratívna budova) Úrad PSVR, Liptovský GARÁŽE	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 10-50 7 ks,manometer 0-400 kPa	Feromat GBN3-221 Z	2	2 x 150 kW	2001	atmosferic ký / 115-153 kW	2	HD 01.01/ZP a CO	1									
		OKÁL	-																		
		Úrad PSVR, Martin, Mudroňova 22	-																		
		Úrad PSVR, Martin, Novomeského 4	teplovodná plynová kotolňa	DN40cca2 50-3KpN	Rapido GA 110/2/51 E	2	2x54,3	1999			GC20	2					VT301285 litr.	1998	10 barr	voda/voda	
MT	26	Úrad PSVR Martin, Turčianske Teplice, SNP 514/122	-																		

		Úrad PSVR, Námestov o, Námestie A. Bernoláka 38/1/4, Námestov o	-																	
NO	27	Úrad PSVR, Námestov o, Medvedzi e 132, Tvrdošín	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 - 35 m, DN 35 - 3 m, DN 25 - 8 m, DN 15 - 4m, DN 10 - 3 m	K1 - VSB 177 Wiessman n	2	2 x 177 kW	?	MG 30N/1 A Weishaupt 350 kW	2	Testo 317- 3	1	Reflex 300 l, Elbi 300 l	2012, 1997	0,6 Mpa	voda	DUO Ferro 300 l	1997	0,9 Mpa	voda
RK	28	Úrad PSVR, Námestie Slobody 9, Ružomber ok 034 01	-																	
		Úrad PSVR, Námestie Slobody 24, Ružomber ok 034 01	-																	
NR	29	Úrad PSVR Nitra, Štefániko va tr. 88	-																	
KO	30	Úrad PSVR, Komárno, Biskupa Királya 30	-																	
		Úrad PSVR, L. Štúra 53, Levice	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 125 PN 40 0-6 kPa, cca 50 m DN 50 PN 40	Protherm 120 SOR	10	10 x 99 kW	2000	-	-	SZ 10.01 ZP SZ 10.01 CO	2 1	automatick é doplnenie a odpúšťanie	2000	0,6 Mpa	voda	-	-	-	

Prešovský

HE	36	Úrad PSVR Humenné, prac. Budovateľ ská 2204, Slnia	-																	
		Úrad PSVR Humenné, 26.novem bra 4452, Humenné garáž	-																	
		Úrad PSVR Humenné, 26.novem bra 4453, Humenné garáž	-																	
KK	37	Úrad PSVR, Kežmarok	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 40 cca 5 metrov	ORTAS 250	2	2x 250	1997	ORTAS 250 2 ks /250 kW/ r. 1997	2	GC20N	3	s membráno u EXPANZ OMAT I. 0,32 m3	1996	0,275 Mpa	voda/dusik	OVL 1000 1,0m3	1997	0,6 Mpa	tepľa voda
		ORTAS 125	1	1x 125	1997	ORTAS 125 2 ks /125 kW/	1	ExGR 31	1											
		CO GIC40	1																	
PP	38	ÚPSVR Poprad - Námestie Majstra Pavla 59 Levoča	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN ocel'ový zváraný vedený plynomern e v 1.PP do kotolne na 4.NP	Viadrus G 100-E	4	4 x 120 kW	1996	atmosferic ký r. 1996	8	SUP 911	1	s membráno u čKD 140 litrov	1994	250 kPa	voda/vzdu ch	stojatý 9E1 400	1997	1,0/1,6 Mpa plášť/trubk y	voda
SL	39	Úrad PSVR, Farbiarsk a 57, Stará Ľubovňa	NTL teplovodná plynová kotolňa	Uzávery pred spotrebíčm i DN-20	WIESMA N- VITOGAS 100	3	3 x 48 kW	2003	Súčasť kotla- neuvezené	3	0	0	TNS- Maxivaren 300 litrov	2002	0,3 Mpa	vzduch- voda	Vitocel 200 litrov	2002	1 MPa	voda/voda
		Úrad PSVR, ul. 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	NTL teplovodná plynová kotolňa	Uzávery pred spotrebíčm i DN-20	Protherm KLO 40 Protherm KLO 60	2	35 kW 50 kW	2006	Súčasť kotla- neuvezené	2	0	0	TNS- Expanzom at Reflex 80 litrov	2006	0,3 MPa	vzduch- voda	TNS/OVS ECON. 160 litrov	2006	0,6 Mpa	voda/voda

KE	42	Úrad PSVR,Puš kinova č. 5, Košice	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN50 - 1bm, DN50- 1bm, DN125 - 3bm, DN25 - 2bm	Buderus GB 112	2	2 x 43 kW	2007	pretlakový kondenzač ny/42,9/20 07	2x1	DHP43,D HP4,GIC	3	0,140m3	2007	0,6 Mpa	voda/dusík	0				
		Úrad PSVR,Kr manová č.18, Košice	NTL teplovodná plynová kotolňa	nepoužíva s																	
		Úrad PSVR, Dvorkinov a č. 7, Košice	-																		
		Úrad PSVR, Popradsk á č.74, Košice	-																		
		Úrad PSVR, Žižkova č.21, Košice	-																		
		Úrad PSVR,Sta ničné námestie č.9, Košice	Teplovodná plynová kotolňa	DN 80 - 2,5 bm, DN 50 - 1,5 bm, DN 200 - 5 bm	Buderus GE 434X	2	2x300 kW	2002	atmosferic ký /300/323 kW/2002	2x12	DHP4S CH4, DHP4 CO,	3	Reflex Variomat VG		0,6 Mpa	vzduch/vo da	0				
		Úrad PSVR Michalovce, Ulica Saleziánov č.1	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN50, 21m, DN32 16m, DN20 14m, DN15 24 m	PROTHER M 50 STO	3	3 x 49 kW	2000	súčasť kotla s atmosféric kým horákom	0	DMP100/ Indikátor plynu GI- 03 M, TESTO 325	0	Ezpanzom at ERE 80 12 ks	1999	0,3 Mpa	vzduch /voda	QUATUM 115 /2 ks JOHN WOOD superbley turbo 151 l 1 ks	1999 /2001	1 Mpa, 1 Mpa	voda/voda	
		NTL teplovodná plynová kotolňa	DN32- 40m, DN20 4,5, DN15- 3,5m	VAILLAN T VU INT466-7- M	1	1 x 47,7 kW	2006	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI- 03 M, TEST 325	0	Expanzom at B/80 l/	2001	0,3 Mpa	vzduch/ voda	TATRAM AT 50l	2003 1 ks, 2006 2 ks	0,6 Mpa	voda		
		NTL teplovodná	DN50 16m, DN32 12m, DN20 10 m, DN15 20m	PROTHER M Medved' 50 PLO stacionár ny	1	1 x 42 kW	2008	súčasť kotla	0	DMP100/I ndikátor plynu GI- 03 M , TESTO 325	0	Expanzom at Reflex 100l	2008	0,3 Mpa	vzduch/vo da	Kovodel Moravský Písek 160l	1991	0,6Mpa	voda		

		ká 55, Sobrance	plynová kotolňa	DN50 16m, DN32 12m, DN20 10 m, DN15 20m	PROTHER M Medved' 40 PLO stacionárny	1	1 x 32 kW	2008	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI- 03 M, TESTO 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MI	43	Úrad PSVR, Michalovs ká 55, Sobrance - garáž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Úrad PSVR, P.O.Hviez doslavova 66/118, Veľké Kapušany - archív	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Úrad PSVR, Zelená 63/299, Veľké Kapušany	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN25/0,5 m DN32/5m	PROTHER M-LEV 28	1	1 x 28 kW	2009	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI- 03 M, TESTO 325	0	súčasť kotla/12l	0	0,3 Mpa	vzduch/vo da	0	0	0	0			
		Úrad PSVR, L.N.Tolsté ho 634, Veľké Kapušany - garáž	DN32/16m , DN20/9m	BUDERU S LOGAMA X GB112- 29	BUDERU S LOGAMA X GB 112- 43	1	1 x 25 kW	2007	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI- 03 M, TESTO 325	0	súčasť kotla/3l	0	0,3 Mpa	vzduch/ voda	0	0	0	0			
RV	44	Úrad PSVR Rožňava, Ernesta Rótha č. 49	NTL teplovodná plynová kotolňa	LEIBER KN 24 PEB+M	1	24,9 kW	2002					Expanzomat VAREM - LR	2002	0,3 Mpa	voda/vzdu ch								
		Úrad PSVR Rožňava, Šafárikov a č. 112	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 32 dĺžky 29,0m DN 15 dĺžky 1,0m	BUDERU S LOGAMA X GB 112- 43 kondenzač ný	2	2 x 43 kW	2002			MIKRO TRADE GAS SENZOR CH4,CO,N H3 TYP: SZ 10,03/A	3	s membráno u Reflex DT5	2002	0,25 MPa	voda/vzdu ch	zásobníkov ý ohrievač vody stojatý - 120 lit.	2002	0,6 Mpa	voda			

Úrad PSVR, Hlavná 2475, Kraľovsk ý Chlmeč - garáž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úrad PSVR, Ruzová 432/12, Streda nad Bodrogom	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-50 cca. 18 metrov, manom. 0- 4 kPa,	PKM 32E a 45E	2	32 kW a 43 kW	1999 a 2003	PKM (32 kW r.v. 1999 a 43kW r.v.2003)	2	-	-	s membráno u 80 litrov	2003	0,25 MPa	vzduch/vo da	nie je	-	-	-	-	-

OST :

Trenčiansky	PE	10	Úrad PSVR, Sládkovič ova 60, Bánovce nad Bebravou	-																				
			Úrad PSVR, Sládkovič ova 1653, Bánovce nad Bebravou	-																				
	PD	11	Úrad PSVR, Šumpersk á 1 Prievidza	-																				
			Úrad PSVR, Červeňa 34 Prievidza	-																				
	NM	12	Úrad PSVR, Nové Mesto nad Váhom	-																				
			Ulica Družstevn á č.2 , Stará Turá	-																				
			Myjava, M.R.Štefá níka 561/6	-																				
	PB	13	ÚPSVR, Považská Bystrica, Štefániko va 977, Púchov	-																				
			ÚPSVR, Považská Bystrica, Štefániko va 820, Púchov	-																				
			ÚPSVR, Považská Bystrica, Centrum 13/17, Považská Bystrica	Danfoss XB 50-1 40	Výkon UK/TÜV: 200/80 kW	max. tlak 16,0	-	Reflex N400/6	2008	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Danfoss XB 10-1 30 150 1	2008	16,00	voda

TV	46	Úrad PSVR,M. R. Štefánika 3299 Trebišov - sklad	-																		
		Úrad PSVR, M.R. Štefánika 3300 Trebišov - garáž	-																		
		Úrad PSVR, J. Záborské ho 1826/8, Trebišov	-																		
		Úrad PSVR, Hlavná 778/105, Kráľovsk ý Chlmec	-																		
		Úrad PSVR, Hlavná 2624/105, Kráľovsk ý Chlmec	-																		
		Úrad PSVR, Hlavná 2475, Kráľovsk ý Chlmec - garáž	-																		
		Úrad PSVR, Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	-																		

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Kotolne a OST elektrické zariadenia :

Plynové zariadenia

Tlakové zariadenia

