

Príloha 1J – TTZ_plynové a tlakové zariadenia"

PLYNOVÉ ZARIADENIA (PZ) a TLAKOVÉ ZARIADENIA (TZ) : bod č. 10.3. špecifikácia služieb																						
KRAJ	OBVOD	Por. číslo	PLYNOVÉ ZARIADENIA (PZ) a TLAKOVÉ ZARIADENIA (TZ); Ústredie + úradie PSVaR											Tlakové zariadenia								
			OBJEKT	Plynové zariadenia																		
				Plynová kotolňa	NTL rozvod	Spotrebič - plynový kotol	Počet	Výkon	Rok výroby	Plynové horáky-typ /menovity výkon /rok výroby	Počet	Detektor plynu / typ	Počet	Expanzná nádoba (+objem)	Rok výroby	Max. pracovný tlak	Pracovná látka	Ohrievač vody (+objem)	Rok výrob y	Max. pracovn ý tlak	Pracovná látka	
Bratislavský	BA	0	Ústredie PSVaR, Žup. nám. 5, Bratislava	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-50 cca. 18 metrov, manom. 0-4 kPa, vzork. kohút	Rapido GA 110/2/51 E	3	3 x 48,3 kW	1997	Rapido / 48,3 kW / r. 1997	3	GC20N	2	s membránou ZILMET 500 litrov	1997	0,4 MPa	voda/voda/dusík	EURO - 300 lit.	2004	1 MPa	voda	
			Ústredie PSVaR, Žup. nám. 6, Bratislava	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 24 metrov	THERM - DUO 50	2	2 x 49 kW	2010, 2011	Polidoro / 48 kW / r. ???	2	-	-	s membránou 500 litrov	1995	0,4 MPa	voda/voda/dusík	250 lit.	1996	1 MPa	voda	
		VUS Mlyny	NTL teplovodná plynová kotolňa (kvapalný plyn "propán")	DN50 20m / DN32 6,5m / DN25 5m / DN20 12m / DN15 25m	BUDERUS LOGANO GE 315	2	2 x 115 kW	2003	Weishaupt WG30 / 60-350 / r. 2003	2	GI 30	2	Maxivarem LR 700 litrov	2003	0,6 Mpa	voda/vzduch	Buderus Logalux SU 1000 lit.	2004	0,6 Mpa	voda		
		BA	Úrad PSVR Bratislava, Vazovova 7/A, Bratislava	NTL teplovodná plynová kotolňa A	DN 15 - 100 cca 220 m	Viessmann, VITOPLEX 200	1	1x200 kW	2013	WG30M/1-C ZM-VM	1	-	-	Reflex DT5 s membránou 80 litrov	2006	1 Mpa	voda-plyn					
				NTL teplovodná plynová kotolňa A	DN 15 - 100 cca 220 m	RAPIDO F 220/11 NT	1	1x165 kW	2008	pretlakový GIERCH	1	-	-	s vakom OTTO HEAT 1 250 litrov	1999	0,5 Mpa	voda/voda/dusík	AE Austria AG E mail AG 800 litrov	1999	1,5 MPa	voda/voda	Typ: VT-800-FFM
				NTL teplovodná plynová kotolňa B + C	DN 15 - 100 cca 220 m	RAPIDO F320/10 NT	1	1x388 kW	2011	pretlakové GIERCH	1	-	-	s vakom OTTO HEAT 2 000 litrov	1999	0,5 Mpa	voda/voda/dusík	AE Austria AG E mail AG 1 000 litrov	1999	1,5 MPa	voda/voda	Typ: VT-1000-FFM
				NTL teplovodná plynová kotolňa B + C	DN 15 - 100 cca 220 m	RAPIDO F310/9 NT	1	1x338 kW	1999	pretlakové GIERCH	1	-	-									
	MA	2	Úrad PSVR Malacky	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 dl. 7,2m, manom. 0-6 kPa	Buderus Logano Ecostream G 315	2	2 x 170kW	1999	Weishaupt /60-350 kW/ r.1999	2	GA 20	1	s membránou typ Expanzomat /280 litrov/2ks	2005	á 0,3 Mpa	voda/vzduch	BUDERU SS-ST 401/390 litrov	1999	1 MPa	voda/voda	
PK	3	Úrad PSVR Moyzesova 2 Pezinok Ulica Krátká č. 1 Mesto Senec	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25mm	PROTHERM 25 KTO Panther	2	2x 24,6 kW	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	TT	4	Úrad PSVR, Trnava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS	5	Úrad PSVR Dunajská Streda, Ádorská 41, Dunajská Streda	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50-5,2 bm, DN 20-0,1 bm	BUDERUS Logamax Plus GB112	4	4x50 = 200 kW		STEN 1775, TPP 704 01		UA11.01/D, SZ 10.31, SZ 10.31/C	4	s membránou REFLEX 50 1	2007	0,6 MPa	voda/voda/ dusík	120 l		voda/voda	
		Úrad PSVR Dunajská Streda, Bratislavská 35, Šamorín	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 60-2,9 bm, DN 50-1,5 bm, DN 20 - 3 bm	Modratherm PKM 50K, PROTHERM Medved' 60 PLO	2	1x49,5 kW, 1 ks 49kW	2011	STEN 1775, TPP 704 01		G16	2	s membránou ČKD DUKLA 80 1		0,25 MPa	voda/voda/ dusík	-	-	-	
		Úrad PSVR Dunajská Streda, Okočská 1, Veľký Meder	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 60 -1,3 bm, DN 40 - 1,5 bm, DN 25 - 3,4 bm	THERM 28 CX THERM 28 LX	2	2x 28 kW	2004	STEN 1775, TPP 704 01	2	UA11.01/D	2	s membránou DUKLA CZ 50 1	2008	0,3 MPa	voda/voda/ dusík	-	-	-	
GA	6	Úrad PSVR, Staničná 5 Galanta	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 cca.70 m, DN DN 20-25 - 1m,	BUDERUS Logamatik GB 112- 43, GB 112-60	4 1	4x43 kW 1x 60 kW	2001			-	-	s membránou Thermopres s N50 litrov 5 ks	2002	0,6 Mpa	voda/dusík	Buderus Logalus 120 litrov	2001	2,5 Mpa	voda/voda
		Úrad PSVR Galanta, Vonkajší rad 795 Sereď	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN50 - 37,3m, DN25-19,4m, DN15- 5,9m	Destila DPL 50	3	3x49,5	1994	integrovaný v kot.	3	Univerzál 86	1	otvorená	1994						
PN	7	Úrad PSVR, Krajinská cesta S053/13, Piešťany	vykurovanie je z TSÚ, ktorý je spolušprávcom budovy																	
		Úrad PSVR, Jarmočná 3204/3, 920 01 Hlohovec	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 cca. 42 metrov, manom. 0-4 kPa,guľový kohút	TERMOTÉKA 60 ES	3	3 x 70 kW	1997	Termotéka 60ES 387 mm, 70 kW, 1997	3	-	-	Expanzomat CIMM 250 I	1996	0,4 MPa	vzduch/vo da	OVS 2500 I	1991	0,6 Mpa	voda/voda
SE	8	Úrad PSVR Vajanského 17, Senica, pracovisko Skalica, Gorkého 2	NTL teplovodná plynová kotolňa		Protherm 24 KTV, KTO	2	2 x 23 kW	1999		2	-		Reflex ND 35, 20 litrov	1998, 2012	0,3	voda/ vzduch	-	-	-	
		ÚPSVR Šaštín-Stráže, Štúrova 1328/A	NTL teplovodná plynová kotolňa		BUDERUS 234 X-44	3	3 x 44 kW	1998	Honeyweil / 44 kW / r. 1998	3	Hawesr		s membránou 200 litrov	1998	0,25	voda/ vzduch	300 lit.	1998	1 Mpa	voda/voda
		Úrad PSVR Vajanského 17, Senica, pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17 PRENÁJOM-Úrad PSVR Senica, pracovisko Senica, Vajanského 17 budova v prenájme, zariadenie je NAŠE	ÚK																	

		Úrad PSVR, M.R.Štefánia 20 Trenčín	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 dĺžka 14 m, manometer 0-6	Rapido F 320/8NT	2	2x250 kW	2006	Weishaupt WG30N/1-C/250/2006	2	GABA2S11	1	s membránou 2x600 litrov	2006	3 bar	voda-vzduch				
	TN 9	Úrad PSVR, Bratislavská 380 Dubnica nad Váhom	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 80 12 m, uzáver K800 DN50, plynomer	FERROLI GGN2.09 FERROLI GN2.13	1 1	155 kW 265 kW	1996 1995	INTERCAL SGN 55/2 INTERCAL SGN 66/2	1 1	GC 20	2	s membránou 2x 300 litrov	1996	1,5 bar	voda/vzduch				
Trenčiansky	PE 10	Úrad PSVR, Partizánske	teplovodná plynová kotolňa		Therm-Trio 90 + Duo 50T	4 + 1	4 x 90 / 1 x 45	2005			na ZP na CO	1 1	s membránou 50 litrov - 5 ks	2005	3 bary	vzduch/voda	OKL 300	2005	1 Mpa	voda/voda
		Úrad PSVR, Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	teplovodná plynová kotolňa		Buderus Logamax plus GB 112	4	4 x 40 kW						s membránou Winkelmann 50 litrov - 2ks	2000	3 bar	voda/vzduch				
		Úrad PSVR, Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou	nie										s membránou Dukla 50 litrov - 2ks	2008	3 bar	voda/vzduch				
		Úrad PSVR, Šumperská 1, Prievidza	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN300, 6m; DN 202,2,5m; DN 150, 1,5m; DN100,132m; DN32 a menej, 30m	CM2	2	2 x 225 kW	2010	WMA III-5 /232 kW,r 2010	2			expanzomat 200l	2010	50 kPa	voda	2001	2008	1 Mpa	voda
PD	11	Úrad PSVR, Červeňa 34 Prievidza	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-470 cca 24 metrov	Viadrus G300	1	300kW	2004	Giersch, 310 kW	1	0	0	s membránou 2x500	2007	0,6Mpa	voda	120 lit.	2000	1 MPa	voda
		Úrad PSVR, Nové Mesto nad Váhom																		
		Ulica Družstevná č.2 , Stará Turá	NTL plynofikovaná kotolňa	DN 32	DPL 50	3	3X49,5 Kw	1993	3x atmosferický-súčasť kotla	3	-	-	EXPANZOMAT ČKD Dukla, 280 l	1991	0,18MPa	*				
NM	12	Myjava, M.R.Štefánika 561/6																		
		ÚPSVR, Považská Bystrica, Štefánikova 977, Púchov		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ÚPSVR, Považská Bystrica, Štefánikova 820, Púchov	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN80, 2k Pa	VIESSMANN Vitidens 300	5	5x49,9	2005	15-60,1 kW, 2006	5	-	-	Reflen N 400/6 , 390 l	2005	6 bar	voda	-	-	-	-
PB	13	ÚPSVR, Považská Bystrica, Centrum 13/17, Považská Bystrica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BB	14	Úrad PSVR B. Bystrica, Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 35 metrov	Buderus G434 X Logano	3	2 x 225 kW, 1x 90 kW	1999	Buderus	5	Johnsom Control	3	OTTO Head 1 600 litrov 3 x	1999	600 kPa	voda	VT-501 Qantum 200 lit.	1999	600 kPa	voda/voda	
			Úrad PSVR Banská Bystrica, Skuteckého ul. 39, Banská Bystrica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 24 metrov	Junkers KN bis.117-80	3	3 x 90 kW	2002	Atmosférické Junkers	3			expanzomat 200 litrov	2005	0,6 Mpa	voda/voda	SK 500-3ZB/C1 - 470 litrov	2002	0,6 MPa	voda/voda	
	BS	15	Úrad PSVR, Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho č. 1180	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 35 metrov	VIESMAN	4	4 x 66 kW	2006	r.2006	4	-	0	VIESMAN	2006	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	800 lit	2006	1 MPa	voda/voda	
			Úrad PSVR, Banská Štiavnica, Bystrická č. 53, Žarnovica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 15 metrov	Rapido GA 210/121 E	3	3 x 120 kW	1999	Rapido / 120 kW / r. 1999	3	-	-	s membránou 500 litrov	1998	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	250 lit.	1998	1 MPa	voda/voda	
			Úrad PSVR, Banská Štiavnica, SNP 122, Žiar nad Hronom	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 25 metrov	SLATINA 600	2	2 x 600 kW	1984	1984	2	0	0	s membránou 500 litrov	1984	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	250 lit.	1970	1 MPa	voda/voda	
			PRENÁJOM-Úrad PSVR, Banská Štiavnica - Ulica Dolná 95/28 Kremnica	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 14 metrov	THERM - 50	1	50 kW	1993	Polidoro / 48 kW / r. 1993	1	0	0	s membránou 100 litrov	1993	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	120 lit	1996	1 MPa	voda/voda	
			PRENÁJOM-Úrad PSVR, Banská Štiavnica - Ulica Bernolákova 11, Nová Baňa	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 44 metrov	THERM - DUO 50	3	3 x 49 kW	1996	Polidoro / 48 kW / r.1996	3	0	0	s membránou 500 litrov	1996	0,4 MPa	voda/voda/ dusík	250 lit.	1996	1 MPa	voda/voda	
	BR	16	Ulica Rázusova č. 40, Brezno	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 40, DN 32, DN 25	JUNKERS 98 kW ZBR	3	3x98	2006	ZBR - 90	3	GC20N	3	1 x FLAMCO 25l, 2x Reflex 250l	2012, 2006	0,6 Mpa	voda	251 + 250l	2012, 2006	1 MPa	voda/voda	
			Ulica B. Němcovej č. 12, Brezno	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 32, DN 25	Vaillant 466-7-H, Vaillant 46 kW	1	1x46	2007	Vaillant 466-7-H	1	GC20N	1	1 Reflex 300l	2007	0,6 Mpa	voda	300l	2007	1 MPa	voda/voda	
	LC	17	Úrad PSVR, F. Lehára 18, Lučenec	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 24 metrov	LEIBER KN 50 QUADRIGA B 11	3 1	3 x 45,2 kW 1 x 11,6 kW	2004	Leiber /45,2 kW/ Quadriga /11,6 kW	3 1	-	-	s membránou Dukla CZ Maxivaren	2005 2004	0,3 MPa 0,6 MPa	vzduch	-	-	-	-	
			Úrad PSVR, Petőfiho 39, Lučenec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Úrad PSVR, Železničná 5, Fiľakovo	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-40 cca. 24 metrov	DESTILA DPL 50 DESTILA DPL 25H	3 1	3 x 49,5 kW 1 x 25 kW	1993	Destila /49,5 kW/ Destila / 25 kW/	3 1	-	-	s membránou DUKLA CZ	1993	0,25 Mpa	vzduch / voda	0,125 m ³	2012	0,6 Mpa	voda/voda	
	RA	18	Úrad PSVR Revúca, Gen. Viesta	-																		
			Úrad PSVR Revúca, Železničná	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 15-25 cca 14 metrov	Protherm 20 KLO	1	1 x 17 kW	1999					Expanzomat B 25 l	1998	0,25 Mpa	vzduch/vo da	Tatramat 80 l	1988	0,6 Mpa	voda/voda	
	RS	19	Úrad PSVR, Čerenčianska 18, Rimavská Sobota	NTL teplovodná plynová kotolňa	NTL zariadenie o prevádzkovom tlaku 2 kPa	Protherm Grizzly, 150 KLO	3	3 x 150 kW	2004	2,7x16/150kW, rv. 2000	1			WAREM 750 litrov	2000	0,15 Mpa	voda/ vzduch					
			Úrad PSVR, Gorkého 12, Rimavská Sobota	NTL teplovodná plynová kotolňa	NTL zariadenie o prevádzkovom tlaku 2 kPa	Quadriga Euro 150P GORS, 155 l	1	7,2 kW	2000	7,2 kW rv. 2000	1											
			Úrad PSVR, Ulica Madáchova 2, Veľký Krtíš - hl.budova	-										ČKD Dukla 280 litrov	1994	2,5 bar	voda/ vzduch					
	VK	20	Úrad PSVR, Ulica Madáchova 2, Veľký Krtíš - vo dvore	-																		
			Úrad PSVR, lica Madáchova č.2, Veľký Krtíš - garáž	-																		
			Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen	-																		
	ZV	21	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen, Pracovisko Detva, Štúrová 35, 962 12 Detva	-																		

Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny Zvolen, Pracovisko
Krupina, ČSA 2190/3, 963 01
Krupina

-

Žilinský	ZA 22	Úrad PSVR Žilina, Hurbanova 16, Žilina	NTL teplovodná plynová kotolňa	potrubie DN220 - 9m, DN40 - 4m; tlakomery 0-4 kPa, redukciu tlaku plynu z 95 kPa na 2,3 kPa zabezpečuje regulačor tlaku plynu	Paromat - Simplex, 225 kW	2	2 x 225 kW	1999	WG 30 N/1-C / 350 kW/	2			s membránou 50 litrov	2011	0,6 MPa		zásobník TUV, 500 litrov	-	
				regulačná stanica plynu, reg.stupne:1, 2 ks tlakomery 0-160 kPa, 1 ks 0-6 kPa															
		Úrad PSVR Žilina, Litovelská 606, KNM	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 20-50 cca. 20 metrov, manom. 0-4 kPa, vzork.kohút	VIESMANN Vitodens 200-W 26 kW	2	5,2 x 26,00 kW	2014	VIESMANN MatriX 5,2-26 kW	2	GC20N	2	s membránou REFLEX 80 litrov	2014	3 bar	voda/voda/dusík	Zásobník TUV VITOCEL 100-W CUG 100l	2014	1 MPa voda/voda
CA 23	Úrad PSVR, Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-40 cca. 15 m, manom. 0-6 kPa,vzork. kohút	Rapido GA 110/3/46 E	3	3 x 47,2 kW	2001	Rapido - atmosferický	3	GS-130	1	Otto Heat, 400 l	2000	0,3 Mpa	voda/voda/dusík	stojatý VT501, 500 l	2000	1 Mpa voda/voda	
	Úrad PSVR, A. Hlinku č. 8, 022 01 Čadca	plynová kotolňa	DN 25-40 cca. 55, vzork. kohút	Baltur Super Genio MC 55	1	1 x 45 kW	2001	Baltur	1	-	-	Maxivarem UR, 60 litrov	2006	0,6	voda/voda/dusík	-	-	-	
	Úrad PSVR, Námestie slobody 1, Dolný Kubín	-																	
	Úrad PSVR, Liptovský Mikuláš (administratívna budova) Úrad PSVR, Liptovský Mikuláš GARÁŽE OKÁL	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 10-50 - 7 ks,manometer 0-400 kPa	Feromat GBN3-221 Z	2	2 x 150 kW	2001	atmosferický / 115-153 kW	2	HD 01.01/ZP a CO	1	-	-	-	-	-	-	-	
MT 26	Úrad PSVR, Martin, Mudroňova 22	-																	
	Úrad PSVR, Martin, Novomeského 4	teplovodná plynová kotolňa	DN40cca250-3KpN	Rapido GA 110/2/51 E	2	2x54,3	1999			GC20	2					VT301285 litr.	1998	10 barr voda/voda	
	Úrad PSVR Martin, Turčianske Teplice, SNP 514/122	-																	
NO 27	Úrad PSVR, Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, Námestovo	-																	
	Úrad PSVR, Námestovo, Medvedzie 132, Tvrdošín	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 - 35 m, DN 35 - 3 m, DN 25 - 8 m, DN 15 - 4 m, DN 10 - 3 m	K1 - VSB 177 Wiessmann	2	2 x 177 kW	?	MG 30N/1-A Weishaupt 350 kW	2	Testo 317-3	1	Reflex 300 l, Elbi 300 1	2012, 1997	0,6 Mpa	voda	DUO Ferro 300 l	1997	0,9 Mpa voda	
RK 28	Úrad PSVR, Námestie Slobody 9, Ružomberok 034 01	-																	
	Úrad PSVR, Námestie Slobody 24, Ružomberok 034 01	-																	
NR 29	Úrad PSVR Nitra, Štefánikova tr. 88	-																	
	Úrad PSVR, Komárno, Biskupa Királyho 30	-																	
KO 30	Úrad PSVR, E. Štúra 53, Levice	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 125 PN 40 0-6 kPa, cca 50 m DN 50 PN 40	Protherm 120 SOR	10	10 x 99 kW	2000	-	-	SZ 10.01 ZP SZ 10.01 CO	2 1	automatické doplnenie a odpúšťanie	2000	0,6 Mpa	voda	-	-	-	

Nitriansky	LV		Úrad PSVR, SNP 52, Šahy	NTL plynová kotolňa	DN 25, PN 40 , cca 20 m DN 20, PN 40, cca 18 m	Viessman Vitodens 200-W	3	3 x 45 kW	2009		3	DHP4S ZP DHP4S CO	1 1	Reflex Winkelmann SRN 3001	2009	0,6 Mpa	voda/vzduch	GORENJE 1201			voda	
			Úrad PSVR, Schubertova 45, Železovce	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-40, cca 19 m	Jenkers Supraline B11 BS	2	1 x 48 kW 1 x 36 kW	2004	-	-	HD 01.01 ZP HD 01.01 CO	1 1	80 l	2006	0,6 Mpa	voda/dusík	-	-	-	-	
NZ	32	Úrad PSVR, Kapisztóryho 1, Nové Zámky	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 80, 2,7 m, 2,4 kPa	Viessmann	2	2 x 225 kW	1996	Viessmann VG III/148-250 kW/r.1996	2	-	1 3	s membránou REFLEX N s membránou EXPANZOMAT B	2010 1996	0,25 Mpa 0,25 Mpa	voda/vzduch	-	-	-	-		
		Úrad PSVaR, M.R.Štefánika 25, Nové Zámky	-																			
		Úrad PSVaR, P.Pázmáňa 52/21, Šaľa	-																			
		Úrad PSVaR, SNP 149, Šurany	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-50 cca. 10metrov, manom. 0,6 kPa,	PROTHERM PLO 50 PROTHERM PLO 30	2 1	2 x 49 kW 1 x 26 kW	2004	Maxivarem /49 kW/2004	1	-	-	s membránou 250 l	2004	0,4 MPa	voda/voda/dusík	-	-	-	-		
TO	33	Úrad PSVR Topoľčany	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 32 cca 7 m man. 0-4 kPa	BUDERUS G 434X	1	225 kW	1998		2	NZ K 3720 , GA 20	1	2 ks Expanzomat B 320 l	1998	250 kPa	vzduch/vo da	Buderus SU 300 l	2002	0,6 Mpa	voda/voda		
		Úrad PSVR Topoľčany - prístavba	prístavba je napojená na rozvody starej kotolne, nemá samostatné PZ + TZ																			

PO 34	Úrad PSVR Prešov, Kováčska 3	-																
	Úrad PSVR Prešov, Masaryková 20	-																
	Úrad PSVR Prešov, Slovenská 87	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 cca 10metrov	ČKD Dukla - PGVE 65	2	2x 670 kW	1989	DZ 900-P(900 kW) r.1989	2	CR 02/01	2	1600 litrov	1991	0,9 Mpa	voda/vzduch	nie je		
	Úrad PSVR Prešov - Sabinov, Nám. Slobody 19	-																
	Úrad PSVR Prešov - Sabinov, Nám. Slobody 87	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-2 ks cca 15, manon. 0-6 kPa guľový uzáver	PROTHERM - 130JLO EKO GRIZZLY	2	2 x 130 kW	2008	130 JLO EKO GRIZZLY	2	SR 3	1	40 litrov	2008	8,0-2,0 bar	voda/voda	Quadroflex x 285 lit.	2007 1 MPa voda/voda	
	Úrad PSVR Prešov - Sabinov, Nám. 17. novembra 48	-																
BJ 35	Úrad PSVR Bardejov, Dlhý rad 17 (1), Bardejov	-																
	Úrad PSVR Bardejov, Dlhý rad 17 (2), Bardejov	-																
	Úrad PSVR Bardejov, Hviezdoslavova 3, Giraltovec	-																
	Úrad PSVR Bardejov, Centrálna 811/12, Svidník	-																
HE 36	Úrad PSVR Humenné, Kukorelliho 1, Humenné	-																
	Úrad PSVR Humenné, prac. Budovateľská 2204, Snina	-																
	Úrad PSVR Humenné, 26.novembra 4452, Humenné - garáž	-																
	Úrad PSVR Humenné, 26.novembra 4453, Humenné - garáž	-																
	Úrad PSVR, Kežmarok	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 40 cca 5 metrov	ORTAS 250	2	2x 250	1997	ORTAS 250 2 ks /250 kW/ r. 1997	2	GC20N	3	s membránou EXPANZO MAT I. 0,32 m ³	1996	0,275 Mpa	voda/dusík	OVL 1000 1,0m ³	1997 0,6 Mpa	teplá voda
KK 37	Úrad PSVR, Kežmarok	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 40 cca 5 metrov	ORTAS 250	2	2x 250	1997	ORTAS 250 2 ks /250 kW/ r. 1997	2	GC20N	3							
				ORTAS 125	1	1x 125	1997	ORTAS 125 2 ks /125 kW/ r. 1997	1	ExGR 31	1							
										CO GIC40	1							
PP 38	ÚPSVR Poprad - Námestie Majstra Pavla 59 Levoča	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN oceľový zváraný vedený plynomerne v 1.PP do kotolne na 4,NP	Viadrus G 100-E	4	4 x 120 kW	1996	atmosferický r. 1996	8	SUP 911	1	s membránou ČKD 140 litrov	1994	250 kPa	voda/vzduch	stojatý 9E1-400	1997 1,0/1,6 Mpa plášť/trúbky	voda
SL 39	Úrad PSVR, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	NTL teplovodná plynová kotolňa	Uzávery pred spotrebičmi DN-20	WIESMAN-VITOGAS 100	3	3 x 48 kW	2003	Súčasť kotla-neuvedené	3	0	0	TNS-Maxivaren 300 litrov	2002	0,3 Mpa	vzduch-voda	Vitocel 200 litrov	2002 1 MPa	voda/voda
	Úrad PSVR, ul. 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	NTL teplovodná plynová kotolňa	Uzávery pred spotrebičmi DN-20	Protherm KLO 40 Protherm KLO 60	2	35 kW 50 kW	2006	Súčasť kotla-neuvedené	2	0	0	TNS-Expanzomat Reflex 80 litrov	2006	0,3 MPa	vzduch-voda	TNS/OVS ECON. 160 litrov	2006 0,6 Mpa	voda/voda
SP 40	Úrad PSVR,Hlavná č. 26, Stropkov	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 50 - 5m, DN 75-3,5m, DN 140 -3m, DN 25 - 3,5m, DN 25 - 14 m, DN 20 - 1,6m, DN 15 - 33,5m, DN 10 - 0,4m, DN 6 - 0,8 m odľuk.	Lamborghini NP 190	2	2x190 kW	1997	Lamborghini EM 26/2-E/231kW/1997	2	1ks - GE 21, 1 ks snímač -metan bez označenia	2	s membránou 140 litrov	1996	0,25 MPa	voda/voda/dusík	TATRAM AT a.s. Poprad, EOV 150R /150 lit.	1997 0,6 Mpa	voda/voda - -
	Úrad PSVR,Hlavná č. 28, Stropkov	0	DN 18 - 210 m, DN 26 - 8 m	Viessmann - VITOPEND 10WHOA	1	24 kW	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Úrad PSVR, Dobrianskeho č. 89, Medzilaborce	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25- 3 bm, DN 20 - 8 bm, DN 80 - 4bm, DN 40 - 20bm	JUNKERS ZBR-35- 3A	2	2x35kW	2013	Súčasť kotla - neuvezené	2	GC20	2	s membránou 500 litrov	2013	0,6 Mpa	voda/voda/ dusík	200 lit.	2013	1 Mpa	voda/voda	-	-
		Úrad PSVR, Hlavná č. 69, Stropkov - garáž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Úrad PSVR, Hlavná č. 70, Stropkov - garáž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VT	41	ÚPSVR, Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou	plynová kotolňa	DN 25-26 m, oceľový s bralen.izol.	PKM 45 S	1	44,5 kW	1997	0	0	0	0	s membranou 50 litrov Expansomat	1997	250 kPa	voda/vzdu ch	RTH 120 litrov	1997	0,6MPa	plyn/voda		
		ÚPSVaR, Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	vykurovanie gamatkami	oceľový zváraný plynovod DN 32- 10m	plynový radiátor PR4/gamatka/	6 ----- 2	3,6 kW ----- 4,5 kW	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Úrad PSVR, Zádielska č.2, Košice	-																
KE 42		Úrad PSVR,Puškinova č. 5, Košice	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN50 - 1bm, DN50-1bm, DN125 - 3bm, DN25 - 2bm	Buderus GB 112	2	2 x 43 kW	2007	pretlakový - kondenzačny/42,9/2 007	2x1	DHP43,DHP4,GIC	3	0,140m ³	2007	0,6 Mpa	voda/dusík	0		
		Úrad PSVR,Krmanová č.18, Košice	NTL teplovodná plynová kotolňa	nepoužíva s															
		Úrad PSVR, Dvorkinova č. 7, Košice	-																
		Úrad PSVR, Popradská č.74, Košice	-																
		Úrad PSVR, Žižkova č.21, Košice	-																
		Úrad PSVR,Staničné námestie č.9, Košice	Teplovodná plynová kotolňa	DN 80 - 2,5 bm, DN 50 - 1,5 bm, DN 200 - 5 bm	Buderus GE 434X	2	2x300 kW	2002	atmosférický /300/323 kW/2002	2x12	DHP4S CH4, DHP4 CO,	3	Reflex Variomat VG		0,6 Mpa	vzduch/voda	0		
MI 43		Úrad PSVR Michalovce, Ulica Saleziánov č.1	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN50, 21m,DN32 16m,DN20 14m, DN15 24 m	PROTHERM 50 STO	3	3 x 49 kW	2000	súčasť kotla s atmosférickým horákom	0	DMP100/ Indikátor plynu GI-03 M, TESTO 325	0	Expanzomat ERE 80 12 ks	1999	0,3 Mpa	vzduch/voda	QUATUM 115 /2 ks JOHN WOOD superbley turbo 151 1 1 ks	1999 /2001	1 Mpa, 1 Mpa voda/voda
		Úrad PSVR Michalovská 55, Sobrance	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN32-40m,DN20-4,5, DN15-3,5m	VAILLANT VU INT466-7-M	1	1 x 47,7 kW	2006	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI-03 M, TEST 325	0	Expanzomat B/80 1/	2001	0,3 Mpa	vzduch/voda	TATRAM AT 50l	2003 1 ks,200 6 2 ks	0,6 Mpa voda
		Úrad PSVR, Michalovská 55, Sobrance - garáž	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN50 16m, DN32 12m, DN20 10 m.	PROTHERM Medved' 50 PLO	1	1 x 42 kW	2008	súčasť kotla	0	DMP100/Indikátor plynu GI-03 M , TEST 325	0	Expanzomat Reflex 100l	2008	0,3 Mpa	vzduch/voda	Kovodel Moravský	1991	0,6Mpa voda
		Úrad PSVR, P.O.Hviezdoslavova 66/118, Veľké Kapušany - archív	-	DN50 16m, DN32 12m, DN20 10 m, DN15 20m	PROTHERM Medved' 40 PLO stacionárny	1	1 x 32 kW	2008	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI-03 M, TESTO 325	0	0	0	0	0	0	0	
		Úrad PSVR, Zelená 63/299, Veľké Kapušany	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN25/0,5m DN32/5m	PROTHERM-LEV 28	1	1 x 28 kW	2009	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI-03 M,	0	súčasť kotla/12l	0	0,3 Mpa	vzduch/voda	0	0	0
		Úrad PSVR, L.N.Tolstého 634, Veľké Kapušany - garáž	-	DN32/16m, DN20/9m	BUDERUS LOGAMAX GB112-29	1	1 x 25 kW	2007	súčasť kotla	0	DMP100/ Indikátor plynu GI-03 M, TESTO 325	0	súčasť kotla/3l	0	0,3 Mpa	vzduch/voda	0	0	0
RV 44		Úrad PSVR Rožňava, Ernesta Rótha č. 49	NTL teplovodná plynová kotolňa		LEIBER KN 24 PEB+M	1	24,9 kW	2002					Expanzomat VAREM - LR	2002	0,3 Mpa	voda/vzduch			
		Úrad PSVR Rožňava, Šafárikova č. 112	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 32 dĺžky 29,0m DN 15 dĺžky 1,0m	BUDERUS LOGAMAX GB 112-43 kondenzačný	2	2 x 43 kW	2002			MIKRO TRADE GAS SENZOR CH4,CO,NH3 TYP: SZ 10,03/A	3	s membránou Reflex DT5	2002	0,25 MPa	voda/vzduch	zásobníko vý ohrievač vody stojatý - 120 lit.	2002	0,6 Mpa voda
		Úrad PSVR Rožňava, Šafárikova č. 112 - spoluľahlicky podiel	NTL teplovodná plynová kotolňa		PROTHERM 50 PLO	2	2 x 44,5 kW	2003					s membránou MAXIVAR EM - LR	2002	0,6 Mpa	voda/vzduch			
		Úrad PSVR Spišská Nová Ves, Ulica Odborárov č. 53	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 40, cca 3m, guľový kohút DN40, 2 kPa	JUNKERS SUPRASTAR k/KN/90-8-23, plynový teplovodný kotol	1	1 x 90 kW	2000	súčasťou kotla-atmosférický	1			s membránou ČKD Dukla CZ Trutnov 140 litrov	1997	0,25 MPa	voda/voda/dusík			

		Úrad PSVR Spišská Nová Ves, Odborárov č.55	NTL teplovodná plynová kotolňa	G DN25-2,2 m, cca 39,3 metrov, 1,9-2,2kPa	Vitodens 300 WBA, Viessmann	2	2 x 49 kW	2006	sú súčasťou kotla		GS 130	1	^{s membránou} ELBI AF 50/10, 50 litrov	2005	1,0 MPa	voda/vzduch	Tatramat VTI 200, 200 litrov	2006	0,6/06 MPa	voda/voda	
SN 45		Úrad PSVR Spišská Nová Ves - Gelnica, Hlavná č.1	NTL teplovodná plynová kotolňa	NTL priemyselný plynovod-akum.	Viesmann paramat Simplex	3	3x 110-140-225 kW	1997	WG 30 N/1-A, výkon 65-270 kW,	3	GIC 40, GI 30	3					VT500FR M - 500	1998	1,0/1,0 MPa	voda/voda	
		Úrad PSVR Spišská Nová Ves - Krompachy, Kúpeľna 9	OPZ kuchyňa Gelnica	DN50, od plynomeru potrubie DN40, pretlak 2kPa	plynová ohrievacia stolička NAGEMA, plynová panva NAGEMA, veľkokuchynský plynový sporák	4															
		Úrad PSVR Spišská Nová Ves - Krompachy, Kúpeľna 9	-																		
TV 46		Úrad PSVR,M.R. Štefánika 73/23 Trebišov	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 15-40 cca. 35 metrov, manom. 0-10 kPa 2 ks	PKM 45 E (2ks) a TOP GAS 60	3	2 x 43 kW 1 x 60,7 kW	2 x 2000 1x 2006	PKM (43kW a.r.v. 2000) a TOP GAS (60,7kW r.v. 2006)	3	prenosný detektor na- zemný plyn JL268A (1ks) prenosný detektor na - CO2 (1ks) TESTO 317-3	2	^{s membránou} 100 litrov	2006	0,25 MPa	vzduch/vo da	tlaková nádoba	2011	1,0 MPa	vzduch/vod a	
		Úrad PSVR,M.R. Štefánika 3299 Trebišov - sklad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				tlaková nádoba (vodáren bez ohrievača)	1998	1,0 MPa	vzduch/vod a		
		Úrad PSVR, M.R. Štefánika 3300 Trebišov - garáž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				tlaková nádoba u 150 litrov					
		Úrad PSVR, J. Záborského 1826/8, Trebišov	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 15-25 cca. 27 metrov	PKM 25 a Proterm 50 KLOM	2	24 a 44,5 kW	1993 a 2011	PKM 25 (24kW r.v. 1993)a Proterm 50 KLOM (44,5 kW r.v. 2011)	2	-	-	^{s membránou} 110 litrov	2000	0,25 MPa	vzduch/vo da	-	-	-	-	
		Úrad PSVR, Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	-	DN 15-40 cca. 79 metrov	MORA 6101 -1ks, LAMPART - 9 ks	10	1x 5 kW a 9x 6,8kW	2005 a 2007	MORA (5kW r.v. 2005 a 6,8kW r.v. 2007)	10	-	-				-	-	-	-		
		Úrad PSVR, Hlavná 2624/105, Kráľovský Chlmec	-	DN 15-40 cca. 73 metrov	MORA 6101 -1ks, LAMPART - 8 ks	9	1x 5 kW a 8x 6,8kW	2005 a 2007	MORA (5kW r.v. 2005 a 6,8kW r.v. 2007)	9	-	-				-	-	-	-		
		Úrad PSVR, Hlavná 2475, Kráľovský Chlmec - garáž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-		
		Úrad PSVR, Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	NTL teplovodná plynová kotolňa	DN 25-50 cca. 18 metrov, manom. 0-4 kPa,	PKM 32E a 45E	2	32 kW a 43 kW	1999 a 2003	PKM (32 kW r.v. 1999 a 43kW r.v.2003)	2	-	-	^{s membránou} 80 litrov	2003	0,25 MPa	vzduch/vo da	nie je	-	-	-	

Ministerstvo práce, sociálnych
veci a rodiny

KRAJ	OBVOD	Por. číslo	Plynové a tlakové zariadenia																
			OBJEKT	Plynové zariadenia										Tlakové zariadenia					
Plynová kotolňa	NTL rozvod	Spotrebič - plynový kotol	Počet	Výkon	Rok výroby	Plynové horáky-typ / menovitý výkon / rok výroby	Počet	Detektor plynu / typ	Počet	Expanzná nádoba (+objem)	Rok výroby	Max. pracovný tlak	Pracovná látka	Ohrievač vody (+objem)	Rok výroby	Max. pracovný tlak	Pracovná látka		
PO	MPSVR	účelový objekt MPSVR POPRAD ul. Bernolákova 122	NTL kotolňa	DN 65 - 10 m	2 ks Viessmann Vitodens 300 WB3A 49 kw	zabudované	2	X	X	2 ks :Expanzná nádoba objem 200 litrov	ohrievač vody Viessman Vitocell100, 300 litrov, rok v.20								
PO	MPSVR	MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa	plynový rozvod do kuchyne : HUP NTL uzáver GU DN 50 (B-g), kuchynské spotrebiče :						tlakové zariadenia OST sa nachádzajú v prílohe 1K (OST - výmenníkové stanice budov)									
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský varný kotol SILKO, napojený na GU DN 32, hadica															
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský varný kotol SILKO, napojený na GU DN 32, hadica															
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský varný kotol SILKO, napojený na GU DN 32, na pevno															
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský varná panvica START GAS - napojená GU DN 20, hadica															
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský varná vaňa BARON napojená GU DN 25, hadica															
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský varná vaňa BARON napojená GU DN 25, hadica, uzáver spoločný s PS5															
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský sporák METANO-SILKO- napojená GU DN 25, K-800 DN15 na pevno															
		MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava	kuchyňa spotrebič	Veľkokuchynský sporák METANO-SILKO- napojená GU DN 25 spoločný s PS7 K-800 DN 20.15															

MPSVaR ul. Špitálska 4,6,8 Bratislava		Velkokuchynský varná stolica- napojená K-800 DN 15 - na pevno kuchyňa spotrebiče
--	--	--