

KRAJ	OBVOD	Por. číslo	VÝMENNÍKOVÉ STANICE (VS); Ústredie + úrady PSVaR a MPSVaR : bod č. 10.3. špecifikácia služieb																					
			OBJEKT	Tlakové zariadenia																				
				Výmenníky	Tech. údaje	Tech. údaje	Tech. údaje	Expanzná nádob (+objem)	Rok výroby	Max. pracovný tlak	Pracovná látka	Expanzná nádob (+objem)	Rok výroby	Max. pracovný tlak	Pracovná látka	Expanzná nádob (+objem)	Rok výroby	Max. pracovný tlak	Pracovná látka	Ohrievač vody (+objem)	Rok výroby	Max. pracovný tlak	Pracovná látka	
Bratislavský	BA	0	Ústredie PSVaR, Žup. nám. 5, Bratislava	-																				
			Ústredie PSVaR, Žup. nám. 6, Bratislava	-																				
			VUS Mlyny	-																				
	BA	1	Úrad PSVR Bratislava, Vazovova 7/A, Bratislava	-																				
			Úrad PSVR Bratislava, Vajanskeho nabr. 10, Bratislava	-																				
MA	2	Úrad PSVR Malacky	-																					
PK	3	Úrad PSVR Moyzesova 2 Pezinok - Ulica Krátka č. 1 Mesto Senec	-																					
Trnavský	TT	4	Úrad PSVR, Trnava	2ks - ústredné kúrenie	225 °C, objem 5L	max. tlak 47 Bar	prev. tlak 28-30 Bar	1ks - 800L	2005	6 Bar	Dusík - 1,5 Bar	-	-	-	-	-	-	-	-	1ks - TUV, 800L	2005	10 Bar	voda	
	DS	5	Úrad PSVR Dunajská Streda, Ádorská 41, Dunajská Streda	-																				
			Úrad PSVR Dunajská Streda, Bratislavská 35, Šamorín	-																				
			Úrad PSVR Dunajská Streda, Okočská 1, Veľký Meder	-																				
	GA	6	Úrad PSVR, Galanta	-																				
			Úrad PSVR Galatna, Vonkajší rad 795 Sereď	-																				
	PN	7	Úrad PSVR, Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	-																				
			Úrad PSVR, Jarmočná 3204/3, 920 01 Hlohovec	-																				
	SE	8	Úrad PSVR Vajanského 17, Senica, pracovisko Skalica, Gorkého 2	-																				
			ÚPSVR Šaštín-Stráže, Štúrova 1328/A	-																				
Úrad PSVR Vajanského 17, Senica, pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17			-																					
PRENAJOM-Úrad PSVR Senica, pracovisko Senica, Vajanského 17 - budova v prenájme, zariadenie je NAŠE			-																					
TN	9	Úrad PSVR, M.R.Štefánia 20 Trenčín	-																					

LM	25	Úrad PSVR, Liptovský Mikuláš (administratívna budova)	-																		
		GARÁŽE	-																		
		OKÁL	-																		
MT	26	Úrad PSVR, Martin, Mudroňova 22				Reflex 140 1	2006	6 bar	voda												
		Úrad PSVR, Martin, Novomeského 4				230	1998	300kPa	voda												
		Úrad PSVR Martin, Turčianske Teplice, SNP 514/122	-				280	1998	300kPa	voda											
NO	27	Úrad PSVR, Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, Námestovo	-																		
		Úrad PSVR, Námestovo, Medvedzie 132, Tvrdošín	-																		
RK	28	Úrad PSVR, Námestie Slobody 9, Ružomberok 034 01	-																		
		Úrad PSVR, Námestie Slobody 24, Ružomberok 034 01	-																		

Nítriansky	NR	29	Úrad PSVR Nitra, Štefánikova tr. 88	-	Vecné bremeno NTS																		
	KO	30	Úrad PSVR, Komárno, Biskupa Királyá 30	ústredné kúrenie - ako zdroj tepla slúži vonkajšia primárna teplovodná sieť. Ktojej parametre neboli poskytnuté a ani po osobnej konzultácii sa nedali u správcu zistiť																			
	LV	31	Úrad PSVR, E. Štúra 53, Levice	-																			
			Úrad PSVR, SNP 52, Šahy	-																			
	NZ	32	Úrad PSVR, Schubertova 45, Želiezovce	-																			
			Úrad PSVaR, Kapisztóryho 1, Nové Zámky	-																			
			Úrad PSVaR, M.R.Štefánika 25, Nové Zámky	-																			
			Úrad PSVaR, P.Pázmáňa 52/21, Šaľa	-																			
	TO	33	Úrad PSVR Topoľčany	-																			
			Úrad PSVR Topoľčany - prístavba	-																			
Prešovský	PO	34	Úrad PSVR Prešov, Kováčska 3	-																			
			Úrad PSVR Prešov, Masaryková 20	-																			
			Úrad PSVR Prešov, Slovenská 87	-																			
			Úrad PSVR Prešov - Sabinov, Nám. Slobody 19	-																			
			Úrad PSVR Prešov - Sabinov, Nám. Slobody 87	-																			
			Úrad PSVR Prešov - Sabinov, Nám. 17. novembra 48	-																			
	BJ	35	Úrad PSVR Bardejov, Dlhý rad 17 (1), Bardejov	-																			
			Úrad PSVR Bardejov, Dlhý rad 17 (2), Bardejov	-																			
			Úrad PSVR Bardejov, Hviezdoslavova 3, Giraltovce	-																			
			Úrad PSVR Bardejov, Centrálna 811/12, Svidník	-																			
	HE	36	Úrad PSVR Humenné, Kukorelliho 1, Humenné	-																			
			Úrad PSVR Humenné, prac. Budovateľská 2204, Snina	-																			
			Úrad PSVR Humenné, 26.novembra 4452, Humenné - garáž	-																			
			Úrad PSVR Humenné, 26.novembra 4453, Humenné - garáž	-																			
	KK	37	Úrad PSVR, Kežmarok	-																			
	PP	38	ÚPSVR Poprad - Námestie Majstra Pavla 59 Levoča	-																			

SL	39	Úrad PSVR, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	-																
		Úrad PSVR, ul. 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	-																
SP	40	Úrad PSVR, Hlavná č. 26, Stropkov	-																
		Úrad PSVR, Hlavná č. 28, Stropkov	-																
		Úrad PSVR, Dobrianskeho č. 89, Medzilaborce	-																
		Úrad PSVR, Hlavná č. 69, Stropkov - garáž	-																
		Úrad PSVR, Hlavná č. 70, Stropkov - garáž	-																
VT	41	ÚPSVR, Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou	-																
		ÚPSVaR, Hronského 1191, Vranov nad Topľou	-																

KE	42	Úrad PSVR, Zádielska č.2, Košice	-																	
		Úrad PSVR, Puškinova č. 5, Košice	-																	
		Úrad PSVR, Krmanová č.18, Košice	-																	
		Úrad PSVR, Dvorkinova č. 7, Košice	-																	
		Úrad PSVR, Popradská č.74, Košice	OST 547	Nie je majetkom ÚPSVaR Košice																
		Úrad PSVR, Žižkova č.21, Košice	POS 1010	Nie je majetkom ÚPSVaR Košice																
MI	43	Úrad PSVR, Staničné námestie č.9, Košice	-																	
		Úrad PSVR Michalovce, Ulica Saleziánov č.1	-																	
		Úrad PSVR, Michalovská 55, Sobrance	-																	
		Úrad PSVR, Michalovská 55, Sobrance - garáž	-																	
		Úrad PSVR, P.O.Hviezdoslavova 66/118, Veľké Kapušany - archív	-																	
		Úrad PSVR, Zelená 63/299, Veľké Kapušany	-																	
		Úrad PSVR, L.N.Tolstého 634, Veľké Kapušany - garáž	-																	
RV	44	Úrad PSVR Rožňava, Ernesta Rótha č. 49	-																	
		Úrad PSVR Rožňava, Šafárikova č. 112	-																	
SN	45	Úrad PSVR Spišská Nová Ves, Ulica Odborárov č. 53	-																	
		Úrad PSVR Spišská Nová Ves, Odborárov č.55	-																	
		Úrad PSVR Spišská Nová Ves - Gelnica, Hlavná č.1	-																	
		Úrad PSVR Spišská Nová Ves - Kropáčy, Kúpeľňa 9	-																	
TV	46	Úrad PSVR, M.R. Štefánika 73/23 Trebišov	-																	
		Úrad PSVR, M.R. Štefánika 3299 Trebišov - sklad	-																	
		Úrad PSVR, M.R. Štefánika 3300 Trebišov - garáž	-																	
		Úrad PSVR, J. Záborského 1826/8, Trebišov	-																	
		Úrad PSVR, Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	-																	
		Úrad PSVR, Hlavná 2624/105, Kráľovský Chlmec	-																	
		Úrad PSVR, Hlavná 2475, Kráľovský Chlmec - garáž	-																	
		Úrad PSVR, Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	-																	

0	MP SVa R	MPSVaR ul. Špitálska 4,6 a 8 Bratislava - OST	OST - primár - horúcovod : BT - ZRT / t: od 7 st. do 115 st., p : 0,6 - 1,1 MPa (leto, zima), sekundár : ÚK a TUV : režim p.p.auto režim ÚK 4,9-5,5-5,8 bar, T: 80/60 st., 40, 45/65 st tív, OST - 3 ks vým.tepla SVT : 2 x ÚK OKŽB VV2UH v.č. 51474, 51471/94, VZT 51469/94 - odstavený, V : PL 198 litrov, VL 105 litrov	1 ks výmenník tepla TUV doskový Alfa Laval v.č. 17796205 /07, PL/VL 1,8/19,9 lit. , PL/VL 3,0 Mpa, regulácia Simenes SKB 32 s RJ Simenes RAKTV	1 ks zásobník TUV bez štítku a dokumen tácie s PV DN25PN1 6 po 8 bar s teplomer om, 4 ks čerpádlá ÚK - vzt NTC 150, 1 ks čerpadlo cirkulačné TUV Sigma NTV40	2 ks EMV REGADA režim p:min 4,9- 5,8 bar, max. ÚK s auto doplňova ním a odpustení m vody, istenie 1 ks elektrický regulačný bezpečno stný ventil Honeywel l ML 6421B300 12 bez uzavretia primáru pri strate elektricke j energie prakočep	výmenník tepla pre ÚK, v.č. 51471, objem : 198/105 litrov	1994	2,5 Mpa	horúca voda	výmenník tepla pre ÚK, v.č. 51474, objem : 198/105 litrov	1994	2,5 Mpa	horúca voda	výmenník tepla pre ÚK, v.č. 51469	1994	2,5 Mpa	horúca voda	Alfa Laval a zásobná nádoba na TUV, v.č. 17796205 H021010 80010, objem : 1,8/1,9 litra, 500 litrov	2007 a 2008	30 bar, 10 bar
			výmenník tepla pre ÚK - VZT, v.č. 51475, objem : 198/105 litrov	1994	2,5 Mpa	horúca voda	výmenník tepla pre ÚK - VZT, jedálne s tlakovou expanzno u nádobou, bez štítku	2002	0,25 Mpa	horúca voda, 110 st.											