

Príloha č. 6
k zmluve č. 52/KP/2016

Rozsah pravidelných kontrol EPS

Elektrická požiarňa signalizácia v objekte SŠHR SR - Pražská 29, Bratislava

Rozsah pravidelnej - ročnej kontroly EPS

(konkrétne prvky EPS budú v priebehu 2. polroku 2016 inštalované v rámci realizácii projektu "Technické zhodnotenie IBS a IS na ústredí SŠHR")

Úvodné práce

Ohlásenie sa objednávateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu ročnej kontroly. Doplnenie evidencie objednávateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu ročnej kontroly objednávateľa.

Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon ročnej kontroly**2.1. kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,****2.2. kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení:**

- a) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
- b) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
- c) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
- d) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
- e) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
- f) prepojenia jednotlivých zariadení,

2.3. kontrola hlásičov požiaru:

- a) funkčných parametrov hlásičov,
- b) vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
- c) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Záverečné práce

Rokovanie s objednávateľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri ročnej kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných ročných a štvrtročných kontrol a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

Elektrická požiarňa signalizácia v objekte SŠHR SR - Pražská 29, Bratislava**Rozsah pravidelnej - štvrťročnej kontroly EPS**

(konkrétne prvky EPS budú v priebehu 2. polroku 2016 inštalované v rámci realizácii projektu "Technické zhodnotenie IBS a IS na ústredí SŠHR")

Úvodné práce

Ohlásenie sa objednávateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu štvrťročnej kontroly. Doplnenie evidencie objednávateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu štvrťročnej kontroly objednávateľa.

Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon štvrťročnej kontroly**1.1. kontrola náhradného napájacieho zdroja,****1.2. kontrola hlásičov požiaru:**

- a) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
- b) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
- c) kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru,
- d) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

1.3. funkčná skúška výstupov:

- a) ovládacích zariadení,
- b) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- c) doplňujúcich zariadení,

1.4. kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.**Záverečné práce**

Rokovanie s objednávateľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri štvrťročnej kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných ročných a štvrťročných kontrol a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.