



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia horného Váhu
J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok

**SKI CENTRUM NIŽNÁ -
UHLISKÁ s.r.o.
Uhliská 642
027 43 NIŽNÁ**

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
12.7.2018	CS SVP OZ PN 6623/2018/2 CZ 26840/2018	Ing. M. Mikušáková	

Vec: „Prívodné vodovodné potrubie SKI Nižná“, žiadosť o vyjadrenie – stanovisko

Listom zo dňa [] ktorý nám bol doručený [] sme nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Prívodné vodovodné potrubie SKI Nižná“, pre potreby vydania **dodatočného stavebného povolenia** na stavbu. Prílohou Vašej žiadosti bol projekt stavby, ktorého zodpovedným projektantom je Ing. Reisel. Súčasťou Vašej žiadosti bola kópia aktuálnych Hydrologických údajov SHMÚ v mieste odberu a kópia Oznámenia SVP, š.p., OZ Piešťany o zaevidovaní Vašej žiadosti.

Projekt stavby rieši povrchový odber vody z rieky Orava potrebnej na zasnežovanie zjazdových tratí SKI Nižná. Stavba je členená nasledovne: prevádzkové súbory: ČS – výstroj čerpacej stanice a stavebné objekty SO – 01 Čerpacia šachta ČS 1, SO – 02 prívodné potrubie a SO – 03 prípojka elektro. Odoberaná voda z toku je do komory objektu čerpacej stanice privádzaná odberným potrubím DN 600 mm, dĺžka 36,0 m a odtiaľ je čerpadlom dopravovaná prívodným potrubím dlhým 660,10 m so svetlosťou potrubia DN 225, do objektu údolnej stanice lyžiarskeho vleku. Parametre čerpadla sú: typ SP 125-3, výtlak – 65,0 m, prietok 30,86 l/s, príkon el. motora – 30kW.

Na základe predložených podkladov, SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok, **súhlasí s vydaním dodatočného povolenia na vyššie uvedenú stavbu.**

Naša organizácia **súhlasí aj s vydaním Rozhodnutia** na odber povrchovej vody v množstve **30,86 l/s** z vodohospodársky významného vodného toku Orava.

Podľa zákona č. 364/2007 Z.z., §21 je povinnosť merať odoberané množstvo vôd, ktorú osadením vodomerného zariadenia spĺňate. Upozorňujeme Vás, že máte povinnosť viesť prevádzkové záznamy o mesačnom a ročnom množstve odobratých vôd na základe odčítania spotreby z vodomerného zariadenia. Ten, kto využíva osobitné vody na podnikateľskú činnosť, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe – SHMÚ, ktorá ich poskytne správcovi tokov. Ďalej Vás upozorňujeme, že množstvá odobratej vody nad 1.250 m³ mesačne alebo nad 15.000 m³ ročne sú spolplatnené.

Upozorňujeme: Na odber vody je v zmysle § 21 ods.1 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení potrebné povolenie OÚ, odboru starostlivosti o životné prostredie, Tvrdošín.

PD Vám v prílohe zasielam späť.

S pozdravom

Ing. Róbert Hok
riaditeľ Správy povodia horného Váhu