



Ekvitermická krivka

Evidentné číslo zmluvy v SAP:

Číslo zmluvy: **60001669** Odborné miesto: **2206750002**

Odberateľ: **Univerzitná nemocnica Bratislava**

OST 675 Ružinovská nemocnica je riadená riadiacim systémom Siemens Landis Desigo PXC 100. Tento RS riadi tri okruhy podľa nasledujúcich parametrov :

UK Monoblok : Nepretržitá dodávka UK bez útlmu
Konštantná teplota 60 °C

UK VZT: Nepretržitá dodávka UK bez útlmu
Konštantná teplota 75 °C

UK širšie a užšie
Komplemetny(ŠUK): Nepretržitá dodávka UK bez útlmu
Konštantná teplota 70 °C

UK Bazén: Časový program: Od 22:30 do 04:00 útlm
Žiadaná teplota Bazén: 28,5 °C
Pokles teploty v útlme pre bazén: 0,5 °C
Bazén je dlhodobo odstavený.

TUV : Nepretržitá dodávka TUV bez útlmu
Žiadaná teplota normál: 58 °C

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
riadiateľka UNB

Ing. Martin Palečka
obchodný manažér