



## Ekvitermická krivka

Evidentné číslo zmluvy v SAP:

Číslo zmluvy: **60001669** Odborné miesto: **2206780002**

Odberateľ: **Univerzitná nemocnica Bratislava**

Inštalovaný regulátor vykurovacej vody ÚK (článok IV/A bod 2 zmluvy):

**PRE VÝSTUPNÚ HODNOTU ÚK**

Nočný útlm - zníženie o: **5°C** od: **22:00** do: **05:00** .

Vykurovacia krivka č. 3

vonkajšia teplota T (°C)		Teplota (°C) vykurovacej vody ÚK							
		X							
VK	0	1	2	3	4	5	6	7	
14	53	38	38	38	37	37	37	37	
12	56	42	41	41	40	39	39	38	
10	59	46	45	44	42	41	40	40	
8	62	50	48	47	45	44	42	41	
6	65	54	51	50	48	46	44	43	
4	68	58	55	53	50	48	46	44	
2	71	62	58	56	53	50	48	46	
0	74	65	62	59	55	52	49	47	
-2	77	69	65	62	58	54	51	49	
-4	80	73	68	65	61	56	53	50	
-6	83	77	72	68	63	59	55	52	
-8	86	81	75	71	66	61	56	53	
-10	89	85	79	74	68	63	58	55	
-12	92	89	82	77	71	65	60	56	

Režim prípravy a dodávky TÚV (zmluva o dodávke a odbere tepla – časť B čl. IV/B bod 6):  
na teplotu: **55 °C** v čase od **4:00** do **23:30**, v útlme **48 °C**

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH  
riaditeľka UNB

Ing. Martin Palečka  
obchodný manažér