

## Tabuľka zariadení v TP Hotel Družba

Objekt: Hotel Družba, Senec

Por. číslo	Technológia / zariadenie		umiestnenie	Typové označenie tech. zar. /špec./	ks	servis jc	servis spolu
<b>Novo vybudované VZT zariadenia v roku 2018</b>							
1	VZT zar. ATREA 2500 Roto-N	reštauracia	strecha obj.	ATREA 2500 ROTO-N	1		
2	VZT zar. ATREA 12100 Basic	kuchynia + pizza miestnosť prívod a odvod	strecha obj.	ATREA 12100 Basic	1		
3	VZT zar. SALDA	Pánska miestnosť - cigary	strecha obj.	SALDA RIS 1900-2200 HE-HW EKO 3.0	1		
<b>Pôvodné zariadenia VZT a klima z pred roka 2016</b>							
4	VZT zar. REMAK	kaviareň	zázemie	REMAK 60-29	1		
5	VZT zar. REMAK	konferenčná sála	zázemie	REMAK 60-30 + ohrievač	1		
6	Fan coil zar GEA	konferenčná sála	pod oknami	GEA GEKO	2		
7	Chladiace split zariadenia	recepčia/kaviareň	recepčia/kav.	RAS 13-UA-ES	2		
8	Chladiace split zariadenia	reštaurácia	reštaurácia	RAS 18-UA-ES	2		
9	Chladiace split zariadenia	konferenčná sála	konferenčná s.	RAS 18-UA-ES	2		
10	Ventilátory	WC, kotolňa, sklad		rôzne typy	5		
11	VZT výustky	reštauracia, kuchynia		VZT výustky_kontrola, čistenie	28		
12	VZT výustky	kaviareň		VZT výustky_kontrola, čistenie	6		
13	VZT výustky	konferenčná sála		VZT výustky_kontrola, čistenie	6		
<b>športova hala</b>							
14	SAHARA GEA	šport.hala tenis.kurty	pod stropom	s prisávaním čerstvého vzduchu	4		
15	SAHARA GEA	šport.hala tenis.kurty	pod stropom	cirkulačné	2		
16	SYSTEMAIR SV	šport.hala tenis.kurty	strecha obj.	odvodný ventilátor	2		
17	Chladiace split zariadenia	školiaca miestnosť 1	školiaca m.1	RAS 18-UA-ES	1		

18	Chladiace split zariadenia	školiaca miestnosť 2	školiaca m.2	RAS 18-UA-ES	1		
19	AIRWELL kompaktné mono	bowlingová miestnosť	obvodová stena	Airwell	1		
20	MENERGA	strojovňa bazén. Tech	strojovňa	Menerga 232 101	1		
<b>Novo vybudované klimatizácie v roku 2016</b>							
21	Zdroj chladu TOSHIBA typ MMY-MAP1204HT8-E Qchladenie = 43,5kW, Qkúrenie = 47,5kW	zdroj chladu pre klimatizačné zariadenia v podkrovných izbách	terasa na 3.NP exteriér	TOSHIBA typ MMY-MAP1204HT8-E	1		
22	Chladiace split zariadenia	podkrovné izby	izby v podkroví	TOSHIBA typ MMK-AP0074MH-E	16		
23	Chladiace split zariadenia	apartmán 1.NP	fasáda nad bazénom	TOSHIBA RAS-M14GAV-E /vonkajšia multisplit jednotka/	1		
24	Chladiace split zariadenia	apartmán 1.NP	apartmán	TOSHIBA RAS-B10N3KVP-E /vnútorná jednotka - design/	2		
25	Chladiace split zariadenia	apartmán 2.NP	fasáda nad bazénom	TOSHIBA RAS-M14GAV-E /vonkajšia multisplit jednotka/	1		
26	Chladiace split zariadenia	apartmán 2.NP	apartmán	TOSHIBA RAS-B10N3KVE-E /vnútorná jednotka/	2		
27	Chladiace split zariadenia	apartmán 3.NP	strecha	TOSHIBA RAS-M14GAV-E /vonkajšia multisplit jednotka/	1		
28	Chladiace split zariadenia	apartmán 3.NP	apartmán	TOSHIBA RAS-B10N3KVE-E /vnútorná jednotka/	2		
29	Chladiace split zariadenia	serverovňa 0.NP	serverovňa	TOSHIBA RAV-SM404ATP-E /vonk. jedn./, TOSHIBA RAV-SM407KRTP-E /vnút. jedn./	1		
30	Chladiace split zariadenia	vstup	vstup	TOSHIBA RAS-13BKV-E + RAS-13BAV	2		
31	Chladiace split zariadenia	byť na 0.NP solo vstup	byť	TOSHIBA RAS-13BKV-E + RAS-13BAV	3		
<b>Novo vybudované klimatizácie v roku 2018</b>							
32	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 104 a 105	AIRWELL AWAY-YCZ218-H11 vonk	1		
33	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 104 a 105	AIRWELL AWSI-HND009-N11 vnúť	2		
34	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 109 a 110	AIRWELL AWAY-YCZ218-H11 vonk	1		
35	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 109 a 110	AIRWELL AWSI-HND009-N11 vnúť	2		
36	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 107 a 108	AIRWELL AWAY-YCZ218-H11 vonk	1		
37	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 107 a 108	AIRWELL AWSI-HND009-N11 vnúť	2		

38	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 101 spálňa a obývačka	AIRWELL AWAY-YCZ218-H11 vonk	1		
39	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 101 spálňa a obývačka	AIRWELL AWSI-HND009-N11 vnút	2		
40	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 103 solo	AIRWELL AWSI-HND012-N11 + AWAU-YND012-N11	1		
41	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 106 solo	AIRWELL AWSI-HND012-N11 + AWAU-YND012-N12	1		
42	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 204 a 205	AIRWELL AWAY-YCZ218-H11 vonk	1		
43	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 204 a 205	AIRWELL AWSI-HND009-N11 vnút	2		
44	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 209 a 210	AIRWELL AWAY-YCZ218-H11 vonk	1		
45	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 209 a 210	AIRWELL AWSI-HND009-N11 vnút	2		
46	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 207 a 208	AIRWELL AWAY-YCZ218-H11 vonk	1		
47	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 207 a 208	AIRWELL AWSI-HND009-N11 vnút	2		
48	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 206	AIRWELL AWSI-HND012-N11 + AWAU-YND012-N11	1		
49	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 201	AIRWELL AWSI-HND009-N11 + AWAU-YND009-N11	1		
50	Chladiace split zariadenia	Izby 1.NP a 2.NP	Izba 211	AIRWELL AWSI-HND009-N11 + AWAU-YND009-N11	1		
51	Chladiace split zariadenia	serverovna 1.NP Tenisová hala	serverovňa	DAIKIN - 5kW /vonk. jedn./, DAIKIN - 5kW/vnút. jedn./, používané zariadenie	1		
52	Chladiace split zariadenia	Herňa - biliard	Herňa	TOSHIBA RAS-16BKV-E + RAS-16BAV	1		

