

Zmluva o údržbe

uzavretá medzi:

A., Objednávateľom údržby:

Obchodné meno: **Centrum pre deti a rodiny Semeteš**

Adresa: **Semeteš 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou**

Tel. číslo: **041/243 30 24**

IČO: **512 70 986**

DIČ: **212 065 4734**

IČ DPH: -

Bankové spojenie:

Číslo účtu - IBAN:

SWIFT:

Kontaktná osoba: **JUDr. Vladimír Mojš**

Tel. číslo na kontaktnú osobu: **0908 904 124**

E-mail: **riaditel.semetesvded.gov.sk**

(ďalej len objednávateľ)

a

B., Vykonávateľom údržby:

Obchodné meno: **Ing. Peter Petráš - IVPEK**

Adresa: **M. A. Bazovského 1169/3, 013 01 Teplička nad Váhom**

IČO: **41 805 461**

DIČ: **1075553303**

IČ DPH: **SK1075553303**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Kontaktná osoba: **Ing. Petráš Peter**

Tel. číslo na kontaktnú osobu: **0911 227176**

E-mail: **ivpek@centrum.sk**

(ďalej len vykonávateľ)

uzatvárajú túto zmluvu o cyklickej údržbe technológie ČOV za nasledovných podmienok:

I.

Určenie predmetu údržby

- 1., Vykonávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať cyklickú údržbu technológie čistiarne odpadových vôd. O vykonaní údržby bude spísaný záznam v pracovnom liste.
- 2., Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi odplatu podľa Čl. II. tejto zmluvy.

II.

Odplata za vykonanie údržby

- 1., Za vykonanie predmetu údržby podľa Čl. I. tejto zmluvy zaplatí objednávateľ vykonávateľovi odplatu:
 - a., náklady za dopravu na miesto údržby vid'. príloha č.1
 - b., paušálnu náhradu za vykonanie cyklickej údržby vid'. príloha č.1
 - c., v prípade potreby, náklady na náhradné diely a iný spotrebný materiál vid'. príloha č.1
 - d., v prípade potreby, náklady na odvoz a likvidáciu prebytočného kalu fekálnym vozidlom vid'. príloha č.1
 - e., náklady na odber a rozbor vyčistenej vody vid'. príloha č.1
- Fakturácia bude vyhotovená na základe zhotoviteľom vyplneného pracovného listu vid' príloha č.2 a jej splatnosť bude do 21 dní od vystavenia faktúry.

III.

Miesto vykonania údržby

Vykonávateľ vykoná predmet cyklickej údržby v mieste osadenia objednávateľovej čistiarne odpadových vôd.

IV.

Čas vykonania údržby

Vykonávateľ vykoná cyklickú údržbu minimálne každé tri mesiace. V závislosti od miestnych podmienok sa môže dohodnúť aj iný interval vykonávania údržby.

V.

Povinnosti vykonávateľa údržby

- 1., Vykonávateľ údržby je povinný vykonať práce odborným spôsobom s vynaložením maximálneho úsilia a v čo najkratšom čase. Rozsah prehliadky je stanovený v prevádzkovom poriadku ČOV vid' príloha č.3.
- 2., Zistený stav pred začatím údržby, po jeho vykonaní, všetky úkony a použité náhradné diely budú zaznamenané v pracovnom liste. Nasledujúca cyklická údržba bude dopredu dohodnutá a zaznamenaná v pracovnom liste.

VI.

Povinnosti objednávateľa údržby

- 1., Objedávateľ je povinný v deň vykonania služby sprístupniť predmet údržby pracovníkom vykonávajúcim údržbu.

VII.

Zmluvné pokuty

- 1., V prípade omeškania vykonávateľa s údržbou, bude výška nákladov na prehliadku znížená o 0,5% za každý deň omeškania.
- 2., V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľ vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.

Závěrečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní jedného roka a jej účinnosť začína dňom podpisu zmluvy. Zmluvu je možné vypovedať obojstranne písomným vypovedaním s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Vo Vyskej nad Kysucou dňa

V Tepličke nad Váhom dňa.....

.....
Objednávateľ

.....
Vykonávateľ

Prílohy: č.1- cenník služieb

č.2- pracovný list

č.3- základný rozsah cyklickej údržby

Príloha č.1

Cenník služieb:

- a., doprava na miesto údržby tam a späť.....0,50,- EUR/km
- b., paušálna náhrada za vykonanie údržby.....300,- EUR
- c., náhradné diely a spotrebný materiál..... podľa aktuálnych cien
- d., odvoz a likvidácia prebytočného kalu.....400,- EUR, resp. podľa aktuálnych cien
- e., odber a rozbor vyčistenej vody:
 - odber a doprava.....100,- EUR
 - rozbor45,- EUR, resp. podľa aktuálnej ceny v laboratóriu

Uvedené ceny sú bez DPH.

Príloha č.3

Základný rozsah cyklickej údržby ČOV:

- a) vizuálna a sluchová kontrola činnosti dýchadiel, kontrola a čistenie filtračnej tkaniny na saní dýchadiel, prípadná výmena filtračnej tkaniny
- b) odber vzorky kalu z SBR reaktora ČOV – vykonanie sedimentačnej skúšky, podľa jej výsledku vykonať príslušné opatrenia
- c) čistenie záchytného koša na prítoku do ČOV od hrubých a plávajúcich látok
- d) kontrola nastavenia reálneho času na spínacích časových hodinách v elektrorozvádzači
- e) kontrola nastavenia ventilov prevzdušňovacích elementov a ventilu prevzdušňovania záchytného koša
- f) odstránenie vyflotovaného kalu a prípadných iných nečistôt z hladiny
- g) prípadné čistenie stien nádrže ČOV
- h) kontrola funkčnosti čerpadla vyčistenej vody, prípadné čistenie
- i) vykonanie zápisu v pracovnom liste o vykonaných prácach a záznam o vykonanej údržbe do prevádzkového denníka
- j) 1 x za tri mesiace odber vzoriek vyčistenej vody na rozbor v zmysle rozhodnutia ObÚ ŽP v Čadci

Prípadné použitie náhradných dielov a iného spotrebného materiálu môže vyplývať z vyššie uvedených úkonov základnej prehliadky, čo bude uvedené v pracovnom liste.