

Výkaz - výmer

STAVBA: Rekonštrukcia interiéru budovy krajskej prokuratúry Košice
 SÚBOR: ELI - elektroinštalácia zasadačka
 OBJEDNÁVATEL: Krajská prokuratúra Košice, Mojmirova 5, 041 62 Košice
 MIESTO: Štúrova 5, Košice

Všetky navrhované zariadenia je možné nahradiť ekvivalentným zariadením, ktoré splňa všetky potrebné parametre pre splnenie funkčnosti daného elektrického obvodu, alebo osvetlenosti riešených priestorov.

Pri nesplnení parametrov osvetľovacích telies, použitých pri výpočte osvetlenia, sa výpočty stávajú neplatnými a hrozí nesplnenie potrebnej osvetlenosti daného priestoru

Systém DDZ - videotelefony a príslušenstvo nie sú premetom riešenia - určí dodávateľ systému.

Slabopráúdové obvody a zariadenia nie sú premetom riešenia - určí dodávateľ systému.

Rozpočet materiál - silnoprúd

CENNÍK	NÁZOV	ŠPECIFIKÁCIA	TYP	POČET	M.J.		
1	SVIETIDLÁ	3-f lišta	resp.ekvivalent	40	m	45,08	1803,20
2		na lištu - LL Track LED 30W spot zoom + glare reducer + klapy	resp.ekvivalent	3	ks	72,68	218,04
3		na lištu - LL MP1 O1200-120-40W	resp.ekvivalent	15	ks	63,48	952,20
4		spojky , závesy, napájacie konzoly	resp.ekvivalent	5	ks	92,00	460,00
5		Svietidlo stropné/nástenné na chodby, schodiská	resp.ekvivalent	3	ks	16,56	49,68
6		Núdzové svietidlo stropné/nástenné 3 hod.	resp.ekvivalent	3	ks	20,64	61,92
7							
8	Kábel	CYKY-j	resp.ekvivalent	70	m	1,1	77,00
9			resp.ekvivalent	70	m	1,1	77,00
10			resp.ekvivalent	70	m	0,74	51,80
11		CYKY-o	resp.ekvivalent	10	m	0,74	7,40
13							
14	Spinač	jednopolový radenie 01	resp.ekvivalent	5	ks	2,58	12,90
15		lustrový radenie 05	resp.ekvivalent	5	ks	3,86	19,30
16		striedavý radenie 06	resp.ekvivalent	2	ks	3,22	6,44
17	Zásuvka	jednoduchá v 3-rámčeku resp. 4-rámček = 3x zas + RJ45 3x7					
18		v 4-rámčeku resp. 5-rámček = 4x zas + RJ45 4x2	resp.ekvivalent	29	ks	4,14	120,06
19	PC+internet	2xRJ45	resp.ekvivalent	9	ks	8,61	77,49
20		3-rámček resp. 4-rámček podľa riadku 21	resp.ekvivalent	6	ks	2,30	13,80
21		4-rámček resp. 5-rámček podľa riadku 22	resp.ekvivalent	2	ks	3,22	6,44
22		5-rámček pre osvetlenie	resp.ekvivalent	2	ks	4,14	8,28
23	Krabica	prístrojová hlboká	resp.ekvivalent	50	ks	0,74	37,00
23		rozvodná univerzálna hlboká zápuštná	resp.ekvivalent	10	ks	0,60	6,00
23		rozvodná ACDUR	resp.ekvivalent	5	ks	2,25	11,25
24	SVORKA	WAGO 2054485 3x1,5-2,5	resp.ekvivalent	25	ks	0,18	4,50
25		WAGO 273-255 5x2,5	resp.ekvivalent	25	ks	0,23	5,75
26	PÁSKA	sťahovacia na káble		15	ks	9,20	138,00

28 ROZPOČET-MONTÁŽ-silnoprúd

29							
30		Svietidlo		24	ks	13,80	331,20
31		svetelná lišta		40	m	13,80	552,00
32		Otvor pre rozvádzač		1	ks	46,00	46,00
33		CYKY Silové káble					
34		2x1,5-2x6;3x1,5-3x6;4x1,5-4x4;5x1,5;5x2,5;7x1,5;7x2,5		220	m	1,15	253,00
35		5x6,4x10;4x16,24x2,5;37x1,5;48x1,5		45	m	1,84	82,80
36		Kotviace lanko nasvetelnú lištu		100	m	3,22	322,00
37		Zaťahovanie kábla do trubky FXP25		220	m	0,64	140,80
38		Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch do 2,5mm2		35	ks	0,92	32,20
39				10	ks	2,39	23,90
40		Spínače zapustené a polozapustené					
41		radenie 1		5	ks	2,76	13,80

Zasadačka							
42	radenie 5,6			7	ks	2,76	19,32
43	Zásuvky zapustené, polozapustená 2P+Z			29	ks	4,14	120,06
44	PC+internet 2xRJ45			9	ks	5,06	45,54
45	Krabica prístrojová bez zapojenia			50	ks	2,30	115,00
46	krabica odbočná so svorkovnicou vč zapojenia			20	ks	3,22	64,40
47	EI spotrebiče			5	ks	13,80	69,00
48	Rozvádzač	do 50kg		1	ks	46,00	46,00
49	Rozvádzač	do 100kg			ks		
46							
47	<u>ROZPOČET-Rozvádzače</u>						
50	R-Z ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV		resp.ekvivalent	1	ks	27,51	27,51
51	hlavný vypínač 32A/3B		resp.ekvivalent	1	ks	15,41	15,41
52	Montáž			1	ks	4,97	4,97
53	Prepät'. ochr. triedy "C" (T2) pre TN-S	SLP-275V/4	resp.ekvivalent	1	ks	117,76	117,76
54	Montáž			1	ks	6,72	6,72
55	PCH s N.O. 230V prúdový chránič s NP.O. char.C16A/0.03A/1p+N		resp.ekvivalent	4	ks	77,56	310,24
56	Montáž			4	ks	4,97	19,88
57	Istič/230V 10A/6kA/1C		resp.ekvivalent	7	ks	4,14	28,98
58	Montáž			7	ks	3,59	25,13
59							