

### Príloha č. 3

---

#### Podmienky (parametre vnútorného prostredia) pre uloženie knižničných fondov.

Spracované podľa ISO/TR 11219:2012 - TNI ISO/TR 11219 - Informace a dokumentace – Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design (pre základný materiál papier). Pre všetky špecifické prípady uskladnenia (iné možné materiály) platí uvedená medzinárodná publikácia.

1. Teplota  
Dlhodobé skladovanie: 2 – 18 stupňov C (denný pohyb +/- 1 stupeň)
2. Vlhkosť  
30 – 45% (denný pohyb +/-3%)
3. Minimálne osvetlenie len pre prevádzku: 200 – 400lx
4. Minimálne denné osvetlenie
5. Vetrание výmena vzduchu pre dodržanie požadovanej vlhkosti
6. Užitočné zaťaženie (okrem konštrukcie) min. 12kN/m<sup>2</sup>
7. Bezpečnostná a požiarna signalizácia pre skladované veci
8. Požiarna ochrana objektu podľa platných noriem a ich doplnkov

V Bratislave, dňa

**Prenajímateľ:**

**Nájomca:**

.....  
**IRON SLOVAKIA, a.s.**  
Ing. Andrea Mihály  
- predseda predstavenstva

.....  
**Univerzitná knižnica v Bratislave**  
Ing. Silvia Stasselová  
generálna riaditeľka