



PETROSTAV SK, s.r.o.  
Štefanov nad Oravou 132  
027 44 Tvrdošín

Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Piešťany  
CS SVP OZ PN 9318/2018/02  
CZ 41041/210/2018

**Vec**

**Martin – „10426 – Martin Podháj – VN káblová smyčka z L 290 pre TS Zimný štadión”,  
stanovisko k zmene projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie**

Dňa bola Odšepnému závodu Piešťany opätovne doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe „10426 – Martin Podháj – VN káblová smyčka z L 290 pre TS Zimný štadión” v k. ú. Martin. K predmetnej stavbe sa naša organizácia vyjadrovala listom č. CS SVP OZ PN 7854/2018/02, CZ 33459/210/2018 zo dňa 15.10.2018. Z dôvodu nesúhlasu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. došlo k zmene oproti pôvodnej projektovej dokumentácii.

V pôvodnej projektovej dokumentácii bolo vedenie VN uložené do ocefovej chráničky, ktorá by bola umiestnená na existujúcom mostnom telese.

Účelom stavby je zasmyčkovanie VN kábla do novej trafostanice. Existujúce VN káblové vedenie 1č. 290 22-ANKTOPV 3X150 mm<sup>2</sup> sa medzi trafostanicami ts/201 a ts/199 odkope a naspojkuje VN káblom 22-NA2XS(F)2Y 1x240RM/25mm<sup>2</sup>, tak aby vznikli dve samostatné vedenia. Vedenia sa ukončia vo VN rozvádzači novej trafostanice – Zimný štadión. Zmenou dôjde ku križovaniu vodného toku Pivovarský na pozemku KN-E parc. č. 4373/3. Križovanie bude realizované riadeným pretláčaním. Štartovacia a cieľová jama bude umiestnená mimo ochranné pásmo vodného toku. Vedenie bude v celom úseku križovania aj v ochrannom pásme vodného toku uložené do chráničky. Hĺbka uloženia VN kábla pod dnom toku bude 1,2 m.

Ako správca vodných tokov a vlastník dotknutého pozemku s vydaním územného a stavebného povolenia na stavbu „10426 – Martin Podháj – VN káblová smyčka z L 290 pre TS Zimný štadión” súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Jedná sa o upravený vodný tok Pivovarský (Mlynský) hydrologické číslo poradia: 4-21-05, číslo v správcovstve: 236, KN-C parcela č. 4373/3, vedená na LV č. 7313 v správe SVP, š.p.
- Ochranné pásmo toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 6 m od brehových čiar.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme tokov.
- K začiatku prác pri križovaní toku prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu v Ružomberku (p. Kusý/0903 806 387), počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní toku bude vykonané zápisničné prevzatie vzdialenosti a hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.
- Zemné vedenie, ktoré križuje vodný tok je potrebné na oboch stranách označiť viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ”.
- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku resp. ochranného pásma, si investor (Stredoslovenská Distribučná, a.s. Žilina) vedenie preloží na vlastné náklady.
- Na využitie na pozemku vo vlastníctve SVP, š.p. je potrebné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP, š.p. OZ Piešťany (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: katarina.orlovska@svp.sk).

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.
- Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný vyššie uvedený zápis a detail skutočného vyhotovenia križovania aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s §48 odst. 3 vodného zákona.)

Ing. Jozefína Slezáková  
riaditeľka  
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy: PD (Ing. Vladimír Kročan 12/2018)  
Na vedomie: SPHV Ružomberok