

Príloha č. 2 k Zmluve č.: PZ002000013455_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informativný technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Gbely podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6009 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Slovenská pošta, a.s.

Adresa odberného miesta: SNP 1503, 908 45 Gbely.

Odborné miesto: OM00054896

A	329,00	x	0,90	=	296,10 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					296,10 m²
Množstvo vôd	296,10	x	0,6009	=	177,9265 m ³ /rok