



Obec Klokočov
Obecný úrad č. 54
072 31 Klokočov

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

Vec

Kanalizácia – Klokočov, Paľkov, III. etapa

- stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Listom, doručeným na našu Správu povodia Laborca v Michalovciach ste nás požiadali o stanovisko k projektu hore uvedenej stavby. Tá nám Vašu žiadosť spolu so svojím stanoviskom a s projektovou dokumentáciou odstúpila 09.09.2020 na zaujatie komplexného stanoviska za našu organizáciu.

Projektovú dokumentáciu pre obec Klokočov vypracovala Ing. Viera Miháliková, autorizovaný stavebný inžinier (2051*12) vo februári 2020.

Stavba bude umiestnená na parcelách č. 505/1, 505/4, 505/8, 505/13, 505/41, 505/49, 505/58, 505/112, 505/129, 576/2, 576/30 v k.ú. Klokočov. Jedná sa o extravilán obce Klokočov - stredisko Paľkov v blízkosti Zemplínskej Šíravy medzi vodnou plochou a cestou II. triedy II/582.

Projekt rieši III. etapu výstavby stokovej siete pre chatovú oblasť Klokočov – Paľkov. Stoky zrealizované v tejto etape budú napojené na už zrealizovanú stokovú sieť I. a II. etapy. Prípojky nie sú súčasťou stavby. Stoky sú vedené v uličkách medzi parcelami.

Umiestnenie jednotlivých stôk s dotýka pozemkov vo vlastníctve obce, pričom zaústenia jednotlivých vetiev kanalizácie budú na pozemku KNC 576/2 a vo východnej časti územia na pozemku KNC 576/1 v našej správe. Druhá zmienená parcela sa v PD nenachádza.

Kanalizácia je navrhnutá ako delená splašková gravitačná. Trasa kanalizačných potrubí je vedená z väčšej časti územím, ktoré je pod maximálnou hladinou Zemplínskej Šíravy. Celková dĺžka kanalizácie (stoky A-R) je 1 549 m. Stoky G, H, CH a N budú predĺžené pretlakom popod cestu na napojenie pozemkov za cestou.

Všetky kanalizačné stoky sú navrhnuté z rúr AWADUKT PP SN 10 D 315 X 12, MM bezhrdlové, hladké. Navrhované kanalizačné šachty sú revíznou komorou s odnímateľným poklopom, ktoré umožňujú zavedenie čistiaceho a kontrolného zariadenia.

Hydrotechnické výpočty:

Návrhový prietok splaškových odpadových vôd je prevzatý z PD „Kanalizácia – Klokočov Paľkov – I. etapa“ a „Kanalizácia – Klokočov Paľkov – II. etapa“

Počet obyvateľov: 200 chát x 4 osoby. chata⁻¹

Špecifická potreba vody: $q = 135 \text{ l.os}^{-1}.\text{deň}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba vody: $Q_{\max} = 648\,000 \text{ l.deň}^{-1} = 7,50 \text{ l.s}^{-1}$

HCP: 4-30-04

B_72/4-K1

EZZ/B V'K Jovsa

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám v danej veci z hľadiska záujmov našej organizácie zasielame nasledujúce

s t a n o v i s k o :

Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nebudeme mať námietky voči vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia – Klokočov Paľkov – III. etapa“, pokiaľ budú splnené tieto naše požiadavky:

- zdokladovať súhlas majiteľa, resp. prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, na ktorú sa navrhovaná stavba napája;
- preukázať dostatočnú látkovú a hydraulickú kapacitu koncovej čistiarne odpadových vôd na príjem splaškových odpadových vôd z navrhovanej stavby;
- uviesť na pravú mieru hydrotechnické výpočty v projektovej dokumentácii, kde sa vôbec nespomína III. etapa kanalizácie.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany nemáme námietky voči realizácii stavb v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Z hľadiska odboru správy majetku

Stavba „Kanalizácia – Klokočov Paľkov, III. etapa“ zasiahne pozemky p. č. KN-C 576/2 a KN-C 576/1, ktoré sú evidované na LV č. 157 v k. ú. Klokočov a sú vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice.

Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame ku stavebnému konaniu uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie kanalizácie na vyššie uvedených pozemkoch, vo výmere vyplývajúcej z po realizačného zamerania.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy

Prílohy

1 x PD z 05/2020

Na vedomie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP

SVP 42 000 (PDF)

49 210 (PDF)

49 230 CZ 20322/2020-Ro

49 330 (PDF)

Ing. Stanislav Závorka a
technicko-prevádzkový námestník

041 59 Košice

-37-