

**Špecifikácia predmetu zmluvy**  
**"Výmena výťahov v budove A MPSVR SR, 2021"**

**zoznam predmetných pôvodných zariadení**

čísla výťahov a ich označenie v špecifikácii : M228 - pravý **A**; M229 - ľavý **B**

umiestnenie: výťahy sa nachádzajú v budove A, v pôvodnej murovanej, resp. betónovej šachte

Rozmery výťahovej šachty: 1930 x 2060 mm (šírka x hĺbka)

Umiestnenie výťahového stroja, rozvádzača a hlavného vypínača: v pôvodnej strojovni nad šachtou

Napojenie výťahu: na pôvodný hlavný prívod el. energie

Náhradný zdroj elektrickej energie: objednávateľ disponuje

**Výmena kabín výťahov**

technická špecifikácia nových výťahov	ekvivalent	áno	nie
• Nosnosť: 1000 kg		x	
• Rýchlosť: 1,75 m/s		x	
• Počet osôb: 13		x	
• Počet staníc: A 11/12, B 12/12		x	
• Zdvih: A 36 m, B 39,3 m		x	
• horný prejazd: 4m		x	
• Priehľbeň: 2,4 m		x	
<b>výťahový stroj s parametrami pre maximálne zníženie energetickej náročnosti budovy</b>			
• typ: trakčný, bezprevodový		x	
• príkon stroja: 11 kW		x	
• menovitý prúd: 15A		x	
• istenie v hlavnom vypínači výťahu: 20A		x	
• rekuperácia elektrickej energie		x	
<b>nosné prostriedky v zodpovedajúcej kvalite a zhode s príslušnými bezpečnostnými normami</b>			
• ploché polyuretánové pásy, jadro oceľové laná		x	
• bez nutnosti mazania		x	
• záruka na nosné prostriedky 20 rokov		x	
<b>rozmery kabíny v zmysle zamerania priestorových možností šachty</b>			
• šírka: 1400 mm		x	
• hĺbka: 1700 mm		x	
• výška: 2200 mm		x	
<b>vyhotovenie interiéru kabíny</b>			
• zrkadlo na 1/2 zadnej steny		x	
• LED osvetlenie		x	
• strop kabíny bezpečnostné sklo		x	
• bočné steny z mat. odolných voči poškrabaniu		x	
• podlaha odolná voči preliačninám, poškrabaniu		x	
<b>výbava kabíny podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie</b>			
• dvojité madlo po obvode kabíny		x	
• sklopná sedačka		x	

• brailove písmo na ovládacom paneli		x	
• hlásič poschodí		x	
<b>automatické šachtové aj kabínové dvere</b>			
• šírka: 800 mm		x	
• výška: 2000 mm		x	
• vyhotovenie: brúsený nerez		x	
• požiarne odolnosť EW60		x	
• typ riadenia: obojsmerne zberné, duplex		x	
• vonkajšie privolávače		x	
• vonkajšia signalizácia polohy a smeru kabíny pre každý výťah zvlášť		x	
• zariadenie na vyprostenie osôb: GSM brána		x	
• priama linka na vyprostenie osôb		x	
• pripojenie na existujúcu EPS		x	
• automatický dojazd kabíny		x	
• automatické otvorenie dverí pri výpadku prúdu		x	
• výbava kabíny: ventilátor na čistenie vzduchu		x	
<b>ovládacie prvky</b>			
• ranná špička, resp. parkovanie v ľubovoľnej stanici		x	
• kľúčový prepínač		x	
• predpríprava na čítačku kariet resp. QR kódov		x	
• predpríprava na kamerový systém		x	
• diaľkový monitoring výťahov		x	
• pred-otváranie dverí		x	
• automatické dorovnávanie polohy kabíny		x	
• núdzové osvetlenie kabíny		x	
• príprava na signál o požiarne poplachu		x	
• tlačidlo pre zatvorenie dverí		x	
• tlačidlo pre otvorenie dverí		x	
<b>ostatné práce zahrnuté v cene</b>			
• demontáž výťahu a jeho likvidácia		x	
• vybielenie šachty a strojovne		x	
• protiprašný náter podlahy strojovne		x	
• protiprašný náter podlahy priehlbne		x	
• práce potrebné na čelných portáloch		x	
• likvidácia vzniknutého odpadu		x	
• zapustené komponenty pod omietkou		x	
• vonkajšie privolávače s rozmermi prekryvajúcimi miesto demontovaného pôvodného privolávača		x	