



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepny závod Košice  
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Bodrogu  
M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

Obec Vojtovce  
Vojtovce 1  
091 01 Stropkov

Váš list číslo/zo dňa  
11/2021

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

Vec

**Vojtovce - rekonštrukcia mostného objektu v obci  
– stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania**

Listom zo dňa ... ste nás požiadali o vyjadrenie k horeuvedenej stavbe, ktorá je vyvolaná nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom mostného objektu v intraviláne obce Vojtovce križujúceho neupravený vodohospodársky významný vodný tok Vojtovec, ID 4-30-08-3506, v správe našej organizácie, v rkm 6,570.

Technické riešenie rekonštrukcie pozostáva z odstránenia všetkých častí mostného zvršku, očistenia, rozšírenia mostného objektu na požadovanú šírku pridaním 4 ks nosníkov IPN 320 a následným spriahnutím ŽB doskou. Súčasťou rekonštrukcie spodnej stavby bude rozšírenie nosnej konštrukcie o 2,8 m na 6,5 m a zosilnenie existujúcich častí opôr z lícnej strany (návodnej) striekaným betónom (torkrétom) hr. 100 mm vystuženým kari sieťami Ø 8mm s okami 100x100 mm a novými šikmými krídlami. Nosná konštrukcia zo ŽB bude šírky 1,6 m s výškou 2,8 m. Spodná hrana mostovky (ocel. nosníkov) bude min. 1 m nad úrovňou hladiny  $Q_{100}$  ročnej vody.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodného toku a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímame k predloženej žiadosti nasledovné

**st a n o v i s k o:**

S navrhovaným technickým riešením rekonštrukcie mostného objektu v obci Vojtovce **súhlasíme**, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Zhotoviteľ stavby vo vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný pred zahájením prác vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na obdobie počas výstavby, ktorý žiadame zaslať na SVP š. p. na odsúhlasenie a následne na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie na schválenie.
2. Začatie a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š. p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Svidník – úsekový technik Ing. Ján Tkáč 0911048403.
3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
4. Upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
5. V prípade poškodenia brehov toku zabezpečiť ich následnú stabilizáciu.
6. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR – SVP, š. p. je potrebné zo strany investora doriešiť majetkovoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

**Na vedomie:**

VÚVP (k CZ 1609/2021; CZ 4625/2021)

Ing. Eva Kolesárová  
riaditeľka Správy povodia Bodrogu