

Zmluva o dielo č. SEMaI-31/2022
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení : **Mgr. Ján BUČAN** – generálny riaditeľ Sekcie
majetku a infraštruktúry MO SR
IČO : 30845572
IČ DPH : SK2020947698
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **BBC Systém, s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania : Kamenárska 186, 966 01 Hliník nad Hronom
Konajúci prostredníctvom : Patrik BARAN
IČO : 36634760
IČ DPH : SK2021944870
Bankové spojenie :
IBAN :
Číslo telefónu a e-mail : 0907 515 333 / bbcsystem@bbcsystem.eu
Register : Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Číslo obchodného registra: 10100/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné
strany“)

- 1.3 Za objednávateľa v procese vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- a) zmluvných: **Mgr. Ján BUČAN** – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, ☎: 0960/322 829.
 - b) technických: **Ing. Katarína ONDRUŠOVÁ** - vedúca Strediska prevádzky objektov Stred, Jilemnického 6, 036 01 Martin (ďalej len „SPO Stred“), ☎: 0960/483 500, 0903 824 399, e-mail: katarina.ondrusova1@mil.sk
 - c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: **Libor ŠIMO**, ☎ : 0960/452 230, e-mail: libor.simo@mil.sk
- 1.4 Za zhotoviteľa v procese vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- a) zmluvných: Patrik BARAN, Lukáš BARAN
 - b) technických: Patrik BARAN, Lukáš BARAN
 - c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: Patrik BARAN, Lukáš BARAN
- 1.5 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa opravy a prípravu plynových kotolní a výmenníkových staníc, opravy ventilov, čerpadiel, tlakových nádob, potrubí, izolácie, elektroinštalácie a pod. s cieľom zabezpečenia bezporuchového chodu tepelno-technických zariadení (TTZ) počas celej vykurovacej sezóny.

Zhotoviteľ vykoná zákazku podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).

2.2 Názov diela: **„SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“**

2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohou č. 1, v súlade s príslušnými technickými normami a právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.

2.4 Objávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá v termíne: **do 90 dní od prevzatia staveniska**. Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim SPO Stred na základe jednorazového písomného povolenia.

3.2 Objávateľ vyzve zhotoviteľa písomne (prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu bbcsystem@bbcsystem.eu), najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na prevzatie staveniska, ak sa nedohodnú oprávnené osoby zmluvných strán uvedené v článku I. bode 1.3 písm. b) a 1.4 písm. b) tejto zmluvy písomne inak. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve (ďalej len „výzva“) a začať bezodkladne vykonávať dielo. Pod pojmom bezodkladne sa pre účely vykonávania diela rozumie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Za deň doručenia výzvy (v skenovanej podobe vo formáte pdf) sa považuje deň úspešného odoslania výzvy na dohodnutú e-mailovú adresu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania diela uvedenom v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti preukázateľne vzniknuté na strane objednávateľa, alebo objektívne dôvody, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť. O týchto skutočnostiach je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne písomne informovať. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela o lehotu, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti vzniknuté na strane objednávateľa alebo z iných objektívnych dôvodov. Predĺženie lehoty na vykonanie diela je možné vykonať výlučne písomným dodatkom. Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť informovať objednávateľa.

3.4 Miesto vykonania diela: plynové stanice a kotolne v SPO Stred – oddelenie Zvolen.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje za

splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a odovzdané objednávateľovi. Dielo musí byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami/predpismi a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými osobami zmluvných strán.

- 3.6 Akékoľvek zmeny zmluvy s výnimkou uvedených v bode 12.3 tejto zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne na základe písomného dodatku v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá je obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa akékoľvek náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce, pomocný materiál, podľa technologického postupu prác a primeraný zisk.

- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:

Cena bez DPH: 44 936,00 €

DPH 20 % : 8 987,00 €

Cena s DPH : 53 923,00 €

Slovom: Päťdesiattritisícdeväťstodvadsaťtri 00/100 EUR s DPH

(DPH odvedie objednávateľ v zmysle článku V bod 5.6 tejto zmluvy.)

- 4.3 V prípade potreby vykonania prác navyše alebo iných zmien týkajúcich sa dohodnutých prác, resp. diela podľa tejto zmluvy, ktoré bude požadovať objednávateľ, alebo ktoré nemohol pri uzavieraní tejto zmluvy predvídať alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré majú mať vplyv na cenu alebo na dobu vykonania diela, môžu zmluvné strany vykonanie takýchto prác dohodnúť výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a jej neoddeliteľnej prílohy č. 1.

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania navyše prác/menej prác, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať pri dodržaní odbornej starostlivosti, resp. zmenu v rozsahu a obsahu predmetu diela počas jeho vykonávania a/alebo iné skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom vykonávaní diela, a to do troch pracovných dní, výlučne písomnou formou (listina podpísaná oprávnenou osobou vo formáte pdf v skenovanej podobe doručená emailom na adresu libor.simo@mil.sk). Ak objednávateľ súhlasí so zmenou zmluvy, vyhotoví návrh písomného dodatku a doručí ho zhotoviteľovi emailom na adresu bbcsystem@bbcsystem.eu na odsúhlasenie. Na dodatok k tejto zmluve predložený v uvedených prípadoch inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná rozdielne od podmienok stanovených touto zmluvou, objednávateľ neuhradí.

- 4.5 Zhotoviteľ je povinný pri kalkulácii ceny za dielo dodržať pracovnoprávne predpisy a predpisy z oblasti sociálneho zabezpečenia.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nožnej postupnej fakturácii za dielo, a to po ukončení jednotlivých ucelených častí diela. Podkladom pre fakturáciu budú súpisy vykonaných prác potvrdené podpismi oprávnených osôb zmluvných strán. Súpis vykonaných prác bude obsahovať najmä množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Objednávateľovi bude faktúra predložená v troch vyhotoveniach. Úhrady budú vykonané bezhotovostným platobným stykom. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jeho časti) potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť každej faktúry za riadne vykonané dielo je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie najneskôr v posledný deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: SPO Stred uvedenú v článku I. bode 1.3 tejto zmluvy.
- 5.6 Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhotoví pre objednávateľa faktúru bez dane z pridanej hodnoty a na faktúre uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Článok VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s riadnym vykonaním diela samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy/predpisy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami s odbornou starostlivosťou riadne a včas splniť predmet zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu), ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel vozidiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru, v ktorom bude dielo vykonávané, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Stred, v ktorej bude určené odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu médií a refundácie nákladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela. Za prípadné porušenie týchto podmienok a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom

- rozsahu zhotoviteľ.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
 - 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prepraviť odpad vzniknutý v súvislosti s vykonávaním diela podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov; pričom o tejto skutočnosti sa zaväzuje zhotoviteľ objednávateľa vopred informovať. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (napr. vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
 - 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: Patrika BARANA.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne a včas vykonané dielo po ucelených častiach, alebo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať dielo po ucelených častiach, alebo ako celok, v súlade s platnými slovenskými technickými normami/predpismi a súvisiacimi právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie diela podľa tejto zmluvy výlučne stavebné výrobky a materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášok MV SR č. 307/2007 Z. z. a 225/2012 Z. z.
- 7.4 Záručná doba riadne vykonaného diela je **36 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi a znovu začína plynúť dňom vybavenia reklamácie. Na dodaný tovar (materiál/náhradný diel) pri vykonávaní diela sa vzťahuje záručná doba daná výrobcom, ak je dlhšia ako záručná doba na dielo.
- 7.5 V prípade zistenia vady na diele počas plynutia záručnej doby má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od doručenia reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že na odstránenie vady bude nutné zabezpečiť náhradný diel, lehotu na odstránenie vady je možné na základe dohody zmluvných strán predĺžiť o dobu potrebnú na doručenie náhradného dielu zhotoviteľovi.
- 7.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

- 7.8 Materiály/náhradné diely, použité pri vykonávaní diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.9 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 7.10 Nároky objednávateľa z vadného plnenia sa riadia § 564 Obchodného zákonníka.

Článok VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko a/alebo nezačne vykonávať dielo podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený neprevziať stavenisko, ak stavenisko nie je spôsobilé na prevzatie v dôsledku objektívnych okolností alebo zavinením objednávateľa.
- 8.2 Ak, zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá dielo v termíne podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania až do vykonania a odovzdania diela podľa zmluvných podmienok objednávateľovi.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne podľa článku VII. bodu 7.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady
- 8.4 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
- 8.6 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie termínu pre vykonanie a odovzdanie diela podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo nedodržanie podmienok tejto zmluvy podľa článku VI. bodu 6.1 tejto zmluvy, a/alebo porušenie povinnosti podľa článku VI. bodu 6.8 tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti podľa článku VII. bodu 7.3 tejto zmluvy.
- 8.7 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem dohodnutej zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa. Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH.
- 8.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s odstúpením od zmluvy sa považuje za doručенú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.
- 8.9 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

Článok IX. Vyššia moc

- 9.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností spôsobené pôsobením vyššej moci. Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci považujú aj pandémiu (napr. COVID-19) a opatrenia štátnych orgánov súvisiace so zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ tieto opatrenia majú vplyv na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Zmluvné

strany sú povinné si navzájom dostatočne preukázať vplyv pôsobenia vyššej moci na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 10 dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom dodacie a iné lehoty sa predĺžia o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 10 dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

- 9.2 V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 9.1 tohto článku, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku takýchto udalostí.

Článok X. Subdodávatelia

- 10.1 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
- 10.1.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 10.1.2. tohto článku u subdodávateľov a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 10.1.2 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena nastať a predložiť objednávateľovi:
- a) informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania, IČO subdodávateľa a podiel zákazky,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - c) predmet subdodávky,
 - d) doklady za subdodávateľa na preukázanie splnenia podmienok podľa § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať uvedené podmienky, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 10.1.2. tohto článku zašle objednávateľ zhotoviteľovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Článok XI. Doručovanie

- 11.1 Doručením sa rozumie podľa tejto zmluvy prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
- a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty na odbornom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo
 - b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa

odst'ahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 12.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo emailom.
- 12.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na ustanovenia zmluvy týkajúce sa dodania tovaru sa primerane použijú ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve a na ustanovenia týkajúce sa kontrolnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia § 591 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.5 Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená **v piatich vyhotoveniach**, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 12.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.8 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 „Cenová špecifikácia“ a Príloha č.2. „Zoznam subdodávateľov“.

V Bratislave, dňa 25.01.2022

V Hliníku nad Hronom, dňa 4.01.2022

.....
Za objednávateľa

Mgr. Ján BUČAN

.....
Za zhotoviteľa

Patrik BARAN

„SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“

| P.č. | Objekt | Rozsah prác a ich špecifikácia | množstvo | m.j. | j.c. (€) bez DPH | Cena spolu (€) bez DPH | |
|----------|--|--|----------|----------|------------------|------------------------|--|
| 1 | BUDOVA NA JISKROVEJ č. 25 ZVOLEN - Veliteľská budova s.č. 249 - kotolňa | Výmena expanzného potrubia v dĺžke 3 m, DN 80 (výška 3 m) | | | | | |
| 1.1 | | Rúra DN 80 | 3,00 | m | 20,00 | 60,00 | |
| 1.2 | | Koleno var. DN 80 | 2,00 | ks | 10,00 | 20,00 | |
| 1.3 | | Izolácia z minerálnej vlny s Al fóliou; 80/30 | 4,00 | m | 10,00 | 40,00 | |
| 1.4 | | Al páska | 1,00 | ks | 20,00 | 20,00 | |
| 1.5 | | Lešenie | 1,00 | súb. | 200,00 | 200,00 | |
| 1.6 | | Vypustenie a napustenie systému | 1,00 | kpl | 200,00 | 200,00 | |
| 1.7 | | Demontáž + montáž | 1,00 | súb. | 500,00 | 500,00 | |
| 1.8 | | Súprava kyslík, acetylén | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | | Výmena čerpadla DN 50 | | | | | |
| 2.1 | | Čerpadlo MAGNA 1 50-60 F DN 50, 240mm alebo ekvivalent | 1,00 | ks | 950,00 | 950,00 | |
| 2.2 | | Skrutky , tesnenia, matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 2.3 | | Montáž + demontáž | 1,00 | súb. | 200,00 | 200,00 | |
| 3 | | Pretesnenie 3-cest. Ventila + dodávka ventila DN 32 | | | | | |
| 3.1 | | Tesnenie do 5/4“ Zn šrobenia | 2,00 | ks | 5,00 | 10,00 | |
| 3.2 | | Demontáž ventilu DN 32 | 1,00 | súb. | 70,00 | 70,00 | |
| 3.3 | | Ventil guľový DN 32 | 1,00 | ks | 30,00 | 30,00 | |
| 3.4 | | Montáž | 1,00 | súb. | 70,00 | 70,00 | |
| 4 | Výmena 3-cest. ventila | | | | | | |
| 4.1 | 3-cestný ventil DN 40 s pohonom , kvs=25 | 1,00 | ks | 300,00 | 300,00 | | |
| 4.2 | 3-cestný ventil DN 20 s pohonom kvs=6,3 | 1,00 | ks | 230,00 | 230,00 | | |
| 4.3 | Ventil guľový DN 40 | 3,00 | ks | 40,00 | 120,00 | | |
| 4.4 | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku ventilov | 5,00 | súb. | 100,00 | 500,00 | | |
| 4.5 | Šróbenie Zn 6/4“ | 3,00 | ks | 15,00 | 45,00 | | |
| 4.6 | Tesnenie 6/4“ | 3,00 | ks | 2,00 | 6,00 | | |
| 4.7 | Montáž + demontáž | 1,00 | súb. | 450,00 | 450,00 | | |
| 5 | Výmena čerpadla DN 65 | | | | | | |
| 5.1 | Čerpadlo MAGNA 1 65-60 F DN 65, 300mm alebo ekvivalent | 2,00 | ks | 1 200,00 | 2 400,00 | | |
| 5.2 | Skrutky + tesnenia | 2,00 | súb. | 30,00 | 60,00 | | |
| 5.3 | Montáž + demontáž | 2,00 | súb. | 200,00 | 400,00 | | |
| 6 | Uvedenie do prevádzky | | | | | | |
| 6.1 | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | | |
| 6.2 | Uvedenie do prevádzky | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 | | |
| 7 | Elektroinštalácia | | | | | | |
| 7.1 | Signálka LED 230V | 35,00 | ks | 12,00 | 420,00 | | |
| 7.2 | Redukcia | 35,00 | ks | 10,00 | 350,00 | | |
| 7.3 | Pripojenie čerpadla | 4,00 | súb. | 50,00 | 200,00 | | |
| 7.4 | Pripojenie elektrického pohonu | 4,00 | súb. | 50,00 | 200,00 | | |
| 7.5 | Montáž | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 | | |
| 8 | Výmena čerpadiel | | | | | | |
| 8.1 | Čerpadlo 40-NTT-48-11 L=225 mm | 1,00 | ks | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 8.2 | Demontáž čerpadla | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|------|--------|----------|----------|
| 8.3 | | Montáž čerpadla | 2,00 | súb. | 150,00 | 300,00 |
| 8.4 | | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku čerpadla 225 mm | 2,00 | súb. | 100,00 | 200,00 |
| 8.5 | | Skrutky , tesnenia , matice | 2,00 | súb. | 50,00 | 100,00 |
| 9 | | Výmena šúpatka DN 40, PN 16 | | | | |
| 9.1 | | Šúpatko DN 40, PN 16 | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 9.2 | | Demontáž šúpatka DN 40, PN 16 | 1,00 | súb. | 150,00 | 150,00 |
| 9.3 | | Montáž šúpatka DN 40, PN 16 | 1,00 | súb. | 150,00 | 150,00 |
| 9.4 | | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku šúpatka | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.5 | | Skrutky , tesnenia , matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 10 | | Výmena armatúr na bojler | | | | |
| 10.1 | | Ventil guľový DN 40 | 1,00 | ks | 40,00 | 40,00 |
| 10.2 | | Montáž + demontáž | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 10.3 | | Ventil 3- cestný DN 40 PN 16 s pohonom, kv 25 | 2,00 | ks | 300,00 | 600,00 |
| 10.4 | | Skrutky , tesnenia , matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 10.5 | | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku ventilu | 3,00 | súb. | 100,00 | 300,00 |
| 10.6 | | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 10.7 | | Nátery | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 10.8 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 |
| 1 | | Kotol K1 | | | | |
| 1.1 | | Odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | | Odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 1.3 | | Uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, hlavný uzáver vody do kotla | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 1.4 | | Demontáž ventilov | 3,00 | súb. | 100,00 | 300,00 |
| 1.5 | | Montáž ventilov | 3,00 | súb. | 100,00 | 300,00 |
| 1.6 | | Skrutky , tesnenia , matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 2 | | Kotol K2 | | | | |
| 2.1 | | Odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 2.2 | | Odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 2.3 | KASÁRNE LETECKÉ SLIAČ, Stredotlaká plyn.kotolňa b.č. 92 | Uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, hlavný uzáver vody do kotla | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 2.4 | | Demontáž ventilov | 3,00 | súb. | 80,00 | 240,00 |
| 2.5 | | Montáž ventilov | 3,00 | súb. | 80,00 | 240,00 |
| 2.6 | | Skrutky , tesnenia , matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 2.7 | | Tlakomerový kohút na plynovom rozvode | 1,00 | ks | 60,00 | 60,00 |
| 2.8 | | Montáž tlakomerového kohúta | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 2.9 | | Demontáž tlak. Kohúta | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 2.10 | | Rozvádzač | 1,00 | ks | 500,00 | 500,00 |
| 2.11 | | Riadiaci systém Siemens | 1,00 | ks | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 2.12 | | Display | 1,00 | ks | 280,00 | 280,00 |
| 2.13 | | Motorický vývod (napájacie čerpadlo) | 1,00 | ks | 300,00 | 300,00 |
| 2.14 | Úprava merania hladiny | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 | |
| 2.15 | Kabeláž | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 | |
| 2.16 | Pripojenie na jestvujúcu vizualizáciu | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 | |
| 2.17 | Montáž + montážny materiál | 1,00 | súb. | 500,00 | 500,00 | |
| 2.18 | Program (riadenie + vizualizácia) | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 | |
| 2.19 | Uvedenie do prevádzky | 1,00 | súb. | 180,00 | 180,00 | |

| | | | | | |
|----------|--|------|------|--------|--------|
| 2.20 | Revízia elektro | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 2.21 | Zaškolenie obsluhy | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Kotel K3 | | | | |
| 3.1 | Odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 | Odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 | Uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, hlavný uzáver vody do kotla | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 3.4 | Demontáž ventilov | 3,00 | súb. | 80,00 | 240,00 |
| 3.5 | Montáž ventilov | 3,00 | súb. | 80,00 | 240,00 |
| 3.6 | Skrutky , tesnenia , matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Kotel K4 | | | | |
| 4.1 | Uzatvárací ventil DN 80, PN 16, L=315 mm, hlavný uzáver vody do kotla | 1,00 | ks | 300,00 | 300,00 |
| 4.2 | Demontáž ventilu | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 4.3 | Montáž ventilu | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 4.4 | Skrutky , tesnenia , matice | 1,00 | súb. | 30,00 | 30,00 |
| 5 | Pieskový filter | | | | |
| 5.1 | Pretesniť upchávku čerpadla Grundfoss CR 10-07 | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 5.2 | Vodomer DN 80 | 1,00 | ks | 330,00 | 330,00 |
| 5.3 | Demontáž vodomera DN 80 | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 5.4 | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 5.5 | Montáž vodomera DN 80 | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 5.6 | Skrutky , tesnenia , matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 6 | Nádrž nad pieskovým filtrom | | | | |
| 6.1 | Stavoznak trubicový L=1800 mm | 1,00 | ks | 150,00 | 150,00 |
| 6.2 | Gul'ový ventil Giacominy 1/2" | 1,00 | ks | 50,00 | 50,00 |
| 6.3 | Demontáž stavoznaku | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 6.4 | Úprava pripojovacích potrubí | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 6.5 | Montáž stavoznaku + montážny materiál | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Rozdeľovač pary pri kotle K1 | | | | |
| 7.1 | Ventil parný DN 150 , L=450 mm | 1,00 | ks | 350,00 | 350,00 |
| 7.2 | Ventil parný DN 125 , L=405 mm | 1,00 | ks | 300,00 | 300,00 |
| 7.3 | Demontáž ventilu | 3,00 | súb. | 80,00 | 240,00 |
| 7.4 | Montáž ventilu | 3,00 | súb. | 80,00 | 240,00 |
| 7.5 | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku ventilov | 3,00 | súb. | 80,00 | 240,00 |
| 7.6 | Skrutky , tesnenia , matice | 3,00 | súb. | 50,00 | 150,00 |
| 7.7 | Zaizolovanie časti potrubia nad ventilom | 3,00 | súb. | 40,00 | 120,00 |
| 8 | Napájacia nádrž | | | | |
| 8.1 | Vodoznak trubicový (dĺžka medzi ventilmi 1800mm) | 1,00 | ks | 150,00 | 150,00 |
| 8.2 | Gul'ový ventil Giacominy 1/2" | 1,00 | ks | 50,00 | 50,00 |
| 8.3 | Demontáž stavoznaku | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 8.4 | Úprava pripojovacích potrubí | 2,00 | súb. | 80,00 | 160,00 |
| 8.5 | Montáž stavoznaku + montážny materiál | 1,00 | súb. | 150,00 | 150,00 |
| 8.6 | Ventil so servopohonom DN 40/PN 16Honeyvel ML6420A3015, kv=25 | 1,00 | ks | 350,00 | 350,00 |
| 8.7 | Demontáž starého ventilu | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 8.8 | Montáž + montážny materiál | 1,00 | súb. | 200,00 | 200,00 |
| 9 | Riadenie technologic Kondenzačnej a Napájacej nádrže | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|-------|------|--------|--------|
| 9.1 | | Rozvádzač RMD-KN (riadenie kondenzačnej nádrže a čerpadiel) | 1,00 | ks | 350,00 | 350,00 |
| 9.2 | | Riadiaci systém RMD-KN | 1,00 | súb. | 800,00 | 800,00 |
| 9.3 | | Rozvádzač RMD-NN (riadenie NN, ohrev a dopĺňovanie) | 1,00 | ks | 350,00 | 350,00 |
| 9.4 | | Riadiaci systém RMD-NN | 1,00 | súb. | 800,00 | 800,00 |
| 9.5 | | Komunikácia RMD-KN(RMD-NN) PC vizualizácia | 1,00 | súb. | 500,00 | 500,00 |
| 9.6 | | Materiál (káble a pomocný materiál) | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 |
| 9.7 | | Meranie hladiny 8x | 1,00 | súb. | 400,00 | 400,00 |
| 9.8 | | Meranie teploty vody spojité 1x | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.9 | | Meranie tlaku v NN spojité 1x | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.10 | | Servopohon reg.ventilu pary do ohrievača | 1,00 | ks | 150,00 | 150,00 |
| 9.11 | | Montáž | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.12 | | Program (riadenie kondenzačnej nádrže a čerpadiel) | 1,00 | súb. | 350,00 | 350,00 |
| 9.13 | | Program (riadenie kondenzačnej nádrže a dopĺňovanie) | 1,00 | súb. | 350,00 | 350,00 |
| 9.14 | | Program (vizualizácia) | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 |
| 9.15 | | Revízie | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.16 | | Uvedenie do prevádzky | 1,00 | súb. | 200,00 | 200,00 |
| 9.17 | | Demontáž čerpadla Sigma 25-SVA.2 | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.18 | | Montáž čerpadla Sigma 25-SVA.2 | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.19 | | Čerpadlo Sigma 25-SVA-2/ bez motora / | 1,00 | ks | 300,00 | 300,00 |
| 9.20 | | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.21 | | Nátery | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 9.22 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 150,00 | 150,00 |
| 9.23 | | Oprava izolácie | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1 | | Výmena kondenzného potrubia vrátane armatúr | | | | |
| 1.1 | | Ventil DN 25 / PN 16 | 6,00 | ks | 30,00 | 180,00 |
| 1.2 | | Odvádzač kondenzátu vodorovný DN 25 / PN 16 | 2,00 | ks | 50,00 | 100,00 |
| 1.3 | | Príruba DN 25 / PN 16 | 18,00 | ks | 10,00 | 180,00 |
| 1.4 | | Prírubový spoj (tesnenia + skrutky) | 18,00 | súb. | 10,00 | 180,00 |
| 1.5 | | Rúra bezšvová 1“ | 6,00 | m | 10,00 | 60,00 |
| 1.6 | | Redukcia varná 6/4“ -1“ | 1,00 | ks | 10,00 | 10,00 |
| 1.7 | | Rúra bezšvová 6/4“ | 18,00 | m | 20,00 | 360,00 |
| 1.8 | | Koleno 1“ | 4,00 | ks | 5,00 | 20,00 |
| 1.9 | | Koleno 6/4“ | 2,00 | ks | 5,00 | 10,00 |
| 1.10 | | Demontáže | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 |
| 1.11 | | Montáž | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 |
| 2 | | Výmena regulačného ventilu s elektropohonom DN 32 / PN 16 (200 mm), vrát. tesnenia a skrutiek | | | | |
| 2.1 | | Regulačný ventil s elektropohonom | 1,00 | ks | 200,00 | 200,00 |
| 2.2 | | Demontáž | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 2.3 | | Montáž | 1,00 | súb. | 150,00 | 150,00 |
| 2.4 | | Elektroinštalačné práce | 1,00 | súb. | 200,00 | 200,00 |
| 3 | | Výmena uzatváracieho ventilu V 30; DN 50 / PN 16; vrát. tesnenia a skrutiek | | | | |
| 3.1 | | Dodávka ventilu s príslušenstvom | 1,00 | ks | 50,00 | 50,00 |
| 3.2 | | Demontáž | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |

**KASÁRNE
LETECKÉ
SLIAC,
výmenníková
stanica -
Sklady
b.č. 53**

| | | | | | | |
|----------|---------------------|---|-------|------|--------|--------|
| 3.3 | | Montáž ventilu | 1,00 | súb. | 80,00 | 80,00 |
| 3.4 | | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 3.5 | | Nátery | 25,00 | m2 | 5,00 | 125,00 |
| 3.6 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 3.7 | | Oprava izolácie | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1 | KASÁRNE | Demontážne a montážne práce | | | | |
| 1.1 | LETECKÉ | Demontáž ventilu DN 65 | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | SLIAČ, | Montáž ventilu DN 65, L=205mm | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1.3 | výmenníková | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1.4 | stanica - | Skrutky, tesnenie, matice | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.5 | Energoblok | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| | b.č. 89 | | | | | |
| 1 | KASÁRNE | Výmena vložky v zásobníku TÚV (v.č. 23756) | | | | |
| 1.1 | LETECKÉ | Vložka do OVS2500 l 4m2 | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | SLIAČ, | Tesnenia | 2,00 | súb. | 50,00 | 100,00 |
| 1.3 | výmenníková | Skrutky | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.4 | stanica - | Demontáž starej vložky | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1.5 | KJB 1200 | Montáž novej vložky | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.6 | b.č. 69 | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.7 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1 | KASÁRNE | Demontážne a montážne práce | | | | |
| 1.1 | LETECKÉ | Demontáž ventilu DN 40/PN 16 | 2,00 | súb. | 100,00 | 200,00 |
| 1.2 | SLIAČ, | Montáž ventilu DN 40/PN 16 | 2,00 | súb. | 100,00 | 200,00 |
| 1.3 | výmenníková | Ventil DN 40/ PN 16, l=200 mm | 2,00 | ks | 50,00 | 100,00 |
| 1.4 | stanica - | Demontáž ventilu DN 65/PN 16 | 2,00 | súb. | 100,00 | 200,00 |
| 1.5 | Veliteľská | Montáž ventilu DN 65/PN 16 | 2,00 | súb. | 100,00 | 200,00 |
| 1.6 | administr. | Ventil DN 65/ PN 16, l=290 mm | 2,00 | ks | 70,00 | 140,00 |
| 1.7 | budova č. 17 | Skrutky, tesnenia, matice | 4,00 | súb. | 10,00 | 40,00 |
| 1.8 | | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku | 4,00 | súb. | 60,00 | 240,00 |
| 1.9 | | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.10 | | Nátery | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.11 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.12 | | Oprava izolácie | 1,00 | súb. | 60,00 | 60,00 |
| 1 | KASÁRNE | Demontážne a montážne práce | | | | |
| 1.1 | LETECKÉ | Demontáž ventilu DN 40/PN 40 | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | SLIAČ, | Montáž ventilu DN 40/PN 40 | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 |
| 1.3 | výmenníková | Ventil DN 40/ PN40 | 1,00 | ks | 40,00 | 40,00 |
| 1.4 | stanica - | Demontáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16 | 1,00 | súb. | 30,00 | 30,00 |
| 1.5 | Kino a | Montáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16 | 1,00 | súb. | 40,00 | 40,00 |
| 1.6 | telocvičňa | Odvádzač kondenzátu DN 25/PN 16 | 1,00 | ks | 50,00 | 50,00 |
| 1.7 | b.č. 62 | Skrutky, tesnenia, matice | 2,00 | súb. | 20,00 | 40,00 |
| 1.8 | | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku | 2,00 | súb. | 80,00 | 160,00 |
| 1.9 | | Pretesnenie elektroventilu DN 65/ PN 40 | 1,00 | súb. | 40,00 | 40,00 |
| 1.10 | | Tesnenie DN 65/PN 16 | 1,00 | ks | 10,00 | 10,00 |
| 1.11 | | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.12 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1.13 | | Oprava izolácie | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 |
| 1 | KASÁRNE | Demontážne a montážne práce | | | | |
| 1.1 | LETECKÉ | Demontáž ventilu DN 25/PN 16, l=160 mm | 7,00 | súb. | 50,00 | 350,00 |
| 1.2 | SLIAČ, | Montáž ventilu DN 25/PN 16 | 7,00 | súb. | 50,00 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|------|----------|----------|-------|
| 1.3 | výmenníková stanica - Dielne b.č. 81 | Ventil DN25/ PN 16, | 7,00 | ks | 30,00 | 210,00 | |
| 1.4 | | Demontáž ventila DN 15/PN 16 | 2,00 | súb. | 30,00 | 60,00 | |
| 1.5 | | Montáž ventila DN 15/PN 16 | 2,00 | súb. | 30,00 | 60,00 | |
| 1.6 | | Ventil DN 15/ PN 16, l=130 mm | 2,00 | ks | 30,00 | 60,00 | |
| 1.7 | | Demontáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16 | 2,00 | súb. | 30,00 | 60,00 | |
| 1.8 | | Montáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16 | 2,00 | súb. | 40,00 | 80,00 | |
| 1.9 | | Odvádzač kondenzátu DN 25/PN 16, l=180 mm | 2,00 | ks | 50,00 | 100,00 | |
| 1.10 | | Demontáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 40 | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.11 | | Montáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16 | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.12 | | Odvádzač kondenzátu DN 25/PN 40, l=210 mm | 1,00 | ks | 50,00 | 50,00 | |
| 1.13 | | Demontáž spätnej klapky DN 25/PN 16 | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.14 | | Montáž spätnej klapky DN 25/PN 16 | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.15 | | Spätná klapka DN 25/PN 16, l=160 mm | 2,00 | ks | 30,00 | 60,00 | |
| 1.16 | | Skrutky, tesnenia, matice | 13,00 | súb. | 10,00 | 130,00 | |
| 1.17 | | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku | 13,00 | súb. | 40,00 | 520,00 | |
| 1.18 | | Pretesnenie elektroventila DN 65/ PN 16 | 1,00 | súb. | 30,00 | 30,00 | |
| 1.19 | | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.20 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.21 | | Oprava izolácie | 1,00 | súb. | 60,00 | 60,00 | |
| 1 | | | Demontážne a montážne práce | | | | |
| 1.1 | | | Demontáž ventila DN 20/PN 16, l=160 mm | 1,00 | súb. | 30,00 | 30,00 |
| 1.2 | | Montáž ventila DN 20/PN 16 | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.3 | | Ventil DN20/ PN 16, | 1,00 | ks | 50,00 | 50,00 | |
| 1.4 | | Demontáž regul. ventila DN 25, RV 210, l=160 mm | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 1.5 | | Montáž regul. ventila DN 25, RV 210 | 1,00 | súb. | 40,00 | 40,00 | |
| 1.6 | | Ventil regulačný DN25, RV 210, parný | 1,00 | ks | 40,00 | 40,00 | |
| 2 | | Riadenie technológie výmenníkovej stanice | | | | | |
| 2.1 | KASÁRNE LETECKÉ SLIAČ, výmenníková stanica - Dozorný základne b.č. 16 | Rozvádzač RMD-BA (materiál a výroba) | 1,00 | ks | 800,00 | 800,00 | |
| 2.2 | | Riadiaci modul SIEMENS | 1,00 | ks | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 2.3 | | Displej | 1,00 | ks | 280,00 | 280,00 | |
| 2.4 | | Rozširovací modul DI/DO | 1,00 | ks | 300,00 | 300,00 | |
| 2.5 | | Rozširovací modul AI | 1,00 | ks | 300,00 | 300,00 | |
| 2.6 | | Pomocný materiál | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 | |
| 2.7 | | Teplota okolia | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 | |
| 2.8 | | Teplota vody UK | 1,00 | ks | 100,00 | 100,00 | |
| 2.9 | | Montáž | 1,00 | súb. | 500,00 | 500,00 | |
| 2.10 | | Program | 1,00 | súb. | 300,00 | 300,00 | |
| 2.11 | | Revízie | 1,00 | súb. | 100,00 | 100,00 | |
| 2.12 | | Uvedenie do prevádzky | 1,00 | súb. | 200,00 | 200,00 | |
| 2.13 | | Tesnostná skúška | 1,00 | súb. | 50,00 | 50,00 | |
| 2.14 | | Montážny materiál | 1,00 | súb. | 200,00 | 200,00 | |
| 2.15 | | Úprava potrubia na stavebnú dĺžku | 2,00 | súb. | 100,00 | 200,00 | |
| 2.16 | | Oprava izolácie | 1,00 | súb. | 150,00 | 150,00 | |
| 3. | | Presun hmôt, doprav, odvoz a uloženie odpadu na skládku | 1,00 | súb. | 150,00 | 150,00 | |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Cena spolu bez DPH | 44 936,00 |
| DPH 20% | 8 987,20 |
| Cena spolu s DPH | 53 923,20 |

Prenos daňovej povinnosti : **áno**

.....
podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
(odtlačok pečiatky)

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

SUBDODÁVATEĽ č. 01

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov: BAR-GAS Technické zariadenia budov, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: 966 01 Dolná Ždaňa 40

IČO: 36 620 050

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Vladimír

Priezvisko: BARBORÍK

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet prác: Montáž, Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakových a plynových

Podiel na celkovom obrate diela (v %) 5%

SUBDODÁVATEĽ č. 02

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov: -----

Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO:

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet prác:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)

SUBDODÁVATEĽ č. 03

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov: -----

Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO:

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet prác:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)

.....
podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
(odtlačok pečiatky)