

PRÍLOHA č.1

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA,OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA A ODBEROVÝ DIAGRAM KU ZMLUVE O DODÁVKE TEPLA č.3/S/2022 2022

1.ÚDAJE O ODBERNÝCH MIESTACH,OBJEDNANÝCH MNOŽSTVÁCH A NAPOJOVACÍCH PARAMETROCH OBJEKTOV

POR. ČÍSLO ODB. MIES.	ODBERNÉ MIESTA S UMIESTNENÝM MERADLOM ÚK	PLYNOVA KOTOLŇA	ČÍSLO URČENÉHO MERADLA ÚK	OBJEDNANÉ MNOŽSTVO			REGULACNÝ PRIKON			NAPOJOV.PARAM.OBJEKTU - UK			CELKOVA VYKUR.PLOCHA OBJEKTOV			
				UK	TUV	SPOLU	UK	TUV	SPOLU	MAXIMALNY PRIKON	PRIETOK	DIF.TLAK	BYTOV	SPOLOČ. PRIEST.	NEBYT. PRIEST.	PLOCHA SPOLU
				MWh	MWh	MWh	kW	kW	kW	kW	m3/h	kPa	m2	m2	m2	m2
1	SLOVENSKA POSTA	SMIZANY	93083504	71,40	0,00	71,40	14,16	0	14,16							0

2.TEPLTNÝ SPÁD: 92,5°C/ 67,5°C

3.TABUĽKA ZÁVISLOSTI VYKUROVACEJ VODY OD VONKAJŠEJ TEPLoty - VYKUROVACIA KRIVKA

VONK.TEPL.	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	13
TEPL.VYK.VODY	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	40

VYKUROVANIE VO VYKUROVACOM OBDOBÍ SA V PRIEBEHU DŇA PRERUŠÍ , AK VONKAJŠIA TEPLota VYSTÚPI NAD 15°C A OBNOVÍ , AK POKLESNE POD 13°C

4.PARAMETRE PRE VYKUROVANIE V ČASE OD 22,00 DO 5,00 hod :

- 1.VONKAJŠIA TEPLota PRE NOČNÝ ÚTLM - NIŽŠIA AKO - 5°C V ČASE 22⁰⁰ hod
TEPLota ÚK PRE NOČNÝ ÚTLM - KONŠTANTNÁ 40°C
- 2.VONKAJŠIA TEPLota PRE NOČNÝ ÚTLM - NIŽŠIA AKO - 15°C V ČASE 22⁰⁰ hod
TEPLota ÚK PRE NOČNÝ ÚTLM - KONŠTANTNÁ 45°C