

### Príloha č. 3.1 - Podmienky (parametre vnútorného prostredia) pre uloženie knižničných fondov.

Spracované podľa

- ISO/TR 11219:2012 -TNI ISO/TR 11219 - Informace a dokumentace Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design (pre základný materiál papier). Pre všetky špecifické prípady uskladnenia (iné možné materiály) platí uvedená medzinárodná publikácia.
- DIN Fachbericht 13:2009-11 Bau-und Nutzungsplanung von Bibliotheken und Archiven
- ISO 11799 Information and documentation — Document storage requirements for archive and library materials, základná medzinárodná norma

1. Teplota Dlhodobé skladovanie:

2 - 18 stupňov C (denný pohyb +- 1 stupeň) (sezónny pohyb +- 2 stupne)

2. Vlhkosť 30-45% (denný pohyb +-3%)

3. Minimálne osvetlenie len pre prevádzku: 200-400 lx

4. Minimálne denné osvetlenie, zatienenie okien

5. Vetrание a výmena vzduchu pre dodržanie požadovanej vlhkosti

35% max 50% (denný pohyb +- 5%) (sezónny pohyb +- 3%)

6. Bezpečnostná a požiarňa signalizácia pre skladované veci

7. Požiarňa ochrana objektu podľa platných noriem a ich doplnkov

V Bratislave, dňa 31.03.2022

Prenajímateľ:

Nájomca:

---

*Nora El Kamel, konateľ*

---

*Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka*

---

*Vladimír Šustek, konateľ*