

k.ú. Dežerice


SO 01 - NOVÉ VN KÁBLOVÉ VEDENIE S UOK
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ TS 0015-005
VRÁTANE VN PRÍPOJKY od pb. č.103
DĹŽKA 16 m

SO 02 - Nová kiosková TS
Navrhovaná TS 0015-016
EH6x400kVA, KKT, NNR 10

SO 01 - NOVÉ VN KÁBLOVÉ VEDENIE S UOK
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO VN VEDENIA č.258
od pb. č. 108 až po UO 15/258
DĹŽKA DEMONTÁŽE 530 m; 10 p.b.

POUŽITÉ SKRATKY:

- VVN - Veľmi vysoké napätie 110 kV
- VN - Vysoké napätie nad 1000 V
- NN - Nízke napätie do 1000 V
- TS - Transformačná stanica
- ÚO - Úsekový odpínač
- UOK - Úložný optický kábel
- VRIS - Rozpojovacia (istiaca) skriňa umiestnená na stĺpe
- SR - Rozpojovacia (istiaca) skriňa



LEGENDA

- Hranica prcely "C"
- Hranica prcely "E"
- Hranica zastavaného územia obce
- Podrobné zameranie
- Plynovod (zameraný priebeh)
- Plynomer a regulácia
- Vodovod (zameraný priebeh)
- Diaľkovodovod (zameraný priebeh)
- Podzemné telekomunikačné vedenie
- Demontáž zdušného VN vedenia
- Transformačná stanica C22
- Betónový stĺp VN
- Betónový stĺp VN s UO
- Existujúci podzemný NN kábel
- Navrhovaný NN kábel v chráničke
- Skriňa SR
- Elektromerový rozvádzač

! UPOZORNENIE:
PRED ZAČIATKOM REALIZAČNÝCH PRÁČ INVESTOR V SPOLUPRÁCI S REALIZÁTOROM STAVBY SÚ POVINNÍ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ!

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA:
3 AC 50Hz 22 000V/IT 3+PEN AC 50 Hz 400/230V / TN-C

Súradnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

 <p>Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy</p>	Hlavný inžinier projektu	Ing. Jozef Frólo					
	Zodpovedný projektant:	Ing. Jozef Frólo					
	Projektant:	Ing. Ivan Kurka	<i>IK</i>				
	Miesto stavby/ Kataster:	Dežerice, k.ú. Vlčkovo; k.ú. Dežerice					
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava						
Stavba:	PE_Dežerice TS 15-5 VNK TS						
Súbor/Objekt:	SO 01 - Nové VN kábové vedenie s UOK SO 02 - Nová kiosková TS PS 01 - Technológia TS						
Obsah:	Situácia časť 3						
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:	Sada č.	Výkres č.
L13.0819.21.0001	04/2022	00	1:1000	A3	PDKUR		4

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ
 Čulenova 6
 SK-816 47 Bratislava
 M +421 918 818 027
 e-mail: ivan.kurka@zsdsls.sk