

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízná správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
-------------------	------------------	---------------	--	---	--	-----------	---	--------

Stavba : REKONŠTRUKCIA ČOV V AREÁLI UNB NEMOCNICE AKAD. L. DÉRERA, BRATISLAVA

Názov: Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií a opravy fasády, atiky a okín na ČOV

I. PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3.	Zvislé a kompletné konštrukcie							
3.1	MURIVO PRESNÉ PÓROB. TVÁRNICE - zamurovanie otvoru	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN EN 1996-2	kontrola väzby muriva, vyplňovania škár		
			M	priebežne	PD, STN EN 1996-2	kontrola geom. tvarov, hrán, rovinností, otvorov, rohov		
6.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
6.1	PRÍPRAVA POVRCHOV - základná penetrácia VONKAŠIE OMIETKY STIEN - marmolitová - štruktúrovaná - svetlosivá ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS, XPS - hr. 100 mm - hr. 60 mm - hr. 40 mm	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN EN 1996-2	kontrola geometr. tvarov, rovinnosti, otvorov, hrán a rohov		
			M	priebežne	PD, STN EN 1996-2	kontrola vlhkosti, čistoty a rovinnosti podkladu	PM	
			M	priebežne	PD, STN EN 13914-1, STN EN 13914-2	kontrola povrchu a rovinnosti vonk. a vnút. omietok		
6.2	PODLAHY - drobné úpravy podláh OSADENIE - oceľová dverová zárubňa 900 - oceľová dverová zárubňa 1 450 - oceľová dverová zárubňa 1 850	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN EN 13670	kontrola čistoty a rovinnosti podkladu		
			S, M	1 x denne, pri odbere vzoriek, pochybnosti	PD, STN EN 206 STN EN 12350-2	konzistencia betónu	Z na DL	
			S, SL	Min. 1 sk / 400 m³	PD, STN EN 206 STN EN 12390-3	pevnosť betónu v tlaku (skúška identity na stavbe)	A	
			S, M	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola škár, stykov s konštrukciou		
		preberacia	S, TDI	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola rovinnosti vrstvy a príľnavosti k podkladu		

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízná správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
-------------------	------------------	---------------	--	---	--	-----------	---	--------

9. Ostatné konštrukcie a práce - búracie								
9.2	LEŠENIE – montáž, demontáž - ochranná sieť - čistenie budov	kontrolná	S	každá nádrž	PD	kontrola		
		preberacia	S, TDI	každá nádrž	PD, STN 75 0905		PM	
9.1	BÚRANIE - dlažby - podkladov pod dlažby BRÚSENIE – betónové podlahy ODSTRÁNENIE – vrstiev fasády DOSEKANIE A ODOBRATIE - obkladov stien z obkladačiek – vnútor. - obkladov stien z obkladačiek – vonkaj. -	preukazná	S, TDI	jednorázovo	PD, zákon č. 79/2015 Z.z.	kontrola oprávnenia organizácie na likvidáciu odpadu	Registrácia na sprostredkovateľa Oprávnenie na nakladanie s odpad.	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, zákon č. 79/2015 Z.z.	kontrola zneškodnenia stavebného odpadu	Doklad o likvidácii odpadu – evidenčné listy odpadu	
9.3	DEMONTÁŽ - okien kovových VYVESENIE - dverí kovových VYBÚRANIE - rámov okien - kovových - zárubní dverových – kovových - kovových vrát	preukazná	S, TDI	jednorázovo	PD, zákon č. 79/2015 Z.z.	kontrola oprávnenia organizácie na likvidáciu odpadu	Registrácia na sprostredkovateľa Oprávnenie na nakladanie s odpad.	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, zákon č. 79/2015 Z.z.	kontrola zneškodnenia stavebného odpadu	Doklad o likvidácii odpadu – evidenčné listy odpadu	

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízia správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
----------------	------------------	---------------	--	---	--	-----------	---	--------

II.	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné							
767.1	ATYPICKÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE demontáž, montáž - Rebrík s ochranným košom - Rámy copilitových stien zváraných	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	Základný, prídavný spojovací materiál, nátery	Vyhlásenie o parametroch, Atest, Certifikáty	
		kontrolná	S,M	jednorázovo	PD, STN EN ISO 9606-1	kontrola osvedčenia zvaračov	Certifikát zvarača	
			S,M	priebežne, námatkovo	PD, STN EN 1090-2 STN 74 3305, STN 74 3282	kontrola geometr. tvarov a rozmerov, uložených bodov, povrchu, skladovania		
			S,M	priebežne	PD, STN EN 1090-2,	kontrola spojov, správnosti zvarov		
			S,M	priebežne	PD, STN ISO 8501-1, STN EN ISO 2808	kontrola náterov povrch. úprav - ochrana proti korózii		
		preberacia	S, TDI	jednorázovo	PD,	kontrola zmontovania	PP	
767.2	KOVOVÉ DVERE A OKNÁ – demontáž, montáž - Dvere kovové otočné - Dvere vchodové dvojkrídlové - Vráta oceľové pozinkované - Vráta oceľové nerezové -	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch,	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 74 6210, STN 73 3134,	kontrola neporušenia, povrchovej úpravy		
			M	priebežne	PD, STN 74 6210, STN 73 3134	kontrola osadenia, stykov s konštrukciou		
		preberacia	S, TDI	jednorázovo	PD, STN 74 6210, STN 73 3134	kontrola funkčnosti	PP,	
771	Podlahy z dlaždíc a obklady keramické							
771.1	PODLAHY Z DLAŽDÍC KERAMICKÝCH – montáž - Podlahy z dlaždíc keramických - Lepenie do tmelu	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 74 4505	Kontrola vlhkosti, čistoty a rovinnosti podkladu	PM	
			M	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola dilatačných škár, škár v dlažbe, stykov s konštrukciou		
			M	priebežne	PD, STN 74 4505	kontrola príľnavosti podlahy k podkladu		
			M	priebežne	PD, STN 74 4505 STN 73 0225	kontrola rovinnosti podlahy		

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízia správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
----------------	------------------	---------------	---	---	--	-----------	---	--------

771.2	OBKLADY KERAMICKÉ INTERIÉROVÉ – montáž - Soklíky z keramických obkladačiek - Obklady z keramických obkladačiek - Kladenie do tmelu	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD,	Kontrola vlhkosti podkladu	PM	
			M	priebežne	PD, STN 73 3450	kontrola čistoty a rovinnosti podkladu, hrán		
			M	priebežne	PD, STN 73 3450	kontrola vodorovných a zvislých špár, dilatačných škár, stykov s konštrukciou		
		preberacia	S, M	priebežne	PD, STN 73 3450	kontrola rovinnosti obkladu a priľnavosti k podkladu		

721 Zdravotechnické zariadenia budov – kanalizácia

721.1	VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA – montáž - Potrubie - Armatúry	preukazná	S, TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, STN 73 6760	kontrola uloženia potrubia – smeru a výškovej polohy		
			S, M	priebežne	PD, STN 73 6760	kontrola spojov potrubia a pripojenia príslušenstva		
			S, M	priebežne	PD, STN 73 6760	kontrola čistoty potrubia		
		preberacia	S,TDI	celý úsek	PD, STN 73 6760	tech. prehliadka a tesnosťná skúška vnút. kanalizácie	PM	

722 Zdravotechnické zariadenia budov – vnútorný vodovod

722.1	VNÚTORNÝ VODOVOD – montáž - Potrubie	preukazná	S, TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, STN 73 6660	kontrola spojov potrubia a pripojenia armatúr		
		preberacia	S,TDI	potrubie komplet	PD, STN 73 6660	prehliadka vodovodu, tlaková skúška potrubia		
			S,TDI	celý vodovod	PD, STN 73 6660	konečná tlaková skúška celého vodovodu	PM	
			S,TDI	celý vodovod	PD, STN 73 6660 NV SR č.354/2006 Zz	preplach a dezinfekcia vodovodu, rozbor vody	Z, A	

725 Zdravotechnické zariadenia budov – zariadenie predmety

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízná správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
----------------	------------------	---------------	--	---	--	-----------	---	--------

725.1	PRÍVODNÉ POTRUBIA – demontáž, montáž - potrubia - armatúry - hadice ZARIAĎ. PREDMETY – demontáž, montáž - záchodová misa - umývadlo - batérie	preukazná	S, TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, STN 73 6660	kontrola spojov potrubia a pripojenia armatúr		
		preberacia	S,TDI	potrubie komplet	PD, STN 73 6660	prehliadka vodovodu, tlaková skúška potrubia		
			S,TDI	celý vodovod	PD, STN 73 6660	konečná tlaková skúška celého vodovodu	PM	
			S,TDI	celý vodovod	PD, STN 73 6660 NV SR č.354/2006 Zz	preplach a dezinfekcia vodovodu, rozbor vody	Z, A	
764 Konštrukcie klampiarske								
764.1	KONŠTRUK. KLAMPIARSKÉ – demontáž, montáž - oplechovanie parapetov - plechovanie muriva a atík	preukazná	S,TDI	jednorázovo pred začatím prác	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 73 3610	kontrola rozmerov a tvarov		
			M	priebežne	PD, STN 73 3610	kontrola správnosti osadenia		
			M	priebežne	PD, STN 73 3610	kontrola povrchovej úpravy		
766 Konštrukcie stolárske								
766.1	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE - montáž - okenné parapety drevené	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 73 3150,	kontrola neporušenia		
			M	priebežne	PD, STN 73 3150,	kontrola stykov s konštrukciou, osadenia		
			M	priebežne	PD, STN 73 3150,	kontrola povrchovej úpravy		
	preberacia	S, TDI	jednorázovo	PD, STN 73 3150,	kontrola kompletnosti	PP		
766.2	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE - montáž - okná plastové - dvere plastové - tesnenie škáry	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD, STN 73 3150,	kontrola neporušenia		
			M	priebežne	PD, STN 73 3150,	kontrola stykov s konštrukciou, osadenia		
			M	priebežne	PD, STN 73 3150,	kontrola povrchovej úpravy		
		preberacia	S, TDI	jednorázovo	PD, STN 73 3150,	kontrola kompletnosti	PP	

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízia správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
-------------------	------------------	---------------	---	---	--	-----------	---	--------

784 Dokončovacie práce – nátery, maľby

784.1	MAL'BY- odstránenie, oprava - odstránenie malieb brúsením - oprava maľby	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	materiál, výrobky	Vyhlásenie o parametroch	
		kontrolná	M	priebežne	PD	kontrola farebného odtieňa a jednotnosti		
			M	priebežne	PD, STN ISO 8501-1	kontrola čistoty a rovinnosti podkladu, príľnav. k podkl.		
			M	priebežne	PD	kontrola oteruvzdornosti náteru, maľby		
			S,M	priebežne	PD, STN EN ISO 2808	kontrola náterov, povrch. úprav – hrúbka vrstvy		

769 Vzduchotechnické zariadenia

769.1	KONŠTRUKCIE POMOCNÉ - montáž - mriežka vetracia hliníková pevná	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013, 264/1999 Z.z.	materiál, výrobky	Vyhlásenie zhody	
			S, TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organiz. na montážne práce	Oprávnenie	
			S, TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola spôsobilosti pracovníkov na montážne práce	Osvedčenie	
		kontrolná	S,M	priebežne	PD	kontrola uloženia vedenia		
			S,M	priebežne	PD	kontrola spojov		
			S,M	priebežne	PD	kontrola čistoty, tesnosti potrubia, hlučnosti		
		preberacia	S, TDI, Rev.	celá dodávka	PD	funkčná skúška kompletných zariadení, zaregulovanie,	PM, návody, záručné listy, zaškolenia	
			S, TDI, Rev.	celá dodávka	PD, STN 33 1500, STN 33 2000-6	východisková revízia el. zariadenia	R	

787 Dokončovacie práce - zasklievanie

787.1	VYSKLIEVANIE – montáž - steny - priečky - balkónové zábradlia - výťahové šachty – sklo Copilit	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013, 264/1999 Z.z.	materiál, výrobky	Vyhlásenie zhody	
			S,TDI	jednorázovo	PD, Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organizácie na mont. práce	Oprávnenie	
			S,TDI	jednorázovo	PD, Vyhl. 508/2009	kontrola osvedčení o spôsobilosti pracovníkov	osvedčenie	
			S,TDI	jednorázovo	PD, STN EN ISO 9606-1	kontrola osvedčenia	Certifikát	

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízia správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
-------------------	------------------	---------------	---	---	--	-----------	---	--------

III. PRÁCE A DODÁVKY M								
M21	Elektromontáže							
M21.1	DEMONTÁŽ - existujúca elektroinštalácia, rozvody DODÁVKA A MONTÁŽ - osvetlenia - zásuvkových rozvodov a ochrany - elektroprípojka ELEKTROMONTÁŽE - vonkajšie osvetlenie SPRÁVY - spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy SKÚŠKA - prvá skúška vyhradeného technického zariadenia elektrického	preukazná	S,TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013, 264/1999 Z.z.	materiál, výrobky	Vyhlásenie zhody, kusové sk. rozvádz.	
			S,TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organizácie na mont. práce	Oprávnenie	
			S,TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola spôsobilosti mont. pracovníkov	Osvedčenie	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, STN 34 1050	kontrola uloženia vedenia		
			S, M	priebežne	PD, STN 73 6005	kontrola súbehov a križovania inžinier. sietí	Z	
		preberacia	S,TDI, Rev.	celá dodávka	PD	skúšky kompletných zariadení	PM, návody, záručné listy, zaškolenia,	
S,TDI, Rev. tech., TI	celá dodávka		PD, STN 33 1500 STN 33 2000-6 Vyhl. 508/2009	východisková revízia elektrického zariadenia príp. prvá úradná skúška - TI	R resp. osvedčenie TI			
M36	Elektrotechnologické práce, MaR							
M36.1	ELEKTROTECHNOLOGICKÉ PRÁCE (skrine, rozvádzače, káble, vodiče, rúrky, nosné konštrukcie, zásuvky, lišty, poistkové skrin e, ovládacie skrinky) MERANIE A REGULÁCIA (rozvádzače, spínače, sondy, rúry, káble, káblové žľaby, prepínače, vodiče, rúrky a pod.),	preukazná		jednorázovo	264 Zákon č. 133/2013, /1999 Z.z.	materiál, výrobky	Vyhlásenie zhody, kusové sk. rozvádz.	
			S,TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola oprávnenia organizácie na mont. práce	Oprávnenie	
			S,TDI	jednorázovo	Vyhl. 508/2009	kontrola spôsobilosti mont. pracovníkov	Oprávnenie	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, STN 34 1050	kontrola uloženia vedenia		
			S, M	priebežne	PD, STN 73 6005	kontrola súbehov a križovania inžinier. sietí	Z	
		preberacia	S,TDI, Rev S,TDI.	celá dodávka	PD	Individuálne skúšky, skúšky kompletných zariadení – komplexné skúšky	PM, návody, záručné listy, zaškolenia,	
S,TDI, Rev. tech., TI	celá dodávka		PD, STN 33 1500 STN 33 2000-6 Vyhl. 508/2009	východisková revízia elektrického zariadenia príp. prvá úradná skúška - TI	R resp. osvedčenie TI			

Por. číslo KSP	Predmet kontroly	Druh kontroly	Kontrolu vykoná M - majster S - stavbyvedúci G - geodet TDI - tech. dozor SL - skúšobné laboratórium Rev.- rev. techn.	Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Doklad o kontrole A - protokol o skúške Z - zápis v SD, DL PM - protokol o meraní R - revízná správa KP - protokol o kontrole PP - preberací protokol PST – počiatočná skúška typu	Podpis
-------------------	------------------	---------------	--	---	--	-----------	---	--------

M46 Zemné práce pri extrem. montáž. prácach								
M46.1	ZEMNÉ PRÁCE - hĺbenie káblovej ryhy - zriadenie lôžka - uloženie tehly pálenej - rozvinutie výstražnej féólie - ručný zásyp kábl. ryhy bez zhutn. - úprava terénu	preukazná	S, TDI	jednorázovo	Zákon č. 133/2013	Materiál/ Posúdenie vhodnosti materiálu	Vyhlásenie o param., Certifikát výrobku	
		kontrolná	S, M	priebežne	PD, STN 73 3050	Kontrola dodržania kót, rozmerov a tvarov výkopov a násypov	Z v SD	
		preberacia	S, TDI, Rev.	skúška test	PD, STN 73 3050 STN 73 6133	Bez zhutnenia	A	