

Priloha 1





ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

• Enviroline s. r. o. Košice •

Františkánska 5

040 01 Košice •

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
Env-200623-508/Či	31882/2020/O230-2	Ing. Ján Voloch/055229 3337	21.10.2020

Vec

HN Medzilaborce – Vydraň - kanalizácia - súhrnné stanovisko

Odbor expertízy GR ŽSR, (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zákona č. 479/2005, na základe žiadosti stavebníka: VVS a. s., Košice v zastúpení Enviroline s. r. o. Košice, (doručená na O 230 GR ŽSR z OR Košice, listom č. j. 00642/2020/ORKE/ SŽTS zo dňa 24.09.2020), vydáva súhrnné stanovisko ku stavbe v ochrannom pásme dráhy(OPD) a obvode dráhy(OD) pre stavbu: „HN Medzilaborce – Vydraň - kanalizácia“.

Predložená dokumentácia rieši návrh trasy splaškovej kanalizácie v intraviláne mesta Medzilaborce a mestskej časti Vydraň s trasou situovanou v ochrannom pásme dráhy vľavo a vpravo od žel. trate Michalany – Medzilaborce – Lupkóv PL v žkm 105,620 – 110,280 vo vzdialenosti cca 9m od osi koľaje s križovaním žel. trate v žkm 106,084 (výtlačné potrubie ČS 01 PE100, chránička DN200), žkm 108,900 (gravitačné kanalizačné potrubie „B“ PP DN300, chránička DN500) a v žkm 109,460 (trasa „B-2“, PP DN300, chránička DN500) - navrhované pretláčaním. Trasa kanalizácie zasahuje do pozemku parc. č.1306/14, 1306/1, k. ú. Medzilaborce a parc. č. 492/1 v k. ú. Vydraň v správe ŽSR.

Z hľadiska územného, predmetná stavba nie je v kolízii s rozvojovými zámermi ŽSR. Riešenie stavby je uvedené v projektovej dokumentácii.

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k umiestneniu stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu stavby:
 - v DSP -riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení v správe SOZT a SEE Košice (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytyčenej polohy)
 - chráničky(pri križovaní) riešiť v celej dĺžke podchodu najmenej do vzdialenosti 3,0m od pätý násypu s hĺbkou uloženia min. 1,5m od pláne žel. spodku. Pre navrhovanú chráničku DN500 predložiť priaznivý statický posudok.
 - stavbu (v obvode dráhy) prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník v stavebnom(vodoprávnom) konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (cestou ŽSR, OSM Košice uzatvorí „ Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.“.

Telefón
(02) 2029 7765

E-mail
gro230@zsr.sk

IČO
0031364501

DIČ
2020480121

IČ DPH
SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke 312/B

Železnice Slovenskej republiky, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Naša značka
31882/2020/O230-2

21.10.2020

Strana 2 z 2

3. Konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnuť tak, aby stavba:

- odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky
- nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení
- nenarušila stabilitu železničného telesa
- nenarušila železničné vedenia

4. Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, je potrebné projekt predmetnej stavby s územným rozhodnutím, kópiou tohoto stanoviska i s ďalšími dokladmi (vyjadrenia správcov IS, uzavretie nájomného vzťahu k pozemku) predložiť na ŽSR - OR Košice, Sekciu železničných tratí a stavieb, so žiadosťou o vydanie súhrnného stanoviska ŽSR k dokumentácii pre stavebné povolenie.

PD doložiť v rozsahu:

- technickú správu PD pre stavebné povolenie s popisom jej realizácie v ochrannom pásme dráhy s popisom eliminácie možných nepriaznivých vplyvov dráhy na stavbu a vplyvov stavby na dráhu
- prehľadnú situáciu stavby a situáciu umiestnenia časti stavby nachádzajúcej sa v OPD so zakreslením všetkých objektov a inžinierskych sietí v mierke 1:500, 1:1000 so zakreslením obvodu dráhy, hraníc OPD a staničenia žel. trate
- charakteristické rezy stavbou so zadokumentovaním priestorovej polohy dráhy
- statický posudok chráničky

S pozdravom

Ing. Ivan Stecko
riaditeľ odboru

Na vedomie: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Košice (Kasárenské nám.11, 041 50 Košice)
ŽSR, Oblastná správa majetku Košice (Štefánikova 60, 040 01 Košice)

Erwinline s.r.o.	
Dátum:	3.11.2020
Pod. č.:	869
Prílohy:	Číslo spisu: Vytvorilo: GC

Telefón
(02) 2029 7765

E-mail
gro230@zsr.sk

IČO
0031364501

DIČ
2020480121

IČ DPH
SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke 312/B