

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselna 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



### **Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:**

#### **- Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.**

Stavebník            **Dolinky, s.r.o., Mikovíniho 26, 917 01 Trnava, IČO: 52 024 041**

Stavba :            **Obytná zóna Moravany Sever**  
**v rozsahu:**

#### **SO.03 Predĺženie verejného vodovodu, prípojky vody :**

- RAD A
- potrubie PE-HDPE 100 PLUS SC/RC 100x10,0, PN 16, SDR 11, DN100 – celková dĺžka 658,05 m,
- 3 ks podzemný hydrant DN 80 (PH2=K, PH3=V, PH4=V)
- vyhl'adávací vodič CY 6 mm<sup>2</sup>
- chránička PVC DN150, celková dĺžka 19,47 m
- RAD B
- potrubie PE-HDPE 100 PLUS SC/RC 100x10,0, PN 16, SDR 11, DN100 – celková dĺžka 398,54 m,
- 3 ks podzemný hydrant DN 80 (PH5=V, PH6=K, PH7=K)
- vyhl'adávací vodič CY 6 mm<sup>2</sup>
- RAD C
- potrubie PE-HDPE 100 PLUS SC/RC 100x10,0, PN 16, SDR 11, DN100 – celková dĺžka 10,37m,
- 1 ks podzemný hydrant DN 80 (PH1=V)
- vyhl'adávací vodič CY 6 mm<sup>2</sup>

#### **SO.04 Predĺženie verejnej kanalizácie, prípojky kanalizácie :**


- Vetva A
- kanalizačné potrubie PVC SN4, SDR41, DN300 – celková dĺžka 414,20 m,
- 14 ks kanalizačné šachty (RŠ-R – RŠ14)
- Vetva B
- kanalizačné potrubie PVC SN4, SDR41, DN300 – celková dĺžka 303,16 m,
- 10 ks kanalizačné šachty (RŠ16 – RŠ25)
- Vetva C
- kanalizačné potrubie PVC SN4, SDR41, DN300 – celková dĺžka 110,57 m,
- 3 ks kanalizačné šachty (RŠ26 – RŠ28)
- Vetva D
- kanalizačné potrubie PVC SN4, SDR41, DN300 – celková dĺžka 98,97 m,
- 3 ks kanalizačné šachty (RŠ33 – RŠ35)
- Vetva E
- kanalizačné potrubie PVC SN4, SDR41, DN300 – celková dĺžka 96,78 m,
- 6 ks kanalizačné šachty (RŠ36 – RŠ41)

#### **Tlaková kanalizácia od ČS1**

- čerpacia stanica PURECO Ø 2200,
- 1+1 ponorné kalové čerpadlo FLYGT,
- výtlačné potrubie HDPE 90x6,7, SDR17, PN16, DN80, celková dĺžka 240,90 m

#### **Tlaková kanalizácia od ČS2**

- čerpacia stanica PURECO Ø 2200,
- 1+1 ponorné kalové čerpadlo FLYGT,
- výtlačné potrubie HDPE 90x6,7, SDR17, PN16, DN80, celková dĺžka 9,14 m



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Príemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Stavby boli povolené v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2019/007271-006 zo dňa 18.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2019. Stavby boli uvedené do užívania rozhodnutím Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2022/000687-004 zo dňa 15.08.2022.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba ~~spĺňa~~**nespĺňa** podmienky prevádzkovania a ~~súhlasíme~~**nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť.

**Zistené nedostatky :** žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 30.09.2022

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ
Ing. Monika Očenášková	-	riaditeľ investičného rozvoja a služieb
p. Juraj Kabát	-	vedúci Útvaru odvádzania odpadových vôd
Bc. Martin Sklenár	-	vedúci Útvaru distribúcie vody
Jozef Hornáček	-	majster Útvaru distribúcie vody Piešťany
Miroslav Žitnanský	-	majster Útvaru odvádzania odpadových vôd