

PROTOKOL O KONTROLE ZARIADENIA A PRAVIDELNEJ ÚDRŽBE Twineco®

Zimný štadión Bánovce nad Bebravou

Kontrolu vykonal:

Obchodný názov: **ABC Food Machinery spol. s r.o.**

IČO: 31 346 871

Zodpovedná osoba :

Prevádzkovateľ výrobu / zariadenia:

Správa majetku mesta Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Kompresor výrobné číslo

- Kontrola stavu oleja
- Kontrola zvuku a chvenia
- Kontrola nastavenia mechanickej ochrany HP/LP
- Kontrola diferencie tlaku oleja
- Kontrola elektronického snímania hladiny oleja
- Kontrola teploty hláv
- Kontrola únikov
- Kontrola omfzania sania
- Kontrola úniku upchávky
- Kontrola sací výtlačný tlak

Chladiaci okruh

- Kontrola meraných hodnôt (tlak, teplota), či ukazujú správne hodnoty
- Kontrola upevnenia potrubí a izolácii potrubia
- Kontrola zásoby oleja v zberači oleja
- Kontrola náplne chladiwa
- Kontrola únikov chladiwa, oleja

Glykolový okruh

- Kontrola tlaku glykolu v systéme
- Kontrola koncentrácie zmesi
- Kontrola odvzdušnenia
- Kontrola netesností
- Kontrola meraných teplôt a tlakov
- Kontrola elektronických ventilov
- Kontrola poistných ventilov a expanznej nádoby
- Kontrola čerpadiel, chod, zvuk, vibrácie, netesnosti, chladenie
- Kontrola a vyčistenie filtrov

Kondenzátor / chladiaca veža

- Kontrola meraných teplôt a tlakov
- Kontrola elektronických ventilov
- Kontrola poistných ventilov a expanznej nádoby
- Kontrola ventilátorov, chod, zvuk, vibrácie, netesnosti, chladenie
- Kontrola zanesenia lamiel
- Kontrola okruhu prívodu upravenej vody pre ostrek lamiel, trysiek rozstreku, odpad

Strojovňa

- Kontrola teploty v priestore leto max. +30°C / zima min. +5°C
- Upratanie strojovne a očistenie súčastí chladiaceho zariadenia (združené kompresorové jednotky, skriňové rozvádzače) a likvidácia skladovaných starých náhradných dielov
- Kontrola vetrania priestoru, znečistenia lamiel, výfukových priechodov chladiacich ventilátorov, kontrola funkčnosti osvetlenia
- Kontrola vetrania elektro rozvodných skriň
- Kontrola bezpečnostných prvkov, snímač úniku chladiva
- Kontrola funkčnosti regulácie a rozvádzača a kontrola nastavených dát a prenosu dát

Chladené / vykurované priestory

- Kontrola teploty v priestore
- Kontrola odvzdušnenia
- Kontrola netesností rozvodov

- Kontrola činnosti ventilov
- Kontrola zanesenia lamiel a filtrov Fancoilov
- Čistenie a dezinfekcia Fancoilov 2x za rok
- Kontrola VZT jednotiek, znečistenia lamiel, výfukových prieduchov, čistenie a kontrola filtrov 2x za rok
- Kontrola izolácii a korózie
- Kontrola rozvodov odpadu kondenzátu z Fancoilov a VZT jednotiek
- Kontrola funkčnosti regulácie a rozvádzača a kontrola nastavených dát a prenosu dát

Ľadová plocha

- Kontrola teploty v priestore
- Kontrola odvodušnenia
- Kontrola netesností rozvodov
- Kontrola teploty ľadu
- Kontrola kanála
- Vyčerpanie kvapaliny z kanála

Snežná jama / voda pre roľbu

- Kontrola teplôt
- Kontrola odvodušnenia
- Kontrola netesností rozvodov
- Kontrola stavu soli pre zmäkčovač: aktuálne kg, doplnené kg
- Kontrola snežnej jamy a zásobnej jamy, prepadu
- Kontrola filtrácie a filtrov, vyčistenie, preplach, nastavenie

Odvlhčovacia jednotka

- Kontrola teplôt
- Kontrola odvodušnenia
- Kontrola netesností rozvodov
- Kontrola stavu filtrov a čistenie
- Kontrola odpadov kondenzačného potrubia
- Kontrola polohy klapiek vstup / výstup vzduch

Revízie

- Kontrola stavu revízií nádob 1x za rok
- Kontrola stavu revízií Twineco® 1x za rok
- Kontrola stavu revízií elektro 1x za rok

Vykonaný servis
výrobné číslo Twineco®:

.....

| |
|---------------|
| Kompresor K1: |
| |
| |
| |
| Kompresor K2: |
| |
| |
| |
| Kompresor K3: |
| |
| |
| |
| Kompresor K4: |
| |
| |
| |
| Kompresor K5: |
| |
| |
| |
| Kompresor K6: |
| |
| |
| |

| |
|---------------|
| Kompresor K7: |
| |

| |
|----------------|
| |
| |
| Kompresor K8: |
| |
| |
| |
| Kompresor K9: |
| |
| |
| |
| Kompresor K10: |
| |
| |
| |

V dňa

.....
za prevádzkovateľa
meno, priezvisko, pečiatka, podpis

.....
za ABC Food Machinery spol. s r.o.
meno, priezvisko, pečiatka, podpis