



PRÍLOHA č. 1.

Váš list/zo dňa  
17129 / 10.10.2018

Naše číslo  
CS SVP OZ BA  
2934 / 2018 / 2

Vybavuje/linka

Bratislava  
20.11.2018

**Vec : Vyjadrenie k projektovej dokumentácii**

Listom zo dňa 10.10.2018 ste zaslali SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavbu „Technická infraštruktúra zóna 4A/4B, k. ú. Bernolákovo“, ktorá sa týka dažďovej kanalizácie s výustným objektom. Dokumentácia bola spracovaná Ing. Petrom Žákom v období 7-/2018.

Stavebný objekt SO 135 neší dažďovú kanalizáciu a odvedenie z povrchového odtoku dažďových vôd z riešenej oblasti, retenciu dažďových vôd a prečistenie v odlučovači ropných látok pred vyústením do recipientu vodného toku Čierna voda.

K predmetnej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie:

- Vypúšťané množstvo dažďových odpadových vôd nesmie prekročiť povolené množstvo, t.j. 5 % z celkového povrchového odtoku. Vyplýva to zo vodohospodárskej štúdie firmy SKOV, s r o, Bratislava, december 2006- "Možnosti odvedenia prívalových dažďových vôd z územia Čierna voda"
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
- Vodný tok Čierna voda je podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky.
- Do doby vydania stavebného povolenia požadujeme uzatvoriť s našou organizáciou zmluvný vzťah na pozemky dotknuté výustným objektom [redacted]
- Začatie realizačných prác požadujeme oznámiť našej organizácii (SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2 Bratislava 842 17, Správa vnútorných vôd Šamorín Bratislavská 47 931 01, kontakt [redacted])
- K preberaciemu a kofaudačnému konaniu požadujeme prizvať zástupcov našej organizácie.

- Porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia požadujeme odovzdať našej organizácii najneskôr na kolaudačnom konaní.
- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií.

S pozdravom



Ing. Jozef Dúcz  
riaditeľ OZ Bratislava

CO: Odbor 220  
SVV Šamorín