

## Ekvitermická krivka

Evidenčné číslo zmluvy:

Číslo zmluvy: **500139**      Odborné miesto: **BA.2206780002**

**Univerzitná nemocnica Bratislava**

Inštalovaný regulátor vykurovacej vody ÚK (článok IV/A bod 2 zmluvy):

**SIEMENS LANDIS PXC 100**

Nočný útlm od 22:00 do 05:00.

Vykurovacia krivka č. 3 , zníženie o 5 °C

	vonkajšia teplota T (°C)			Teplota (°C) vykurovacej vody ÚK					
VK	0	1	2	3	4	5	6	7	
-12	92	89	82	77	71	65	60	56	
-10	89	85	79	74	68	63	58	55	
-8	86	81	75	71	66	61	56	53	
-6	83	77	72	68	63	59	55	52	
-4	80	73	68	65	61	56	53	50	
-2	77	69	65	62	58	54	51	49	
0	74	65	62	59	55	52	49	47	
2	71	62	58	56	53	50	48	46	
4	68	58	55	53	50	48	46	44	
6	65	54	51	50	48	46	44	43	
8	62	50	48	47	45	44	42	41	
10	59	46	45	44	42	41	40	40	
12	56	42	41	41	40	39	39	38	
14	53	38	38	38	37	37	37	37	

Režim prípravy a dodávky TÚV (zmluva o dodávke a odbere tepla – čl. IV, časť B)

**Režim TÚV – Teplota 55 °C, v čase od 4:00 do 23:00, v útlme 48 °C**

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH,  
riaditeľ UNB

Ing. Viera Sako  
manažér starostlivosti o zákazníkov