

**Vyjadrenie generálneho projektanta č. 2 k zmenám na stavbe:
Zvýšenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho
objektu**

Zmena č. 3: Zámena vykurovacích telies:

Z priestorových dôvodov boli vykonané zmeny voči pôvodnej projektovej dokumentácii. z roku 2021. Veľkosť niektorých vykurovacích telies bola zmenená tak, aby sa vykurovacie telesá zmestili pod parapet a bola možná ich jednoduchá montáž, prevádzka a údržba. Jedno vykurovacie teleso bolo posunuté (v kuchyni). Jedná sa o miestnosti:

Č.m.	Nový typ vykurovacieho telesa
102 - predsieň	KORAD 22K/3160
104 - šatňa	2x KORAD 33K/4150
105 - izolačka	KORAD 22K/4130
111 - chodba	KORAD 22K/4150
202 - chodba	KORAD 22K/5160
203 - trieda	3x KORAD 33K/4140
204 - šatňa	KORAD 22K/4160

Táto zmena nezníži kvalitu diela a preto s touto zmenou ako generálny projektant súhlasím.

V Selciach, 19.05.2023

Ing. Roman Hanák aut. ing.

Generálny projektant stavby