



Ing. Milan Kadnár
Predseda MsO SRZ Partizánske
Februárová 152
958 01 Partizánske

Váš list zn/zo dňa Naša značka Vyhavutie / linka Topoľčany

CS SVP OZ PN 2676/2019/2

Vec :

Partizánske – Vodná nádrž Bäger – Elektroinštalácia prípojky NN - vyjadrenie

Listom doručeným dňa 19.2.2019 ste požiadali našu organizáciu o vyjadrenie k horeuvedenej líniovej stavbe na par. č. KN-C 4805/1, 1234/1, 1244 v k.ú. Partizánske. Stavba rieši prípojku NN pričom časť prípojky je vedená káblom umiestnením v zemi a časť vzdušným vedením umiestnením na existujúcich podperách. Prípojka je vedená v súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom Nitra (číslo vodného toku 005, číslo hydr. poradia 4-21-11-1, parcela KN-C 4805/1- vodné plochy so založením LV na vlastníka SVP, š.p. Banská Štiavnica) v úseku existujúcej ochrannej hrádze a v blízkosti VN Bäger. Ochranné pásmo predmetného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

SVP, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Topoľčany Vám dáva nasledovné stanovisko k stavbe:

- Pri súbehu s vodným tokom Nitra kábel musí byť umiestnený min. 6,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku Nitra, tak ako je to navrhnuté v predloženej PD. Ku kontrole umiestnenia kábla vedeného v zemi, ešte pred zasypaním výkopu, prizvať zástupcu našej organizácie (R. Tomáš - tel. 0914 398243). Náš zástupca zápisom v stavebnom denníku potvrdí, že práce boli realizované v súlade s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na vyjadrenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.
- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- Na využitie pozemkov parc. č. KN-C 4805/1, 1234/1 vo vlastníctve našej organizácie je potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, Pavol.Mojzis@svp.sk).
- Prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).

S pozdravom

riaditeľ Správy povodia hornej Nitry

Korešpondenčná adresa: SVP, š.p. OZ Piešťany,
Správa povodia hornej Nitry
Škultétyho 1359 / 9
955 01 Topoľčany

Na vedomie: OZ Piešťany
- úsekový technik

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel P8, vložka číslo 713/S
IČO 38022047

DIČ / IČ DPH:
202008213
SK 202008213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK72 0200 0000 0029 6008 0157
BIC: SUBASKBX

Telefón :
riaditeľ 038 / 53 212 50
spojovateľka 038 / 53 212 50

Fax:
038 / 53 243 69

Email:
topolcany@svp.sk