



•
•
ARDIS ZH, s. r. o.
Križna 13
965 01 Ždiar nad Hornádom
•
•

Váš list/zo dňa

Nále číslo

Vytavuje/linka

Košice

CS SVP OZ KE 1283/2019/3

20.03.2019

**Vec: Stavba „Obchodné centrum – Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves – SO 01“
- umiestnenie VN siete na pozemku SVP š. p. C 2391/2, k. ú. Spišská Nová Ves.**

Listom doručeným dňa 11.2. 2019 ste nás požiadali o vyjadrenie k umiestneniu časti stavebného objektu “SO 03 - elektrická VN prípojka“, ktorý je súčasťou stavby „Obchodné centrum - Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves SO 01“. Vedenie VN bude zasahovať do pozemku vo vlastníctve SVP š. p., par. č. KN-C 2391/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV 1014. Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímate nasledovné stanovisko :

Pozemok par. č. KN-C 2391/2 o výmere 657 m² evidovaný na LV č. 1014 v k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p. OZ Košice, na ktorom je navrhnutá časť stavby „SO 03 - elektrická VN prípojka“ tvorí časť pozemku prevádzkového strediska Spišská Nová Ves. Obchodné centrum sa bude nachádzať pozdĺž ľavej strany strediska SVP. Nakoľko sa bod napojenia - jestvujúca trafostanica VSD a. s. TS0841-0162 nachádza po pravej strane od strediska SVP š. p., trasa napojenia VN aj cez uvedený pozemok.

Súhlasíme s variantou č. , ktorá má najmenší zásah do pozemku v správe SVP, š. p. OZ Košice, kde bude trasa vedená pred oplotením po pozemku vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves a v blízkosti miesta napojenia na trafostanicu bude vedenie čiastočne zasahovať dotknutý pozemok prevádzkové strediska Správy povodia Hornádu a Bodvy. Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona, požadujeme k stavebnému konaniu uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v správe SVP, š. p. OZ Košice zasiahnuté stavbou, na základe osobitnej žiadosti, prípadne ku kolaudačnému konaniu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

VN vedenie požadujeme uložiť do chráničky v hĺbke min. 1,20 m, nakoľko vedenie bude križovať vstup na prevádzkové stredisko. Chráničku žiadame dimenzovať na zaťaženie min. 25 t., nakoľko v tomto priestore sa pohybujú ťažké mechanizmy a vozidlá nákladnej dopravy; po ukončení prác požadujeme dať narušené oplotenie a terén pozemku prevádzkové strediska do pôvodného stavu.

S pozdravom

CO: 49330