

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_046_Prestupy rozvodov klím jednotiek cez hydroizoláciu
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	13.7.2023

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:
Na fóliu hydroizolácie na balkónoch sa nataví systémový prechodový modul, cez ktorý budú vedené rozvody z klimatizačných jednotiek skrz obvodovú stenu medzi interiérom a exteriérom.

Prílohy:
Označenie prílohy: Počet listov: Názov/popis prílohy:

P1	1	Rozpočet
P2	1	Foto č.1

Dôvod zmeny:
Klimatizačné jednotky umiestnené na balkónoch pavilónov je nutné ošetriť systémovým prechodom cez obvodovú konštrukciu, ktorý zabezpečí ucelenú funkčnosť hydroizolačnej sústavy. Tento detail bol schválený generálnym projektantom, TDI a objednávatelom.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: **nie**
Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela:	áno
Popis:	Cena v Eur bez DPH:
Pavilóny: CH1, CH2, G, B1, B2	4 387,50
Prestupy rozvodov klimatizačných jednotiek cez hydroizoláciu	
Spolu za zmenový list	4 387,50

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: **nie**
Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín: Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: **nie**
Číslo a popis: Pôvodný termín: Nový termín:

			Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:	
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:	

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Prestupy rozvodov klimatizačných jednotiek cez hydroizoláciu

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

13.07.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 387,50

D

D01

1. Prestupy klimatizačných jednotiek cez hydroizoláciu

4 387,50

1		ZL-046.01	D+M prestupov Cu potrubí klimatizačných jednotiek	ks	45,000	97,50	4 387,50
---	--	-----------	---	----	--------	-------	----------