

## Špecifikácia predmetu zákazky

Verejný  
obstarávateľ/Objednávateľ: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,  
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica  
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou  
Názov predmetu zákazky: Výmena chladiaceho zariadenia pre operačný trakt

Uchádzač: Klimak, s.r.o.  
Sídlo/adresa: Štúrova 165, 949 01 Nitra  
Štatutárny orgán: Ľuboš Laboš  
IČO: 36545198  
DIČ: 2020153729  
IČ DPH: SK 7120000030

### Rozsah predmetu zákazky:

V rámci rozsahu prác ide o výmenu existujúceho chladiaceho zariadenia Clivet WSAT-SC 90 C za výkonovo vyšší rad s chladiacim výkonom rovným alebo mierne vyšším /min 230 kW chladiaceho výkonu/.

Nový chladiaci stroj bude osadený na streche bloku D a bude slúžiť celému operačnému traktu objednávateľa. Umiestnenie - na betónových pätkách a oceľovom ráme stávajúceho chladiaceho zariadenia.

Maximálna hmotnosť nového chladiaceho zariadenia - do 2 200 kg.

Meranie a regulácia (MaR) - má pre každý stroj 1 beznapäťový kontakt (NO) na ovládanie (požiadavka na chod stroja, resp. povolenie a blokovanie chodu). Do MaR sú z každého stroja privedené signalizácie „chod“ a „porucha“. Tieto signalizácie majú napäťovú formu 24V DC (v aktívnom stave prichádza zo stroja napätie 24V DC).

El. pripojenie nového chladiaceho zariadenia - realizované existujúcim prírodným silovým káblom (CHKE-R 3x150+70), do existujúceho rozvádzača RH-TR časť B1, D

Výmena chladiaceho zariadenia - realizovaná počas plnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia

Pol.č.	Názov materiálu	MJ	počet MJ	Ponúkaná hodnota
1.	Dodávka chladiaceho zariadenia	ks	1	64.066,26 €
2.	Nová časť potrubnej trasy, vrátane izolácie, oplechovania, montážneho a spojovacieho materiálu	kpl	1	1282,5 €
3.	Montážne a demontážne práce	kpl	1	3.577,5 €
4.	Ekologická likvidácia chladiča	kpl	1	675 €

.....  
Ľuboš Laboš, konateľ

V ....., dňa: .....