

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla pre rok 2024

Dodávateľ : Službyt, spol. s r.o., Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica

Odberateľ : Mesto Senica, Štefánikova 1408 / 56, 905 25 Senica

1. Odberné miesto	Štefánikova 1408 / 56 - MsÚ Senica									
2. Tepelný zdroj	OST č.3									
	Príkon	69,53				kW				
	Dispozičný tlak	110,00				kPa				
3. Technické parametre	Prietok	12,10				m ³ / h				
4. Objednané tepla	ÚK	252 940,00		kWh	TÚV	19 703,03 kWh				
5. ÚK	Regulačný príkon	podľa ustanovenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike				177,011	m ³			
	Regulačný príkon TÚV							kW	TÚV	kW
6. Parametre látky	Médium	Voda								
	Výpočtový teplotný spád	90 °C / 70 °C								
7. Vykurovacia krivka	Vonkajšia teplota °C	13,0	10,0	7,0	4,0	0,0	-4,0	-7,0	-10,0	-12,0
	Výst.teplota z TZ °C	42,6	46	49	52,3	56,2	58,0	58,0	58,0	58,0
8. Nočný útlm	V čase od 23 ⁰⁰ hod do 06 ⁰⁰ hod	Veľkosť útlmu, zníženie výst.teploty z TZ o						- 4 °C		
9. Špecifikácia určených meradiel ÚK										
Por.č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie	Typ meradla			Výrobné číslo				
1.	Štefánikova 1408/56 -	suterén	ULTRAFLOW 54			65126122/2012				
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
10. Špecifikácia určených meradiel TÚV										
Por.č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie	Typ meradla			Výrobné číslo				
1.	OST č.3	Vstup do ohrevu TÚV v TZ	Kamstrup			2016/5766478				
2.	Štefánikova 1408 / 56	Vstup do objektu	ENBRA			62965519				

Termín výmeny určeného meradla oznámi dodávateľ odberateľovi písomne. Údaje o vymieňanom meradle sa zaznamenajú písomne za účasti zástupcu odberateľa. Odsúhlasenie stavov demontovaného a montovaného meradla potvrdí odberateľ i dodávateľ svojim podpisom. Ak sa zástupca odberateľa nezúčastní na výmene určeného meradla, bude táto skutočnosť zaznamenaná a písomný záznam mu bude odoslaný.

V Senici, dňa

za dodávateľa

za odberateľa