

Bratislava . decembra 2019

**ŠTÝL EU s. r. o.
Vyšný Kazimír 23
094 09 Vyšný Kazimír**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

ÚpIA-205-15/2019-OOPS

Vybavuje / kontakt

Ing. Natália BABEJOVÁ

0960 317 644

Vec:

Odstúpenie od zmluvy

Dňa 21. marca 2019 uzavreli Slovenská republika, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava ako objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“) a spoločnosťou ŠTÝL EU s. r. o., so sídlom Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO: 45 329 478 ako dodávateľ (ďalej len „dodávateľ“) Kúpnu zmluvu č. Z20198606_Z (ďalej len „kúpna zmluva“), ktorej predmetom je dodanie tovaru – **trojfázová elektrocentrála (generátor) so vznetovým motorom** (ďalej len „tovar“ alebo „elektrocentrála“), s lehotou plnenia v čase od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019. Kúpna zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Kúpna zmluva bola uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému (EKS) a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu, verzia 3.5, účinná odo dňa 1. januára 2019 (ďalej len „OPET“), ktoré tvoria jej prílohu.

Po uzavretí zmluvy dňa 21.3.2019 ste zaslali objednávateľovi v zmysle podmienok EKS vlastný návrh plnenia zákazky – ponukový rozpočet, ktorý obsahoval parametre zhodné s parametrami zadanými objednávateľom v elektronickom kontraktčnom systéme (ďalej len „parametre zadané v EKS“).

Dňa 30. apríla 2019 ste dodali tovar do miesta dodania. Zástupca kupujúceho vykonal pri preberaní tovaru fyzickú kontrolu tovaru v rozsahu kontroly údajov na výrobných štítkoch upevnených na elektrocentrále a podvozku. Ďalej skontroloval úplnosť dokumentácie a náhradných dielov a náradia. V súprave náhradných dielov chýbali filtre a náradie na údržbu, chýbala elektronická podoba technickej dokumentácie, podvozok dodanej elektrocentrály bol vybavený spájacím zariadením, ktoré nebolo v súlade s kúpnu zmluvou. Tieto nedostatky ste na základe výzvy objednávateľa odstránili.

Tovar s technickou dokumentáciou bol uložený v sklade objednávateľa. Pri vydávaní tovaru do používania boli zistené ďalšie vady tovaru, ktorých reklamáciu si objednávateľ uplatnil listom „Žiadosť odstránenie väd“ č. ÚCL-126-14/2019 z 15. júla 2019 a požadoval dodanie náhradného tovaru. Vady sa týkali počtu valcov (nachádzajúcich sa v zakrytovanej – zašrobovanej motorovej časti elektrocentrály), veľkosti nádrže, hlučnosti a nedodania vzdialeného dohľadu. Technická dokumentácia vykazovala odlišné údaje od parametrov zadaných v EKS, vlastnom návrhu plnenia zákazky – ponukovom rozpočte, ako aj v údajoch vyznačených na tovare.

Na reklamáciu ste reagovali odpoveďou z 23. júla 2019, doručenou objednávateľovi 24. júla 2019, v ktorej uvádzate, že reklamáciu väd tovaru neuznávate. Zamietnutie reklamácie ste odôvodnili tým, že technický opis parametrov tovaru je zastaraný, že v súčasnosti pri lepšom výkone sa tovar vyrába s menším počtom valcov a nádrže. Hlučnosť tovaru vyhovuje parametru zadanému v EKS.

Listom z 30. júla 2019 sme Vám zaslali opätovnú žiadosť o odstránenie väd dodaného tovaru s podrobným opisom nevyhovujúcich technických parametrov tovaru oproti špecifikácii zadanej v EKS, ako aj parametrom vo Vašom vlastnom návrhu plnenia zákazky – ponukovom rozpočte, ktoré boli zhodné. Reklamácia bola doplnená o ďalšie nevyhovujúce parametre tovaru, a to skrátený pracovný čas 10,8 hod. na jednu 300 litrovú nádrž pri 100 % výkone oproti požadovaným 12 hod.

Na uvedenú reklamáciu ste reagovali listom „Odpoveď na opätovnú žiadosť na odstránenie väd“ z 12. augusta 2019, v ktorom deklarujete, že dodaný tovar z hľadiska parametrov zadaných v EKS ako aj možností na celosvetovom trhu je plne vyhovujúci, pričom vykazuje tieto odlišné parametre:

- v prípade požadovaného výkonu má lepší parameter a pracovný čas pri stanovených podmienkach je 12 hodín,
- v prípade hlučnosti zodpovedá zadaniu 68 dB.

Vzhľadom na to, že tovar nevyhovuje parametrom zadaným v EKS v rozsahu: požadovaný parameter v agregáte je 6 valcov v rade - dodaný tovar má v agregáte 4 valce v rade a pracovný čas pri jednej nádrži pri 100% zaťažení je 12 hodín - pracovný čas dodaného tovaru pri jednej nádrži pri 100% zaťažení je 10, 8 hodín, trváme na našej reklamacii.

Podľa čl. VI. bodu 6.1 a 6.1.1 OPET „*Dodávateľ je povinný dodať či poskytnúť Plnenie v súlade so všetkými Špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v Zmluve, v dohodnutej akosti a množstve riadne a včas.*

Podľa čl. XVIII. bodu 18.2 písm. a) OPET „*Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom*“.

Podľa čl. II. bodu 2.3. Kúpnej zmluvy č. Z20198606_Z „*Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.*“

Podľa § 345 ods. 3 Obchodného zákonníka „*Ak strana oprávnená požadovať plnenie zmluvnej povinnosti druhej strany oznámi, že na splnení tejto povinnosti trvá, alebo ak nevyužije včas právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 1, je oprávnená odstúpiť od zmluvy len spôsobom ustanoveným pre nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti; ak pre dodatočné plnenie určí lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí tejto lehoty.*“

V súlade s § 345 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Vám poskytujeme dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie väd dodaním náhradného tovaru do 10 dní odo dňa doručenia tohto právneho úkonu.

Podľa § 350 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak v určenej dodatočnej lehote na dodanie náhradného tovaru si nesplníte svoj záväzok, odstupujeme od kúpnej zmluvy v celom rozsahu, pričom právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú prvým dňom nasledujúcim po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na základe tohto právneho úkonu.

Odstúpením od zmluvy kúpna zmluva zaniká, pričom nárok objednávateľa na vyúčtovanie a vymáhanie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol objednávateľovi za obdobie od prvého dňa omeškania s odstránením väd ku dňu doručenia tohto právneho úkonu nezaniká. Objednávateľ vyúčtuje dlžnú sumu titulom zmluvnej pokuty v súlade s čl. XIII. bodom 13.1 OPET, ktorú ste povinný zaplatiť do 15 dní od doručenia vyúčtovania.

S pozdravom

Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície