



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Dumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Dunajca a Popradu
Levočská 852/31, 058 01 Poprad

•
MONDEZ, s. r. o.
Námestie hrdinov 380/10
010 03 Žilina
•

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Poprad
CS SVP OZ KE 144/2019/92

Vec

TATRAVAGÓNKA Nové káblové vedenie 1x110 kV - stanovisko

Listom, ktorý nám bol doručený dňa , ste nás požiadali o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „TATRAVAGÓNKA Nové káblové vedenie 1x110 kV“ v rozsahu pre územné rozhodnutie.

Po preštudovaní predložených situácií vyššie uvedenej stavby bolo zistené, že trasa nového káblového vedenia okrem pozemkov par. č. KN-C 1622 a KN-E 2267/4 v k. ú. Spišská Sobota, vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p., taktiež križuje aj koryto vodného toku Husí potok, ktorý je v správe našej organizácie.

Projekt rieši nové káblové vedenie 1x110 kV pre TATRAVAGÓNKU z dôvodu navýšenia spotreby areálu a tým vyvolaný prechod z 22 kV napät'ovej úrovne na 110 kV napät'ovú úroveň napájania. Trasa nového káblového vedenia 1x110 kV je v súbehu s prístupovou cestou do areálu rozvodne VSD Poprad I, riadeným pretlakom pod cestou III/3076, popod koryto vodného toku Husí potok (HCP 3-01-02), železničnú trať ŽSR a žel. vlečku Tatravagónky. Štartovacia a vpichovacia jama pre križovanie Husieho potoka budú umiestnené 9,560 m a 6,20 m od brehových čiar a káblové vedenie bude uložené pod korytom vodného toku min. 3 m. V celej trase novovybudovaného VVN kábla bude priložená chránička pre optiku s optickým káblom. Káblové vedenie 1x110 kV bude pripojené na jednej strane do Tr 110/22 kV Poprad I VSD, do nového poľa č. 1 a na druhej strane do novobudovanej Tr 110/220 kV TATRAVAGÓNKA.

Ako správca povodia rieky Poprad v zmysle ustanovení Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, Vám k uvedenej veci dávame nasledujúce

s t a n o v i s k o:

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „TATRAVAGÓNKA Nové káblové vedenie 1x110 kV“ (križovanie vodného toku Husí potok) v rozsahu pre územné rozhodnutie, **súhlasíme** pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- začiatok prác pri vodnom toku oznámiť písomne min. 4 dni vopred;
- po ukončení prác narušený terén pre vpichováciu a štartováciu jamu, ako aj terén na našich pozemkoch, dať do pôvodného stavu;
- miesto križovania káblového vedenia označiť tabuľami „POZOR NEBAGROVAŤ“ a v prípade ich poškodenia nahradiť ich novými;
- najneskôr ku kolaudačnému konaniu predložiť pre našu potrebu porealizačné zameranie hĺbky uloženia káblového vedenia pod korytom vodného toku;
- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy z dôvodu kontroly našich podmienok;

Stanovisko, resp. návrh zmluvy o vecnom bremene na predmetné parcely č. KN-C 1622 a KN-E 2267/4 v k. ú. Spišská Sobota, obdržite od SVP, š. p. OZ Košice - odbor právny.

Správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 vodného zákona, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Príloha
Projektová dokumentácia

Ing. Ladislav B o j k o
riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu

Co: 43213, 49210, 43SPIS