

Príloha č.2 ku ZMLUVE o dodávke a odbere tepla č. T-2009/ZŠ/03/BT

Požiadavka na odber tepla (Odberový diagram) pre rok 2024

1.Dodávateľ: **BENET , s.r.o. Nováky**
Štatutárny zástupca : Marcel Vince - konateľ spoločnosti
Zmocnenec pre jednanie : prevádzkovo tech.časť - Ing. Bohuslav Znamenák
ekonomická časť - Ing. Viola Smolinská
IČO : 36 299 219 DIČ : 202007932 IČ DPH : SK 2020079732
Obch.reg.Trenčín , odd : Sro vložka č.10623/R

2.Odberateľ: **Názov : Základná škola**
Adresa : Pribinova 123/9 , 972 71 Nováky
Štatutárny zástupca : Mgr. Viera Pechová, riaditeľka školy
Zmocnenec pre jednanie :
IČO : 361 26 799 DIČ: 2021622548
Banka : DEXIA Banka číslo účtu : 901 767 4002 / 5600

1. Požiadavka na odber tepla pre rok 2024

V zmysle zákona č. 657/2004 Z.z., zmluvy o dodávke a odbere tepla a vyhlášky ÚRSO č.312/2022 Z.z. z 19.09 2022, ktorá nahradila Vyhlášku č.248/2016 Z.z. v platnom znení , pre potreby určenia maximálnej ceny tepla, objednáva odberateľ u dodávateľa pre rok 2024 nasledovné množstvá tepla v členení podľa mesiacov.

Nebytový odber : ZŠ J.C.Hronského

Mesiac	ÚK	TÚV
Január	65152,00 kWh	2548,00 kWh
Február	55759,00 kWh	2810,00 kWh
Marec	50794,00 kWh	3653,00 kWh
April	33999,00 kWh	3586,00 kWh
Máj	794,00 kWh	3286,00 kWh
Jún	0,00 kWh	2628,00 kWh
Júl	0,00 kWh	2281,00 kWh
August	0,00 kWh	2491,00 kWh
September	1072,00 kWh	2418,00 kWh
Október	21740,00 kWh	2919,00 kWh
November	47604,00 kWh	3268,00 kWh
December	78851,00 kWh	2966,00 kWh
Spolu :	355765,00 kWh	34854,00 kWh

ZŠ Hronského spolu (ÚK+TÚV) : 390619,00 kWh

Nebytový odber : ZŠ Pribinova

Mesiac	ÚK	TÚV
Január	81233,33 kWh	3361,11 kWh
Február	66252,78 kWh	4081,94 kWh
Marec	60144,44 kWh	4444,72 kWh
April	39580,56 kWh	4179,44 kWh
Máj	594,44 kWh	3928,06 kWh
Jún	0,00 kWh	3173,06 kWh
Júl	0,00 kWh	2926,11 kWh
August	0,00 kWh	2257,50 kWh
September	1466,67 kWh	2671,67 kWh
Október	21483,33 kWh	4111,11 kWh
November	52047,22 kWh	5163,61 kWh
December	95202,78 kWh	7210,56 kWh
Spolu :	418005,55 kWh	47508,89 kWh

ZŠ Pribinova spolu (ÚK+TÚV) : 465514,44 kWh

2. Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste :

Rozsah dodávky			
Obdobie 1-12/2024	Celkový príkon v MW _t	Vykurovanie v MW _t	Ohrev TÚV v MW _t
ZŠ Hronského	0,222 MW	0,212 MW	0,010 MW
ZŠ Pribinova	0,275 MW	0,256 MW	0,019 MW

3. Regulačný príkon na odbernom mieste :

Rozsah dodávky			
Obdobie 1-12/2024	Celkový príkon v kW	Vykurovanie v kW	Ohrev TÚV v kW
ZŠ Hronského	83,0581 kW	75,3251 kW	7,7330 kW
ZŠ Pribinova	102,6584 kW	95,6934 kW	6,9650 kW

V Novákoch dňa : 26.10.2023

Dodávateľ
v zast.:

.....
Marcel Vince - konateľ spoločnosť , BENET, s.r.o.

Odberateľ
v zast. :

.....
Mgr. Viera Pechová, riaditeľka školy

4.Vykurovacia krivka :
primárne rozvody tepla

Vonk. T	T vody	Vonk. T	T vody
-18	108	0	90
-17	107	1	89
-16	106	2	88
-15	105	3	87
-14	104	4	86
-13	103	5	85
-12	102	6	84
-11	101	7	83
-10	100	8	82
-9	99	9	81
-8	98	10	80
-7	97	11	79
-6	96	12	78
-5	95	13	77
-4	94		
-3	93		
-2	92		
-1	91		