

**Dodatok č. 2**  
**k**  
**Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 01/2012**  
**uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.**  
**o tepelnej energetike**  
**medzi:**

**Dodávateľ**

Názov: Poltárska energetická ,s.r.o.

Sídlo: 987 01 Poltár, Ul. 13.januára 19

Zastúpený: Ing. Vladimíra Kováčiková – konateľka spoločnosti

IČO: 36 854 441

DIČ: 2022513317

IČ DPH: SK 2022513317

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Zapísaný: V OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro ,vložka č. 18775/S

**a**

**Odberateľ**

Názov: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

Sídlo: 987 01 Poltár, Sklárska 593/43

Zastúpený: Mgr.Branislav Matúška – konateľ spoločnosti

Zmocnenec pre rokovanie:

IČO: 31 601 685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Číslo účtu : 0059328035/0900

Zapísaný: v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1752/S

**I.**

**Predmet dodatku**

1. Týmto dodatkom sa k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 01/2012 medzi spoločnosťou Poltárska energetická s.r.o., Poltár a Bytherm, s.r.o., Poltár dopĺňa príloha č. 1.
2. Zmeny uvedené v dodatku č.2 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12.2023.
3. Podpisom tejto zmluvy sa ruší zmluva. č.5/2012 zo dňa 10.12.2012.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.

V Poltári dňa .....

V Poltári dňa .....

.....  
Dodávateľ

.....  
Odberateľ

**PRÍLOHA č. 1 ku zmluve o dodávke tepla č. 1/2012 na základe dodatku č. 2  
TECHNICKÉ PARAMETRE, ZADANIE REŽIMU PREVÁDZKY**

Tepelný zdroj: Kotelňa na Ulici 13. Januára, Poltár

Odberné miesto: KOST Slobody 720, Poltár

Odberateľ: BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik Poltár

Umiestnenie určeného meradla: Na KOST

	Režim	Rozsah nastavenia
<b>VYKUROVANIE ÚK</b>		
1. vykurovacia krivka:	VK č. 3	VK č.1 – VK č. 5
2.1. útlm v dňoch Pondelok - Piatok	23.00 – 4.00	(00.01–24.00)-(00.01–24.00)
2.2. útlm v dňoch Sobota - Nedeľa	23.00 – 4.00	(00.01-24.00)-(00.01-24.00)
2.3. veľkosť útlmu o	5°C	0 – 10°C
3.1. EKO režim DEŇ	14°C	10 – 20°C
3.2. EKO režim NOC	14°C	10 – 20°C
4.1. začiatok vykurovania	vyhl. 152/2005 Z.z.	Podľa požiadavky
4.2. ukončenie vykurovania	vyhl. 152/2005 Z.z.	Podľa požiadavky
<b>TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA (TÚV)</b>		
1. teplota TÚV	50°C	45 – 55°C
2.1. útlm v dňoch Po - Pi	23.00 – 4,30	40°C
2.2. útlm v dňoch So - Ne	23.00 – 4,30	40°C
2.3. veľkosť útlmu o	10°C	0 – 50°C

Legenda:

**VYKUROVANIE (ÚK)**

- vykurovacia krivka: priama závislosť teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty
- útlm: zníženie vykurovacej krivky o veľkosť útlmu v požadovanom čase
- EKO režim: okamžité vypnutie vykurovania, ak vonkajšia teplota prekročí nastavenú teplotu

**TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA (TÚV)**

- teplota TÚV: teplota teplej úžitkovej vody na výstupe z KOST
- útlm: zníženie teploty TÚV o veľkosť útlmu v požadovanom čase

Vonkajšia teplota	Vykurovacie krivky				
	VK č.1	VK č.2	VK č.3	VK č. 4	VK č.5
15	31	31,8	32,6	33,4	34,2
13	33	34	35	36	37
11	35	36,2	37,4	38,6	39,8
9	37	38,4	39,8	41,2	42,6
7	39	40,6	42,2	43,8	45,4
5	41	42,8	44,6	46,4	48,2
3	43	45	47	49	51
1	45	47,2	49,4	51,6	53,8
0	46	48,3	50,6	52,9	55,2
-1	47	49,4	51,8	54,2	56,6
-3	49	51,6	54,2	56,8	59,4
-5	51	53,8	56,6	59,4	62,2
-7	53	56	59	62	65
-9	55	58,2	61,4	64,6	67,8
-11	57	60,4	63,8	67,2	70,6
-13	59	62,6	66,2	69,8	73,4
-15	61	64,8	68,6	72,4	76,2

Výpočtový teplotný spád: ZIMA: 90°C/70°C | LETO: 70°C/50°C

Teplonosná látka: teplá voda

V Poltári dňa

Dodávateľ: Poltárska energetická, s.r.o. Poltár

Odberateľ:

**PRÍLOHA č. 1 ku zmluve o dodávke tepla č. 1/2012 na základe dodatku č.2  
TECHNICKÉ PARAMETRE, ZADANIE REŽIMU PREVÁDZKY**

Teplný zdroj: Kotelňa na Ulici 13. Januára, Poltár

Odborné miesto: KOST Slobody 730, Poltár

Odberateľ: BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik Poltár

Umiestnenie určeného meradla: Na KOST

	Režim	Rozsah nastavenia
<b>VYKUROVANIE ÚK</b>		
1. vykurovacia krivka:	VK č. 3	VK č. 1 – VK č. 5
2.1. útlm v dňoch Pondelok - Piatok	23.00 – 4.00	(00.01–24.00)-(00.01–24.00)
2.2. útlm v dňoch Sobota - Nedeľa	23.00 – 4.00	(00.01-24.00)-(00.01-24.00)
2.3. veľkosť útlmu o	5°C	0 – 10°C
3.1. EKO režim DEŇ	14°C	10 – 20°C
3.2. EKO režim NOC	14°C	10 – 20°C
4.1. začiatok vykurovania	vyhl. 152/2005 Z.z.	Podľa požiadavky
4.2. ukončenie vykurovania	vyhl. 152/2005 Z.z.	Podľa požiadavky
<b>TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA (TÚV)</b>		
1. teplota TÚV	50°C	45 – 55°C
2.1. útlm v dňoch Po - Pi	23.00 – 4,30	40°C
2.2. útlm v dňoch So - Ne	23.00 – 4,30	40°C
2.3. veľkosť útlmu o	10°C	0 – 50°C

<b>Legenda:</b>
<b>VYKUROVANIE (ÚK)</b>
1. vykurovacia krivka: priama závislosť teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty
2. útlm: zníženie vykurovacej krivky o veľkosť útlmu v požadovanom čase
3. EKO režim: okamžité vypnutie vykurovania, ak vonkajšia teplota prekročí nastavenú teplotu
<b>TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA (TÚV)</b>
1. teplota TÚV: teplota teplej úžitkovej vody na výstupe z KOST
2. útlm: zníženie teploty TÚV o veľkosť útlmu v požadovanom čase

Vonkajšia teplota	Vykurovacie krivky			
	VK č.1	VK č.2	VK č.3	VK č. 4
15	31	31,8	32,6	33,4
13	33	34	35	36
11	35	36,2	37,4	38,6
9	37	38,4	39,8	41,2
7	39	40,6	42,2	43,8
5	41	42,8	44,6	46,4
3	43	45	47	49
1	45	47,2	49,4	51,6
0	46	48,3	50,6	52,9
-1	47	49,4	51,8	54,2
-3	49	51,6	54,2	56,8
-5	51	53,8	56,6	59,4
-7	53	56	59	62
-9	55	58,2	61,4	64,6
-11	57	60,4	63,8	67,2
-13	59	62,6	66,2	69,8
-15	61	64,8	68,6	72,4

Výpočtový teplotný spád: ZIMA: 90°C/70°C | LETO: 70°C/50°C

Teplonosná látka: teplá voda

V Poltári dňa

Dodávateľ: Poltárska energetická, s.r.o. Poltár

Odberateľ: