



1 : 250

0 2,5 5 10 m



CZ 6623/23

1762/23/3

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.  
Oddelenie správy majetku Bratislava

Karloveská 2  
**BRATISLAVA**  
842 17

Váš list/zo dňa

Naše číslo  
CS SVP OZ BA  
329/2023/22

Vybavuje/linka

Bratislava  
17.4.2023

**Vec: Lozorno, rekonštrukcia autobusových zastávok – stanovisko k zmluvnému vzťahu**

Listom zn. CS SVP OZ BA 1762/2023/2 ste nás požiadali o stanovisko k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s obcou Lozorno vo veci rekonštrukcie jestvujúcich zastávok autobusov a časti námestia pred obecným úradom Lozorno a požiarnou zbrojnicou. Návrh stavby zasahuje do parcely č. 677/1 v dĺžke cca 55 m. Parcela č. 677/1 je bývalým korytom, ktorá v súčasnosti funguje len ako odvodňovací kanál. V tejto lokalite (medzi štátnou cestou a hasičskou zbrojnicou) je odvodňovací kanál vedený v krytom profile. Navrhované zastávky sú situované mimo krytého profilu odvodňovacieho kanála a mimo jeho ochranného pásma. Ponad krytý profil sú navrhované zelené plochy a časť spevnených plôch.

SVP, š.p., Povodie Dunaja, o.z. sa stotožňuje s vyjadrením Prevádzkového strediska Malacky č.j. CS SVP OZ BA 1762/2023 zo dňa 4.4.2023 a súhlasí s uzatvorením zmluvného vzťahu za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Navrhovaná výstavba nesmie poškodiť jestvujúci krytý profil odvodňovacieho kanála a nesmie dôjsť k zásahu do jeho odtokových pomerov.
2. Prípadná nová výsadba stromov musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 5,0 m od vonkajšej hrany krytého profilu.

S pozdravom

prevádzka do 4.23



SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.

Oddelenie správy majetku Bratislava

Karloveská 2

BRATISLAVA

CZ 5836/2023

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

CS SVP OZ BA  
1762/2023

4.4. 2023

**Vec : „Stanovisko k stavbe „Rekonštrukcia autobusových zastávok a námestia v obci Lozorno“  
– odstúpenie žiadosti so stanoviskom z hľadiska prevádzky vodných tokov a ich povodí**

Odstupujeme Vám žiadosť k stavbe „Rekonštrukcia autobusových zastávok a námestia v obci Lozorno“ vo veci riešenia právneho vzťahu na pozemok v správe SVP, š.p. č. 677/1 KN-C v k.ú. Lozorno so stanoviskom z hľadiska prevádzky vodných tokov a ich povodí.

Predmetom stavby je rekonštrukcia jestvujúcich zastávok autobusov a časti námestia pred obecným úradom Lozorno a požiarnou zbrojnicou. Návrh stavby zasahuje do parcely č. 677/1 v dĺžke cca 55 m. Parcela č. 677/1 je bývalým korytom, ktorá v súčasnosti funguje len ako odvodňovací kanál. V tejto lokalite (medzi štátnou cestou a hasičskou zbrojnicou) je odvodňovací kanál vedený v krytom profile. Navrhované zastávky sú situované mimo krytého profilu odvodňovacieho kanála a mimo jeho ochranného pásma. Ponad krytý profil sú navrhované zelené plochy a časť spevnených plôch.

Naša organizácia zaujíma k stavby z hľadiska prevádzky vodných tokov a ich povodí nasledovné stanovisko :

Navrhovaná výstavba nesmie poškodiť jestvujúci krytý profil odvodňovacieho kanála a nesmie dôjsť k zásahu do jeho odtokových pomerov. Prípadná nová výsadba stromov musí byť umiestnené vo vzdialenosti min. 5,0 m od vonkajšej hrany krytého profilu.

Za akceptovania uvedených podmienok nebudeme mať k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na parcelu č. 677/1 reg. C KN námietky.

S pozdravom

Príloha : Žiadosť obce Lozorno

vedúci Prevádzkového strediska Malacky