

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava zadáva zákazku s názvom „Odborné prehliadky požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu“.

1. Podrobný opis predmetu zákazky:

1. Odborné prehliadky a skúšky Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) Schrack Seconet mesačne, štvrťročne, ročne podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z.
2. Odborné prehliadky a skúšky domáceho evakuačného rozhlasu BOSCH Praesideo 1 x ročne podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z..
3. Vykonávanie štvrťročných a ročných kontrol systému S–SHZ (stabilného hasiaceho zariadenia sprinklerového) podľa STN EN 12 845 a Vyhlášky MV SR č.169/2006 Z.z.
4. Vykonávanie preventívnej prehliadky a preventívnej údržby pre zabezpečenie akcieschopnosti požiarneho uzáveru - protipožiarnych bezpečnostných dverí a požiarnych uzáverov otvorov HASIL podľa vyhlášky č. 478 / 2008 Z.z.
5. Ročné kontroly požiarnotechnického zariadenia odvodu dymu a tepla podľa § 13 vyhlášky č. 121/2002 Z.z. a vyhlášky 591/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii FK plastics 160 strešná klapka, Rolovacie dymové zábrany FKK ROLL - Dymový úsek : DÚ1, DÚ2, DÚ3.
6. Ročné kontroly a zariadení na odvod dymu a tepla podľa zákona NR SR č. 314/2001 Zb. a vyhlášky č. 121/2002 Z.z. - Požiarne uzávery - Dymové rolety 6 ks ATRPU.
7. Vykonávanie preventívnej prehliadky a preventívnej údržby požiarnych klapiek výrobcu IMOS-Systemair s.r.o. vzduchotechnických zariadení podľa vyhlášky č.478/2008 Z.z.