

DODÁVATEĽ: VORTECH s.r.o.

IČO:50597663

DIČ:2120394562

IČ DPH: SK 2120394562

BARÓNKA č.1 831 06 BRATISLAVA tel.0940532777 email:vortech.hs@gmail.com



Odberateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10

Bratislava 832 32

IČO : 00397865

DIČ : 2020845332

IČ DPH : SK2020845332

Servisná správa :

Po vykonaní rozsiahlej inšpekcie kanalizačného potrubia boli zistené nasledovné poruchové úseky a to prepadnuté kanalizačné potrubie DN200 v priestoroch átria v blízkosti jedálne . Pravdepodobne zapríčinené degradáciou a posunom zemného lôžka. Kde nebolo možné vykonať rozsiahly monitoring potrubnou kamerou z dôvodu úplného zahltenia a závalu trasy potrubia 20 bm – potrubie kamenina DN150/200. V tomto prípade je nutné pristúpiť k odstráneniu havárie výkopovou metódou . Opätovné dopojenie bočných prípojov zo stúpačiek a dažďového zvodu. Ďalej úpravu spádovosti v šachtách .

Porucha č.2 – Na úseku 33 bm – hlavný kanalizačný zvod v trase z dvora do hlavného zberača- uličná vpust. Bolo pri inšpekcii zistené zahltenie koreňovými vzrastmi z blízkeho stromu a pravdepodobne poškodenie stien potrubia koreňovým systémom pomedzi hrdlové spoje . Následkom, ktorého dochádza k upchávaniu a zahlteniu z dôvodu nepriechodnosti . Navrhované riešenie opravy : rozkopávka a výmena celého úseku potrubia, zhotovenie spádu a napojenie šachtových vpustí. Navrhovaná dimenzia je KG potrubie s konštrukčnou pevnosťou SN8 až SN10 DN300 z dôvodu zvýšenia prietokovosti potrubia a materiál s vyššou kruhovou odolnosťou tlaku nakoľko sa dané potrubie nachádza na ceste – parkovisku, kde dochádza k otrasom a zvýšeniu tlaku prechádzajúcich vozidiel. Ostávajúce 3 bm úseku je nutné napojiť pomocou pretlaku popod základový múrik až ku koncovej šachte. V prípade, žeby realizácia pretlaku nebola možná budeme musieť pristúpiť k ručným výkopovým prácam.

Porucha č.3 – Na základe zistených skutočností kanalizácia na úseku 4 bm preukazovala prevalené - sadnuté hrdlové spoje, ktoré spôsobujú pretekание kanalizácie a sadnutie cesty. Navrhované riešenie : oprava/montáž a napojenie nového úseku kanalizačného potrubia DN160.

DODÁVATEL: VORTECH s.r.o.

IČO:50597663

DIČ:2120394562

IČ DPH: SK 2120394562

BARÓNKA č.1 831 06 BRATISLAVA tel.0940532777 email:vortech.hs@gmail.com



Ďakujeme že využívate naše služby VORTECH

servisný technik :Marek Bášek

Ďakujeme že využívate naše služby VORTECH

servisný technik :Marek Bášek