

PREDMET ZMLUVY A PODMIENKY KONTROL

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonávať pravidelné kontroly, odborné prehliadky /revízie/ a servisnú činnosť na slaboprúdových systémoch elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) a hlasovej signalizácie požiaru (ďalej len „HSP“) zabudovaných v priestoroch

Objektu Objednávateľa : Zimný štadión, K štadiónu 1786/10 A,
957 01 Bánovce nad B.

(ďalej len „Objekty Objednávateľa“), v nasledovnom rozsahu:

- štvrtročná kontrola EPS a HSP,
- ročná kontrola (revízia) EPS a HSP,
- servis a opravy EPS a HSP vrátane záručného a pozáručného servisu EPS a HSP a ich opráv.

1. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.Z predmet tejto zmluvy bude vykonávaný v nasledovnom rozsahu:

- 1.1. štvrtročná prehliadka zariadenia a stavu systému EPS, ktorá bude vykonávaná jedenkrát za tri mesiace (štvrtrok) a obsahom ktorej je:

- kontrola náhradného napájacieho zdroja ,
- kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti, vrátane výmeny poškodených hlásičov, odstránenie nečistoty,
- kontrola funkčnosti hlásičov, kontrola signálneho svietidla,
- funkčná skúška výstupov a zariadení ktoré EPS ovláda,
- kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s hlásičmi,
- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení,
- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

- 1.2. ročná kontrola (revízia) systému EPS - odborná kontrola a prehliadka, ktorá bude vykonávaná raz ročne, a ktorej obsahom je:

- kontrola funkčnosti náhradného zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky na náhradný napájací zdroj,
- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení,
- kontrola povrchu a vnútorného priestoru ústredne, utesnenie, kontrola spojov,
- kontrola napätia dodávaného napájacími zariadeniami, záložných akumulátorov, prepojenia zariadení,
- kontrola funkčnosti parametrov hlásičov, kontrola päťice hlásičov, vizuálna a mechanická kontrola hlásiča,
- vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.