

## Zmluva o údržbe

uzavretá medzi:

A., Objednávateľom údržby:

Obchodné meno: **Centrum pre deti a rodiny Semeteš**

Adresa: **Semeteš 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou**

IČO: **512 709 86**

DIČ: **2120654734**

Bankové spojenie:

Číslo účtu - IBAN:

SWIFT:

Kontaktná osoba: **JUDr. Vladimír Mojš**

Tel. číslo na kontaktnú osobu:

E-mail:

(ďalej len objednávateľ)

a

B., Vykonávateľom údržby:

Obchodné meno: **Ing. Peter Petráš - IVPEK**

Adresa: **M. A. Bazovského 1169/3, 013 01 Teplička nad Váhom**

IČO: **41 805 461**

DIČ: **1075553303**

IČ DPH: **SK1075553303**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Kontaktná osoba: **Ing. Petráš Peter**

Tel. číslo na kontaktnú osobu:

E-mail:

(ďalej len vykonávateľ)

uzatvárajú túto zmluvu o cyklickej údržbe technológie ČOV za nasledovných podmienok:

### I.

#### Určenie predmetu údržby

- 1., Vykonávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať cyklickú údržbu technológie čistiarne odpadových vôd. O vykonaní údržby bude spísaný záznam v pracovnom liste.
- 2., Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi odplatu podľa Čl. II. tejto zmluvy.

### II.

#### Odplata za vykonanie údržby

- 1., Za vykonanie predmetu údržby podľa Čl. I. tejto zmluvy zaplatí objednávateľ vykonávateľovi odplatu:

- a., náklady za dopravu na miesto údržby, vid'. príloha č.1
  - b., paušálnu náhradu za vykonanie cyklickej údržby, vid'. príloha č.1
  - c., v prípade potreby, náklady na náhradné diely a iný spotrebný materiál, vid'. príloha č.1
  - d., v prípade potreby, náklady na odvoz a likvidáciu prebytočného kalu fekálnym vozidlom, vid'. príloha č.1
  - e., náklady na odber a rozbor vyčistenej vody, vid'. príloha č.1
- Fakturácia bude vyhotovená na základe zhotoviteľom vyplneného pracovného listu, vid' príloha č.2 a jej splatnosť bude do 21 dní od vystavenia faktúry.

### **III.**

#### **Miesto vykonania údržby**

Vykonávateľ vykoná predmet cyklickej údržby v mieste osadenia objednávateľovej čistiarne odpadových vôd.

### **IV.**

#### **Čas vykonania údržby**

Vykonávateľ vykoná cyklickú údržbu minimálne každé tri mesiace. V závislosti od miestnych podmienok sa môže dohodnúť aj iný interval vykonávania údržby.

### **V.**

#### **Povinnosti vykonávateľa údržby**

- 1., Vykonávateľ údržby je povinný vykonať práce odborným spôsobom s vynaložením maximálneho úsilia a v čo najkratšom čase. Rozsah prehliadky je stanovený v prevádzkovom poriadku ČOV vid' príloha č.3.
- 2., Zistený stav pred začatím údržby, po jeho vykonaní, všetky úkony a použité náhradné diely budú zaznamenané v pracovnom liste. Nasledujúca cyklická údržba bude dopredu dohodnutá a zaznamenaná v pracovnom liste.

### **VI.**

#### **Povinnosti objednávateľa údržby**

- 1., Objednávateľ je povinný v deň vykonania služby sprístupniť predmet údržby pracovníkom vykonávajúcim údržbu.

### **VII.**

#### **Zmluvné pokuty**

- 1., V prípade omeškania vykonávateľa s údržbou, bude výška nákladov na prehliadku znížená o 0,5% za každý deň omeškania.
- 2., V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľ vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## VIII.

### Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní jedného roka a jej účinnosť začína dňom podpisu zmluvy. Zmluvu je možné vypovedať obojstranne písomným vypovedaním s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Vo Vysokej nad Kysucou dňa .....

V Tepličke nad Váhom dňa .....

.....  
Objednávateľ

.....  
Vykonávateľ

Prílohy: č.1 - cenník služieb  
č.2 - pracovný list  
č.3 - základný rozsah cyklickej údržby

## Príloha č.1

### Cenník služieb:

- a., doprava na miesto údržby tam a späť.....0,50,- EUR/km
- b., paušálna náhrada za vykonanie údržby.....280,- EUR
- c., náhradné diely a spotrebný materiál..... podľa aktuálnych cien
- d., odvoz a likvidácia prebytočného kalu.....400,- EUR, resp. podľa aktuálnych cien
- e., odber a rozbor vyčistenej vody:
  - odber a doprava.....97,- EUR
  - rozbor .....40,- EUR, resp. podľa aktuálnej ceny v laboratóriu

Uvedené ceny sú bez DPH.



## Príloha č.3

### Základný rozsah cyklickej údržby ČOV:

- a) vizuálna a sluchová kontrola činnosti dýchadiel, kontrola a čistenie filtračnej tkaniny na saní dýchadiel, prípadná výmena filtračnej tkaniny
- b) odber vzorky kalu z SBR reaktora ČOV – vykonanie sedimentačnej skúšky, podľa jej výsledku vykonať príslušné opatrenia
- c) čistenie záchytného koša na prítoku do ČOV od hrubých a plávajúcich látok
- d) kontrola nastavenia reálneho času na spínacích časových hodinách v elektrorozvádzači
- e) kontrola nastavenia ventilov prevzdušňovacích elementov a ventilu prevzdušňovania záchytného koša
- f) odstránenie vyflotovaného kalu a prípadných iných nečistôt z hladiny
- g) prípadné čistenie stien nádrže ČOV
- h) kontrola funkčnosti čerpadla vyčistenej vody, prípadné čistenie
- i) vykonanie zápisu v pracovnom liste o vykonaných prácach a záznam o vykonanej údržbe do prevádzkového denníka
- j) 1 x za tri mesiace odber vzoriek vyčistenej vody na rozbor v zmysle rozhodnutia ObÚ ŽP v Čadci

Prípadné použitie náhradných dielov a iného spotrebného materiálu môže vyplynúť z vyššie uvedených úkonov základnej prehliadky, čo bude uvedené v pracovnom liste.