

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Rámcová dohoda o poskytovaní pozáručných servisných služieb č. UPJŠ – 197/2024

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

Článok I. Strany dohody

1. Objednávateľ:

Názov: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD – rektor
IČO: 00 397 768
IČ DPH: SK2021157050
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová
technických: Kamil Zelenák
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000074351/8180
IBAN: SK6481800000007000074351
SWIFT: SUBASKBX
Tel. č.: +421 55
e-mail: @upis.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:

Obchodné meno: B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Radek Mráz - konateľ
IČO: 31345212
IČ DPH: SK2020300788
Osoba oprávnená na jednanie: Michaela Maskalíková, Finance Manager,
na základe plnomocenstva
Nikola Schustríková, Sales Manager Slovakia,
na základe plnomocenstva
vo veciach dohody: Miriam Varinská, Operations Manager,
na základe plnomocenstva
vo veciach technických: Gabriel Filakovský, Team Leader,
Bankové spojenie : ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 25141483/7500
IBAN: SK057500000000025141483

(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej spolu len „strany dohody“)

Článok II. PODKLADY PRE UZAVRETIE RÁMCOVEJ DOHODY

Táto rámcová dohoda je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu: **„Pozáručný servis vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, protipožiarnych klapiek, plynových tepelných čerpadiel, parných zvlhčovačov, odstraňovanie porúch a vykonávanie revízií a opráv, vrátane dodania náhradných dielov v objektoch UPJŠ v Košiciach.“**

Článok III. PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch strán dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími všeobecne právne záväznými predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto dohody.

Článok IV. PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností poskytovateľa a objednávateľa pri:
 - a) vykonávaní periodických odborných servisných, technických a funkčných kontrol, prehliadok, údržby (vrátane výmeny filtrov) a nastavení technických zariadení, a to klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek a protipožiarnych klapiek (ďalej aj „zariadenia“) nachádzajúcich sa v objektoch UPJŠ v Košiciach poskytovateľom (ďalej len „servisné činnosti“),
 - b) poskytovaní opravárenských služieb, spočívajúcich v odstraňovaní vád, porúch alebo opotrebenia zistených v rámci servisných činností alebo na základe požiadavky objednávateľa (ďalej len „opravárenské služby“),
 - c) vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok zariadení v zmysle ust. vyhl. č. 508/2009 Z. z. (ďalej ako „OPaOS“, alebo aj „revízie“) a ust. vyhl. č. 478/2008 Z. z. (servisné činnosti a opravárenské služby a revízie sú v tejto rámcovej dohode ďalej spolu označené aj ako „služby“)
2. Opis servisných činností poskytovateľa na účely tejto dohody je uvedený v Prílohe č. 1. Zoznam vzduchotechnických, klimatizačných jednotiek a protipožiarnych klapiek, plynových tepelných čerpadiel, parných zvlhčovačov je uvedený v Prílohe č. 2 tejto dohody. Prílohy č. 1 a 2 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody.
3. V konečnej cene za servisné a opravárenské služby bude zahrnutá aj doprava.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto dohody vykonávať pre objednávateľa servisné činnosti a opravárenské služby a OPaOS podľa tejto dohody v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR, a to na základe samostatných písomných objednávok objednávateľa, zasielaných mailom na adresu: miriam.varinska@bplusn.sk. Obsahom objednávky bude najmä

predmet, predpokladaný rozsah, cena a termín ukončenia služby.

5. Objednávateľ sa zaväzuje služby poskytnuté poskytovateľom na základe tejto dohody prevziať a zaplatiť za ne poskytovateľovi v tejto dohode dohodnutú cenu.

Článok V. TERMÍNY PLNENIA

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať servisné činnosti v pracovných dňoch vo frekvencii:
 - jedenkrát v príslušnom roku pred letnou sezónou, t. j. v období mesiacov marec až máj;
 - na vyžiadanie objednávateľa jedenkrát v príslušnom roku pred zimnou sezónou, t. j. v období mesiacov september až november (vždy na základe potrieb objednávateľa a samostatnej objednávky).
2. V prípade nahlásenia poruchy, je poskytovateľ povinný nastúpiť na opravu do 48 hodín od jej telefonického, resp. e-mailového nahlásenia objednávateľom, ak sa strany dohody nedohodnú inak. Následne do 48 hodín od momentu nástupu na odstránenie poruchy, poskytovateľ predloží na schválenie objednávateľovi cenovú ponuku na opravu s termínom vykonania opravy, ktorý nepresiahne 7 dní od objednania danej opravy, ak sa strany dohody nedohodnú inak. Po odstránení väd je poskytovateľ povinný vykonať funkčnú kontrolu a nastavenie zariadenia v súlade s čl. IV. ods.1 písm. a) tejto dohody. Cena za túto službu už bude zahrnutá v cenovej ponuke za opravu.
3. Po odstránení poruchy podľa tohto článku dohody poskytovateľ je povinný postupovať podľa ods. 8 čl. VIII. tejto dohody.
4. V prípade, ak je nutná materiálna, príp. technická príprava poskytovateľa, realizácia poskytovaných služieb a prác podľa tejto dohody sa vykoná v termíne vzájomne dohodnutom stranami dohody tejto dohody.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení v lehotách ustanovených vyhl. č. 508/2009 Z.z. a preventívne prehliadky požiarnych klapiek v lehote podľa ust. vyhl. č. 478/2008 Z. z..

Článok VI. CENA PLNENIA

1. Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou strán dohody v súlade s ust. zák. č. 18/1996 Z.z. a v súlade s vyhl. Č. 87/1996 Z.z..
2. Celková cena za služby poskytnuté počas trvania tejto dohody predstavuje sumu vo výške 145734,45 € bez DPH (slovom: stoštyridsaťpäťtisíc sedemstotridsaťštyri € a štyridsať centov € bez DPH). Strany dohody sú oprávnené zmeniť celkovú sumu podľa predchádzajúcej vety výlučne písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode na základe čl. IX tejto dohody a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Cena za jednotlivé servisné služby je uvedená v prílohe tejto dohody – Príloha č. 3 Ocenený zoznam servisných úkonov a opráv (ďalej aj ako „Príloha č. 3“).
4. Strany dohody sa dohodli na cenách za poskytnuté služby nasledovne: **10,64 €/hod./os.**, bez DPH počas pracovných dní, podľa skutočne odpracovaných hodín podpísaných oprávneným zástupcom objednávateľa v servisnom denníku, alebo na opravnom a montážnom liste. Strany dohody sa dohodli, že
 - maximálny počet osôb (technikov) poskytovateľa, za prácu ktorých je poskytovateľ oprávnený fakturovať cenu za poskytnuté služby podľa predchádzajúcej vety nepresiahne 3 (tri) osoby v rámci poskytnutia jednej služby,
 - poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu za poskytnuté služby v rámci poskytnutia jednej služby v maximálnom počte 6 hodín, ak sa strany dohody nedohodnú inak.
 Limit podľa tohto odseku rámcovej dohody sa vzťahuje aj na prípad podľa ods. 5 tohto článku rámcovej dohody.
5. Za riadnu pracovnú dobu sa považuje bežný pracovný týždeň t. j. päť pracovných dní v rozsahu 45 hodín. Riadna pracovná doba v týždni – pondelok až piatok je v čase od 7.00 do 16.00 hod.

6. Cena a dodacie termíny nevyhnutných náhradných dielov dodaných v spojitosti s vykonanou opravou a údržbou sa v každom jednotlivom prípade určí dohodou strán dohody, pričom za objednávateľa bude túto cenu vopred s poskytovateľom vecne odsúhlasovať zodpovedný zamestnanec objednávateľa a potvrdzovať svojím podpisom na výkaze opráv.
7. Objednávateľ prioritne požaduje pri poskytnutí služieb dodanie nových originálnych náhradných dielov, použitie opotrebovaných náhradných dielov nie je dovolené. Pokiaľ je výroba spotrebného materiálu alebo náhradných dielov pre konkrétny typ zariadenia ukončená a nie je dostupný originálny komponent na opravu, resp. výmenu, môže poskytovateľ po odsúhlasení objednávateľom použiť aj neoriginálne náhradné diely a spotrebný materiál dostupné na trhu kompatibilné s takýmto zariadením. Cenová ponuka musí obsahovať ponuku originálnych náhradných dielov a ponuku náhrad, v rámci ktorej má objednávateľ možnosť výberu dielov. Cena za originálne náhradné diely predstavuje cenu v zmysle cenníka od výrobcu (cena nesmie presiahnuť 15 % obchodnej marže). Cena za neoriginálne náhradné diely predstavuje cenu na trhu (cena nesmie presiahnuť 15 % obchodnej marže).

Článok VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať za vykonané práce a dodaný materiál až v deň ich prevzatia objednávateľom, ktorý je potvrdený vo výkaze poskytnutých služieb.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry za vykonané práce a použitý materiál do 30-tich dní odo dňa riadneho doručenia faktúry zo strany poskytovateľa.
3. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude podpísaný výkaz poskytnutých služieb.
4. Poverenými zástupcami oboch strán dohody. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť daňový doklad, ktorým je faktúra najskôr po dni podpísania výkazu služieb. Súčasťou faktúry bude súpis skutočne vykonaných servisných prác, služieb a dodávok tovarov odsúhlasený poverenými zástupcami oboch strán dohody a fotokópia výkazu poskytnutých služieb. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach (listoch, dodacích listoch a faktúrach, atď.) uvádzať číslo tejto dohody.
5. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ust. § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:
 - označenie strán dohody - obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, IČ DPH a DIČ,
 - číslo faktúry,
 - deň vyhotovenia a deň splatnosti,
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - názov plnenia v zmysle tejto dohody,
 - účtovanú sumu, výšku DPH v % a jej sumu v EUR,
 - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu poskytovateľa,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila.
 Objednávateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydávať a odosielať a objednávateľ prijímať všetky daňové doklady (faktúry) i vo formáte PDF (jeden PDF súbor pre jednu faktúru vrátane príloh) prostredníctvom elektronickej pošty, z odosielajúcej e-mailovej adresy poskytovateľa: jana.urbanova@bplusn.sk na e-mailovú adresu objednávateľa: rek-faktura@upjs.sk. Zaistená musí byť vierohodnosť pôvodu elektronickej faktúry, neporušenosť jej obsahu a čitateľnosť dokladu, vrátane všetkých príloh.
6. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručенú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú e-mailovú adresu.
7. V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne doručенú faktúru v stanovenom termíne podľa tejto dohody, je povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z ceny uvedenej na faktúre za každý deň omeškania.

8. V prípade, že faktúra neobsahuje náležitosti podľa ods. 4 tohto článku, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť počas plynutia lehoty splatnosti poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade je plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušené a nová 30 – dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Článok VIII.

POVINNOSTI STRÁN RÁMCOVEJ DOHODY

1. Poskytovateľ je povinný vykonať všetky práce na svoje nebezpečenstvo a v súlade s platnými a účinnými právnymi normami a pokynmi výrobcu zariadení.
2. Poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetky škody na zariadeniach, ktoré vzniknú oneskorenou, resp. nesprávne vykonanou opravou a údržbou v zmysle tejto dohody.
3. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác a dodaného materiálu a bezodkladne po nahlásení vady alebo poruchy spôsobom uvedeným v ods. 13 tohto čl. dohody vykoná reklamačné opravy alebo vymení nefunkčné náhradné diely, ktoré pri oprave použil.
4. Záručná doba na vykonané práce je dohodnutá stranami dohody na 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.
5. Záručná doba na certifikované materiály a tovary dodané poskytovateľom sú 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Poskytovateľ použije na účel tejto dohody nové tovary a materiály.
6. Poskytovateľ je povinný viesť o vykonaných prácach a dodávkach servisný denník alebo ich zaznamenať do montážneho a servisného listu, v ktorom poverený zamestnanec objednávateľa potvrdí ich rozsah a realizáciu.
7. Poskytovateľ je povinný po ukončení služby odovzdať priestory v pôvodnom stave, bez nečistôt a akéhokoľvek materiálu súvisiace s vykonávanou službou.
8. Po ukončení služby poskytovateľ vypracuje „PREBERACÍ PROTOKOL“, v ktorom uvedie podstatné náležitosti. Tento „PREBERACÍ PROTOKOL“ potvrdený zamestnancom objednávateľa bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry predkladanej poskytovateľom k preplateniu za vykonaný servis alebo opravu. V prípade, že poverený zamestnanec objednávateľa uvedie v protokole podstatné výhrady (ku kvalite a rozsahu vykonaných prác a výkonov) bude preplatenie faktúry pozastavené a rozpor bude riešený poverenými zástupcami strán dohody.
9. Súčasne s „PREBERACÍM PROTOKOLOM“ poskytovateľ odovzdá poverenému zamestnancovi objednávateľa všetky príslušné doklady (výsledky kontrol, revízií, doklady od dodaných náhradných dielov vrátane certifikátov, prehlásení o zhode a záručných listov, doklady o spotrebovaných materiáloch, návody, prevádzkové podmienky a prípadné odporúčania, týkajúce sa prevádzky zariadení), ako výsledok vykonaných služieb.
10. Poskytovateľ bude na vlastné náklady zabezpečovať odvoz a ekologickú likvidáciu odpadov ním vyprodukovaných pri plnení predmetu zmluvy.
11. Poskytovateľ je povinný objednávateľovi viesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynch a iných fluórovaných skleníkových plynch, výrobkoch a zariadeniach, uvedených v osobitnom predpise.
12. Poskytovateľ je povinný do 28. 02. nasledujúceho roka, v ktorom servisné služby poskytoval doručiť objednávateľovi evidenciu o fluórovaných skleníkových plynch, ktorú potom objednávateľ podľa Zákona č. 286/2009 Z.z. musí odoslať do 31.03. na príslušný okresný úrad.
13. Objednávateľ je povinný umožniť prístup zamestnancom alebo povereným osobám poskytovateľa k predmetu dohody, a to po predchádzajúcej dohode strán dohody a v prípade poruchy i v mimopracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja alebo voľna. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účasť svojho zamestnanca na prevzatíe vykonanej služby.
14. Strany dohody sa dohodli na nasledovnom spôsobe ohlasovania porúch:
 - a) telefonicky na čísle: +421 911 731 500
 - b) faxom na čísle: +421 911 731 500
 - c) mailom: @bplusn.sk
15. v noci, soboty, nedele, sviatky telefonicky na čísle: +421 911 731 500 alebo +421 907 713 353

16. Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) v rozsahu tejto dohody je: **Kamil Zelenák, tel. č.:**
 Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) v rozsahu tejto dohody je: **Ing. Tomáš Polák, tel. č.:** Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) v rozsahu tejto dohody je: **Ľudmila Turčianska, tel. č.:**
 Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) v rozsahu tejto dohody je: **Ing. Toni Eftimov, tel. č.:**
 Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) v rozsahu tejto dohody je: **Mgr. Hana Žežulová, tel. č.:**
 Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) v rozsahu tejto dohody je: **Viera Pulíková, tel. č.:** Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) v rozsahu tejto dohody je: **Jozef Kruželák, tel. č.:**
 Osobou poverenou konať za objednávateľa (poverený zodpovedný zamestnanec) Študentských domovov a jedálňí UPJŠ v Košiciach, Medická ul. v rozsahu tejto dohody je: **tel. č.: 055/23 416 80.**
17. V prípade ak sa v ods. 14 tohto článku dohody na danom pracovisku alebo fakulte zmení osoba poverená konať za objednávateľa, je možné túto zmenu upraviť dodatkom k tejto dohode.
18. Poskytovateľ je povinný svoj nástup na výkon servisných činností, opravárenských služieb a revízií zariadení v zmysle čl. IV. tejto dohody vopred dohodnúť s objednávateľom.

Článok IX. ZMENA RÁMCOVEJ DOHODY

1. Túto dohodu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslowanými písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní stranami dohody a nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou, ak tieto nebudú v rozpore s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Túto dohodu je možné počas jej trvania zmeniť bez nového verejného obstarávania dodatkom k tejto dohode, avšak **maximálne do 10 % hodnoty** pôvodnej zmluvnej ceny uvedenej v čl. VI ods. 2 tejto dohody, pričom hodnota všetkých zmien musí byť nižšia ako finančný limit podľa ust. § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Túto dohodu je objednávateľ oprávnený zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto dohode počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak:
 - a) nastane potreba realizácie doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu dohody, avšak nie sú zahrnuté v tejto dohode, nakoľko ich poskytuje pôvodný poskytovateľ a zmena poskytovateľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcimi službami a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených **zmien nepresiahne 50 % hodnoty** pôvodnej dohody podľa čl. VI ods. 2 tejto dohody,
 - b) potreba zmeny dohody vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - c) v prípade vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc alebo nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa, nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, sídla, zmena čísla bankového účtu a pod.),
 - d) bude zaradená nová vzduchotechnická, klimatizačná jednotka alebo protipožiarna klapka,
 - e) bude vyradená vzduchotechnická, klimatizačná jednotka alebo protipožiarna klapka.
4. Strany dohody sa dohodli, že v prípade zaradenia nového zariadenia alebo vyradeniu zariadenia zo zoznamu zariadení bude aktualizovaná Príloha č. 2 tejto dohody.

5. Strany dohody sú oprávnené dodatkom predĺžiť dobu trvania tejto dohody v prípade, ak počas pôvodne dohodnutej doby trvania tejto dohody nedôjde k vyčerpaniu celkovej zmluvnej ceny podľa čl. VI ods. 2 tejto dohody v celom rozsahu.

Článok X. SUBDODÁVATELIA

1. Zoznam prípadných subdodávateľov, ktorých poskytovateľ využije k plneniu dohody, predloží poskytovateľ do času uzavretia dohody alebo počas plnenia dohody, ak nastane takáto potreba, spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 6 k tejto dohode. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa poskytovateľ dozvedel o tejto zmene.
2. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom. Poskytovateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
3. Poskytovateľ je povinný postupovať pri výbere subdodávateľa tak, aby náklady vynaložené na zabezpečenie plnenia predmetu dohody boli primerané jeho kvalite a cene a tak, že subdodávatelia podieľajúci sa na plnení predmetu dohody budú kvalifikovaní na svojej profesii vzťahujúce sa na plnenie tejto dohody a budú mať potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu dohody.
4. Za zmenu subdodávateľa sa považuje aj nominovanie nového subdodávateľa, ktorý nebol uvedený v prílohe tejto dohody – Príloha č. 6 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 6“).
5. V prípade zmeny subdodávateľa alebo nominovaného nového subdodávateľa sa dané uvedie do aktualizovanej Prílohy č. 6 tejto dohody.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody, resp. do vyčerpania finančného limitu v zmysle čl. VI ods. 2 tejto dohody, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
2. Strany dohody sú v prípade záujmu objednávateľa oprávnené písomným dodatkom predĺžiť trvanie tejto dohody v prípade, ak v dobe podľa ods. 1 tohto článku dohody nedôjde k vyčerpaniu finančného limitu uvedeného v čl. VI ods. 2 tejto dohody.
3. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami dohody a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto dohody. V takomto prípade sa strany dohody zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto dohody novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
6. Strany dohody sú povinné prípadné spory z tejto dohody riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma stranami dohody. V prípade, že dohoda nie je možná, strany dohody sa obrátia na vecne a miestne príslušný súd.
7. Túto dohodu je možné vypovedať ktoroukoľvek stranou dohody písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca

nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená na adresu sídla strany dohody uvedenu v čl. I. tejto dohody.

8. Za podstatné porušenie povinnosti podľa tejto dohody sa považuje:
- porušenie povinností za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo
 - porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od dohody uvedený v ods. 9 alebo 10 tohto článku.
9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto dohody z dôvodov podľa ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo aj z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
- poskytovateľ opakovane nedodríava kvalitu poskytovania predmetu zákazky a objednávatelom zistené vady opakovane neodstráni v dohodnutých termínoch, pričom za opakované sa v tomto prípade rozumie viac ako dvakrát;
 - poskytovateľ sa dostane viac ako dvakrát bez zavinenia objednávatel'a alebo bez zásahu vyššej moci do omeškania s poskytnutím predmetu zákazky o viac ako 30 kalendárnych dní,
 - poskytovateľ bezdôvodne odmietne poskytnúť predmet zákazky alebo jeho časť,
 - poskytovateľ viac ako dvakrát poruší niektorú z povinností, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto dohody alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov,
 - sa voči poskytovateľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo ak bolo voči poskytovateľovi začaté vyrovnávacie konanie, alebo je v reštrukturalizácii,
 - poskytovateľ vstúpil do likvidácie.
10. Strany dohody sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto dohodou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, výpoveď alebo odstúpenie od tejto dohody) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla strany dohody vráti druhej strane dohody ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
11. Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise poskytovateľ dostane 1 (jeden) rovnopis a objednávatel' 3 (tri) rovnopisy. Strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Opis servisných služieb vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, protipožiarnych klapiek, plynových tepelných čerpadiel, parných zvlhčovačov
- Príloha č. 2 – Zoznam vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, protipožiarnych klapiek
- Príloha č. 3 – Ocenený zoznam servisných úkonov a opráv
- Príloha č. 4 – Evidencia o fluorovaných skleníkových plynoch
- Príloha č. 5 – Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku
- Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov – ak sa uplatňuje

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa.....

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

.....
Michaela Maskalíková
Finance Manager
na základe plnomocenstva

.....
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD
rektor

.....
Nikola Schustríková
Sales Manager Slovakia
na základe plnomocenstva

Opis servisných služieb pre vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, protipožiarne klapky, plynové tepelné čerpadlá a parné zvlhčovače v objektoch UPJŠ v Košiciach

1. Servisné činnosti a kontroly za vzduchotechnickú jednotku

- kontrola predpísaných prevádzkových stavov
- kontrolné meranie priestoku vzduchu vrátane porovnanie s PD
- kontrola neporušenosti lopatiek obežného kolesa ventilátorov
- kontrola neprítomnosti cudzích telies v priestore lopatiek
- kontrola čistoty lopatiek obežného kolesa
- kontrola ochranných krytov rotujúcich častí
- kontrola voľného otáčania rotujúcich častí, kľudný chod
- kontrola uloženia ventilátora, kontrola tlmičov kmitov
- kontrola dotiahnutia skrutkových spojov na ventilátore
- kontrola diferenčného snímača tlaku sacej a výtlačnej strany ventilátora
- mazanie ložísk
- kontrola upevnenia elektromotora
- kontrola dotiahnutia svoriek prívodného elektrokábla
- kontrola snímača tlakovej diferencie na filtroch
- kontrola správnosti pripojenia hadičiek snímača tlakovej diferencie pre filtre
- kontrola nastavenia hodnoty tlakovej straty na snímači Dp (Pa) na filtroch
- výmena filtrov na prívode a odvode vzduchu- G4, F5 a F9
- čistenie jednotky
- vizuálna kontrola stavu plášťa jednotky
- kontrola stavu (celistvosť, pružnosť) pružných manžiet
- vizuálna kontrola silentblokov a tlmiacich podložiek pre jednotku
- kontrola odtoku kondenzátu
- kontrola funkcie rekuperátora

2. Servisné činnosti a kontroly v rámci paušálu za vonkajšiu kondenzačnú jednotku

- kontrola uchytenia a uloženia jednotky
- kontrola voľného otáčania rotujúcich častí, kľudný chod
- kontrola čistoty lopatiek ventilátora
- kontrola upevnenia elektromotora a prívodného kábla
- kontrola prevádzkových tlakov kompresora
- premeranie sacieho tlaku a výparnej teploty kompresora
- premeranie vyparovacej teploty na výparníku
- vyčistenie rebrovania kondenzátora
- kontrola a vyrovnávanie zdeformovaného rebrovania kondenzátora
- vizuálna kontrola stavu plášťa vonkajšej jednotky
- kontrola elektrického pripojenia vonkajšej jednotky
- kontrola tesnosti potrubia - kontrola tlaku
- vizuálna kontrola izolácie chladivového potrubia
- vizuálna kontrola uloženia potrubia
- kontrola elektrického pripojenia vonkajšej jednotky
- prevedenie revízie rozvodov vrátane vedenia revíznej knihy po okruhoch obsahujúcich viac ako 5 ton CO₂
- kontrola a čistenie odvodu kondenzátu
- kontrola tepelných snímačov

- doplnenie chladiva – v prípade potreby
- výškové práce spojené s prístupom k vonkajším jednotkám klimatizačných zariadení

3. Servisné činnosti a kontroly v rámci paušálu za vnútornú klimatizačnú jednotku

- filter – kontrola zanesenia
- filter – kontrola poškodenia
- ventilátor – kontrola funkčnosti a hlučnosti
- kontrola a vyčistenie výparníka
- kontrola izolácie rozvodov
- kontrola tepelných snímačov
- kontrola ochranných prvkov
- kontrola a čistenie odvodu kondenzátu
- kontrola funkčnosti čerpadla
- čistenie obežného kolesa ventilátora
- kontrola izolácie elektro časti
- čistenie jednotky od nečistôt
- kontrola elektrovýzbroje vrátane elektrického prívodu + dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje
- kontrola manuálneho a diaľkového ovládania

4. Servisné činnosti a kontroly v rámci paušálu za protipožiarne klapky

- kontrola plynulosti chodu protipožiarnych klapiek
- kontrola čistoty a tesnosti protipožiarnych klapiek
- premazanie pohyblivých častí PPK

5. Servisné činnosti a kontroly za plynové tepelné čerpadlo VRF U

- čistenie lamiel výmenníka vonkajšej jednotky
- kontrola rebier chladiča
- vizuálna kontrola plášťa zariadenia
- kontrola pružného osadenia VZT zariadenia
- kontrola dotiahnutia konštrukčných spojov
- akustická kontrola zariadenia počas chodu
- výmena filtrov alebo ich čistenie
- kontrola a čistenie odtoku kondenzátu od chladu
- kontrola smeru otáčok ventilátorov
- kontrola uloženia ventilátorov, prípadne dotiahnutie konštrukčných spojov
- kontrola funkčnosti a osadenie výhravného kábla vonkajšej jednotky
- kontrola chladivového okruhu, profylaktika jednotky
- vystavenie servisného protokolu o vykonaní údržby

6. Servisné činnosti a kontroly za parné zvlhčovače

- kontrola napájania, dotiahnutia elektrických svoriek, kontrola elektroinštalácie
- kontrola čerpadla odvodu vody, plaváka hladiny vody
- vizuálna kontrola pripojenia a odpadu vody

- kontrola tesnenia, pripojenia hadice a smyčky
- kontrola vypúšťacieho potrubia
- kontrola teplotných čidiel, senzorov, ovládačov
- vyčistenie zbernej nádrže
- vyprázdenie a vyčistenie parného valca
- vyčistenie sítiak prívodu vody
- premeranie odporov elektrických špirál
- vyčistenie od vodného kameňa
- kontrola krytov, ukotvenie závesov
- vykonanie skúšobného chodu
- kontrola odberového prúdu
- revízia komínov 5ks
- vystavenie servisného protokolu o vykonaní údržby

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa.....

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

.....
Michaela Maskalíková
Finance Manager
na základe plnomocenstva

.....
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD
rektor

.....
Nikola Schustríková
Sales Manager Slovakia
na základe plnomocenstva

**Zoznam vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, protipožiarnych klapiek,
plynových tepelných čerpadiel, parných zvlhčovačov**

Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponúk

Príloha č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní servisných služieb

Pracovisko / Fakulta	Vzduchotechnické jednotky	Klimatizačné jednotky (odsávacie ventilátory, podokenné vykurovanie teplo-chlad, potrubné ventilátory)	Protipožiarne klapky	Všetky jednotky spolu
Rektorát	22	2	0	24
Filozofická fakulta	48	1	28	77
Prírodovedecká fakulta	65	44	71	180
Lekárska fakulta	67	511	104	682
Právnická fakulta	1	4	0	5
Fakulta verejnej správy	0	3	0	3
Študentské domovy a jedálne	3	10	3	16
Spolu	206	575	206	987

Adresa	Pracovisko:	Umiestnenenie:	Druh zariadenia:	Typ:	Výkon v kW (m ³ /h):	Počet ks:	Poznámka:	
Šrobárova 2	Clakt		Klimatizačná jednotka typ: AIRWELL typ : ST FLO 36N	chladiaci výkon 10,4 kW, príkon 3,06 kW,		1		
Park Angelinum 9	Clakt		Split systémy Panasonic ST CS - PW24JKE, GC CU- PW24JKE	CHLADIACI VÝKON 7,03 kW, vykurovací výkon 7,5 kW		1		
Trieda SNP 1	Clakt		Split systémy Panasonic ST CS - PW24JKE, GC CU- PW24JKE	CHLADIACI VÝKON 7,03 kW, vykurovací výkon 7,5 kW		1		
Šrobárova 2	Clakt		Vonkajšia jednotka Toshiba RAV-SM1104ATP-E	chladiaci výkon 3-11,2 kW, vykurovací výkon 11,2 kW		1		
Šrobárova 2	Clakt		Vonkajšia jednotka Toshiba RAV-SM1104ATP-E	chladiaci výkon 3-11,2 kW, vykurovací výkon 11,2 kW		2		
Medická 6	Ústav telesnej výchovy		Klimatizačná jednotka EUROCLIMA ZHK 2000	výkon: 7000 m ³ /hod		1		
	Ústav telesnej výchovy	Telocvičňa T5	VZT jednotka	výkon: 12 000 m ³ /hod		1		
Moyzesova 9	Univerzitna knižnica	vetranie knižnice	VZT jednotka RKE30			1		
			Náhradná filtračná kazetová vložka 400x500-50			0		
		objekt Sokrates Rakúska knižnica	Klimatizačná jednotka Airwell AW YDFA 024-H91	chladiaci výkon 7,32 kW, vykurovací výkon 7,61 kW	7 kW	1		
		GUTENBERG	Vonkajšia jednotka PUMY-P200YKM, Mistubishi				1	
			Vnútorná nástenná jednotka MSZ-AP35VG-E1 „Mitsubishi“				2	
			Vnútorná nástenná jednotka MSZ-AP25VG-E1 „Mitsubishi“				4	
			Vnútorná podstropná jednotka PCA-M50KA „Mitsubishi“				2	
Zordefovač chladiva PAC-MK53BC „Mitsubishi“				2				
Šrobárova 2	CCV		Mitsubishi	MSZ-GF60VE		1	PS vonkajší: 4,15 Mpa napätie: 230V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A krytie: IP20 max. prúd: 0,53A	
Kostlivého	Aula P5	vetranie auly	vzduchotechnická jednotka Janka radotín KLM08 v zostave: SK500P- 3x, SK1000L-1x, SK1000P-1x, SK250L-2x, SK500L-2x, KLM08/1320-T-C-V3-G + MaR rozvádzač			1		
Šrobárova 2	CO - kryt	objekt Anatómie	Filtračné a ventilačné zariadenie	FVS 300b/55		1		
počet servisovaných zariadení						24		

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Pracovisko	Adresa	Umiestnenenie	Druh zariadenia	Výkon v kW (m ³ /h):	Počet ks	Poznámka
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	A111 - serverovňa	Split s inverterom LG typ: UU 61 W, P = 5,91 kW		1	vonkajší zdroj chladu (LE-UU60W)
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	A111 - serverovňa	Split s inverterom LG typ: UT 60, P = 5,4 kW, I=0,72 A		1	chladenie serverovne, vnútorná jednotka (LE-UU60W)
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	A0 - chodba - vľavo, A0- chodba - vľavo	KAISAI KCA3U-12HRF32X - stropná jednotka		2	stropná jednotka
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	A0 - chodba - vľavo, A0- chodba - vľavo	KAISAI KOB030-12HRF32X - vonkajšia jednotka		2	vonkajšia jednotka
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	A0S1, A0P1	LG ECO V typ: LZ-H1006BA0, P=570 W, I=3 A		2	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	A0S2, A0S3	LG ECO V typ: LZ-H2006BA0, P=1020 W, I=6 A		2	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	S113- Serverovňa	Klimatizačný SPLIT MITSUBISHI INVERTER SUZ-KA35VAZ		1	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	2NP - chodba LS+ PS, 3NP - chodba LS +PS	KAISAI KAISAI KUE-24HRF47		4	podstropná jednotka
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	2NP - chodba LS+ PS, 3NP - chodba LS +PS	KAISAI KOCA30U-24HFN4		4	vonkajšia jednotka
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Hlavný vchod	VZT clona FINESSE VCS3-F-B-20V-DM		1	vzduchová clona
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	P1P1, P1P2, P1P3 (strecha)	Nástrešná jednotka BALTIC BAH 024 SNM3M		3	4x Náhradná filtračná kazetová vložka 500x530-50
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Serverovňa 1 a2 - podkrovie	Sinclair ASC-18AIN+ASGE-18AIN WK		2	stropná + vonkajšia jednotka
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Platón Suterén	Stavebnicová klimatizačná jednotka Airbox A20-07Q, MaR rozvádzač, servopohony uzatváracích klapiek, snímačov teploty, snímače tlakovej diferencie, rekuperátor, ventilátory, protimrazová ochrana, zmiešavací uzol vodného výmenníka, diaľkové ovládacie zariadenie		4	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Platón Suterén	Potrubný ventilátor, K 250M, vrátane rchloupínacej spony FK 315, tepelného relé S-ET 10 s elektrickým resetom, spätnej klapky RSK 315, tlmičom hluku LDC 315-900, samočinnej pretlakovej žalúzie VK 30		2	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Platón Suterén	Potrubný ventilátor, K 315XL1, vrátane rchloupínacej spony FK 250, tepelného relé, TK s elektrickým resetom, spätnej klapky RSK 250, tlmičom hluku LDC 250-900, samočinnej pretlakovej žalúzie VK 25		2	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Platón, suterén, učebne	Protipožiarna klapka PK-I-EI90S-250-DV1-NT 400x250		21	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Platón P029, P004	Protipožiarna klapka PK-I-EI90S-315-DV1-NT		2	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Platón P025	Protipožiarna klapka PK-I-EI90S-250-DV1-NT 250		1	
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Sokrates, FF, ŠDaJ, ÚK	Protipožiarna klapka, suterén, jedáleň, strop		4	Požiarna odolnosť: EI 90S
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Sokrates, FF, ŠDaJ, ÚK	Potrubný ventilátor MIXVENT TD-2000/315		1	odvetranie hygienických zariadení FF, ŠDaJ, ÚK

Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Sokrates, FF, ŠDaJ, ÚK	Potrubný ventilátor MIXVENT TD-1000/250		1	odvetranie hygienických zariadení FF, ŠDaJ, ÚK
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Sokrates, FF, ŠDaJ, ÚK	Potrubný ventilátor MIXVENT TD-500/160		4	odvetranie hygienických zariadení FF, ŠDaJ, ÚK
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Sokrates, FF, ŠDaJ, ÚK	Potrubný ventilátor MIXVENT TD-350/125		3	odvetranie hygienických zariadení FF, ŠDaJ, ÚK
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Sokrates, FF, ŠDaJ, ÚK	Stropný ventilátor DX 400T PREMIER		3	odvetranie hygienických zariadení FF, ŠDaJ, ÚK
Filozofická fakulta	Moyzesova 9	Sokrates, FF, ŠDaJ, ÚK	Stropný ventilátor DX 200T PREMIER		4	odvetranie hygienických zariadení FF, ŠDaJ, ÚK
počet servisovaných zariadení					77	

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Pracovisko	Budova	Adresa	Umiestnenie	Druh zariadenia / Výrobné číslo	Výkon v kW (m ³ /h):	Počet ks	Poznámka
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 123	CMB/4 - 200/80 - 0,25 - RD90 + 2x axiálny ventilátor HXBR/2 - 200	Qv= 900m ³ /h, pc= 280Pa; t= 40°C; ro=1,2kg/m ³ P= 0,25kW; U = 230V; 50Hz; I=2,5A; IP 55 + 2x Qv= 450m ³ /h; pc= 130Pa; t= 40°C; ro=1,2kg/m ³ P= 0,08kW; U = 230V; 50Hz; I=0,4A; IP 54	1	vetranie kompresorovne
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 120	CRDV-R 200/180, PPs, PTC	Qv = 600 m ³ /h, D pc = 275 Pa, r = 1,2 kg/m ³ , tmax = 80°C, Pp = 0,18 kW, U = 230/400V; I=2,6A; 50 Hz; IP55	1	odsávanie digestoru
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 220, 309	BA INOX 200-104, LG 90°; PTC	Qv = 900 m ³ /h, D pc = 275 Pa, r = 1,2 kg/m ³ , t = max 70°C, Pp = 0,18 kW, U = 230V; I=2,3A; 50 Hz; IP55	2	odsávanie digestoru
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 309	BA INOX 200-104, RD 90°; PTC	Qv = 900 m ³ /h, D pc = 275 Pa, r = 1,2 kg/m ³ , t = max 70°C, Pp = 0,18 kW, U = 230V; I=2,3A; 50 Hz; IP55	1	vonkajšia jednotka
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 220, 309	BA INOX 200-104, RD 0°; PTC	Qv = 900 m ³ /h, D pc = 275 Pa, r = 1,2 kg/m ³ , t = max 70°C, Pp = 0,18 kW, U = 230V; I=2,3A; 50 Hz; IP55	13	odsávanie digestoru
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 309	BA INOX 200-104, LG 0°; PTC	Qv = 900 m ³ /h, D pc = 275 Pa, r = 1,2 kg/m ³ , t = max 70°C, Pp = 0,18 kW, U = 230V; I=2,3A; 50 Hz; IP55	6	odsávanie digestoru
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 105	BA INOX EXD 250-134, LG 0°	Qv = 1440 m ³ /h, D pc = 400 Pa, r = 1,2 kg/m ³ , t = max 70°C, Pp = 0,55 kW, U = 400V; I=1,57 A; 50 Hz; IP55	1	odsávanie digestoru
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 214	RM 160 N	Qv=360m ³ /h, D pc = 270 Pa, r = 1,2 kg/m ³ , t = max 60°C, Pp = 0,096 kW, U = 230V; I=0,4A; 50 Hz; IP44	1	odávanie laboratória
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 109, 209	DUPLEX 1100 MULTI Eco / 11/0	Qv, privod=1000 m ³ /h pext.=300 Pa, tv1= -13°C, tv2 = 20°C r = 1,21 kg/m ³ P = 385 W U = 230 V, 50 Hz	2	vetranie laboratórií
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 318	DUPLEX 1100 MULTI Eco / 10/0	Qv, privod=1000 m ³ /h pext.=300 Pa, tv1= -13°C, tv2 = 20°C r = 1,21 kg/m ³ P = 385 W U = 230 V, 50 Hz	1	vetranie laboratórií
Prírodovedecká fakulta		Moyzesova 11	m.č. 213	DUPLEX 1500 MULTI Eco / 10/8	Qv, privod=1400 m ³ /h pext.=300 Pa, tv1= -13°C, tv2 = 20°C r = 1,21 kg/m ³ P = 780 W U = 230 V, 50 Hz	1	vetranie laboratórií
Prírodovedecká fakulta	TECHNICOM	Jesenná 5		ATREA DUPLEX 5400 Basic-N	Qv, privod= 4500 m ³ /h pext.=300 Pa, U = 400 V, max príkon= 5kW, max prúd= 7,6A	1	na streche
PF ÚBEV	RBL	Moyzesova 11	m.č. 408	MIDEA MSR1	výkon 1,1 kW	1	nom. napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
PF ÚBEV	RBL	Moyzesova 11	m.č. 410	MIDEA MSR1	výkon 1,1 kW	1	nom. napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
PF ÚBEV	RBL	Moyzesova 11	m.č. 411	MIDEA MSR1	výkon 1,1 kW	1	nom. napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
PF ÚBEV	RBL	Moyzesova 11	m.č. 120	TOSHIBA RAS-24GKP-ES2	výkon 4,5 kW	1	nom. napätie 230 V, nom. prúd 4,5 A, typ prírodu P
PF ÚBEV	RBL	Moyzesova 11	m.č. 142	LG P18EL	výkon 5,8 kW	2	nom. napätie 230 V, nom. prúd 9,5 A, typ prírodu P
PF ÚBEV	RBL	Moyzesova 11	m.č. 029	AIRWELL 12AR410A AW	výkon 5,5 kW	1	nom. napätie 230 V, nom. prúd 10 A, typ prírodu P
PF ÚBEV	RBL	Moyzesova 11	m.č. 034	AIRWELL 12AR410A AW	výkon 5,5 kW	1	nom. napätie 230 V, nom. prúd 10 A, typ prírodu P

Vzduchotechnické jednotky

PF ÚBEV, KGE		Mánesova 23	m.č. 137	AIRWELL 12AR410A AW	výkon 5,5 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 10 A, typ prírodu P
PF ÚBEV, KGE		Mánesova 23	m.č. 211	LG S12 AHP NE2	výkon 3,7 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 6,2 A, typ prírodu P
PF ÚBEV, KBO		Mánesova 23	m.č. 136	LG S12 AHP NE2	výkon 3,7 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 6,2 A, typ prírodu P
PF ÚBEV, KBO		Mánesova 23	m.č. 131	LG S12 AHP NE2	výkon 3,7 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 6,2 A, typ prírodu P
PF ÚBEV, KGE		Mánesova 23	m.č. 214	SINCLAIR ASH13CK	výkon 1,5 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,2 A, typ prírodu P
PF ÚBEV, KGE		Mánesova 23	m.č. 134e	SAMSUNG MWR-WHOO	výkon 3,5 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 7,2 A, typ prírodu P
PF ÚBEV, KBO		Mánesova 23	m.č. 134d	MIDEA MS9A-09HRN1	výkon 1,45kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 7,6 A, typ prírodu P
PF ÚCHV NMR		Moyzesova 11	m.č. 4	TPA74-003/1983	výkon 9,9 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 32 A, typ prírodu P (nefunkčná)
PF ÚCHV NMR		Moyzesova 11	m.č. 5	MR.SLIM	výkon 5,9 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 10 A, typ prírodu P
PF ÚCHV NMR		Moyzesova 11	m.č. L22	FUJITSU ASYG24LF	výkon 2,21 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 9,7 A, typ prírodu P
PF ÚCHV		Moyzesova 11	m.č. 228	COOL EXPERT APC-OSAN	výkon 2,6 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
		Jesenná 5	m.č. 2	GEA ATP15.05/VBV	výkon 4,1 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,7 A, typ prírodu P
PF ÚFV, KBF				Klim. Jednotka Daikin, typ: DUPLEX 1400-10 100 Basic-N, Jablonec nad Nisou		1	jednotka pre 12 kancelárií, dodávateľ Klivent s.r.o.
PF ÚFV, KFILL		Park Angelinum 9	m.č. lpplv	TOSHIBA RAS-24GKP-ES2	výkon 6,3 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,7 A, typ prírodu P
PF CAI		Park Angelinum 9	m.č. 10	OVER 032	výkon 9,9 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 9,7 A, typ prírodu P
PF CAI		Park Angelinum 9	m.č. 10	MIDEA MSX18HRFN1-QQ4	výkon 2,5 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 9,5 A, typ prírodu P
PF CAI		Park Angelinum 9	m.č. 10	PANASONIC	výkon 3,5 kW	2	nom .napätie 230 V, nom. prúd 9,5 A, typ prírodu P
PF CAI		Park Angelinum 9	m.č. 10	ARTEL	výkon 2,7 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
PF CAI		Park Angelinum 9	m.č. 10	MITSUBISHI	výkon 18 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
PF CAI		Park Angelinum 9	m.č. 309	MITSUBISHI	výkon 3,5 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
PF ÚMV		Jesenná 5	m.č. 133	MITSUBISHI MSZSF25VE	výkon 2,7 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P

	PF ÚMV		Jesenná 5	m.č. 132	DAIKIN / R2QSG71L3V1B / J014684	výkon 2,7 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
	PF ÚMV		Jesenná 5	m.č. 134	DAIKIN / R2QSG71L3V1B / J014684	výkon 2,7 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,5 A, typ prírodu P
	PF ÚMV		Jesenná 5	m.č. 138	DAIKIN / 4MXS80E3V3B / J015512	výkon 1,07 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 3,7 A, typ prírodu P
	PF CCV		Jesenná 5	m.č. 40	DAIKIN / 3MXS52E4V1B / J043035	výkon 6,0 kW	1	nom .napätie 230 V, nom. prúd 5,3 A, typ prírodu P
	Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / R2QSG71L3V1B / J014684		1	PS vonkajší: 4,0 Mpa PS vnútorný: 2,8 Mpa krytie: IP4 napätie: 230-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 21,2A chladivo: R410A / 2,75 kg
	Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / 4MXS80E3V3B / J015512		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,7 Mpa krytie: IPX4 napätie: 230V frekvencia: 50Hz max. prúd: 19,3A chladivo: R410A / 2,99 kg
	Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / 3MXS52E4V1B / J043035		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa krytie: IP4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 18,5A chladivo: R410A / 2,0 kg
	Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / R2Q71D3V1B		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa krytie: IP24 napätie: 230V frekvencia: 50Hz max. prúd: 12A chladivo: R410A / 1,6 kg
	Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / R2Q71D3V1B		1	PS vonkajší: 4,0 Mpa PS vnútorný: 3,0 Mpa krytie: IPX4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 18,9A chladivo: R410A / 2,0 kg
	Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / RXS25K3V1B / J001076		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa krytie: IP4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 8A chladivo: R410A / 1,0 kg
								PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,7 Mpa krytie: IPX4

Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / 4MYS80E3V3B / J015515		1	napätie: 230V frekvencia: 50Hz max. prúd: 19,3A chladivo: R410A / 2,99 kg
Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / R2QSG71L3V1B / J014684		1	PS vonkajší: 4,0 Mpa PS vnútorný: 2,8 Mpa krytie: IPX4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 21,2A chladivo: R410A / 2,75 kg
Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / 4MYS80E3V3B / J015512		1	PS vonkajší: 4,15 Mpa PS vnútorný: 2,7 Mpa krytie: IP4 napätie: 230V frekvencia: 50Hz max. prúd: 19,3A chladivo: R410A / 2,99 kg
Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / 3MXS52E4V1B / J043035		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa krytie: IPX4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 18,5A chladivo: R410A / 2,0 kg
Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		MITSUBISHI / SU2-KA50VA4		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa krytie: IP24 napätie: 230V frekvencia: 50Hz max. prúd: 12A chladivo: R410A / 1,6 kg
Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / R2Q71D3V1B		1	PS vonkajší: 4,0 Mpa PS vnútorný: 3,0 Mpa krytie: IP4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 18,9A chladivo: R410A / 2,0 kg
Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / RXS25K3V1B / J001076		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa krytie: IP4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 8A chladivo: R410A / 1,0 kg
Prírodovedecká fakulta		Jesenná 5		DAIKIN / 4MYS80E3V3B / J015515		1	PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,7 Mpa krytie: IPX4 napätie: 230V frekvencia: 50Hz max. prúd: 9,3A chladivo: R410A / 2,99 kg
							PS vonkajší: 4,17 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa

Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 9		SINCLAIR ASH-09AINPT T1		2	PS vnútorný: 1,2 Mpa krytie: IP24 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 22A chladivo: R410A / 0,78 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 9		AIRWELL GCN24RCT400VR410AW		1	krytie: IP24 napätie: 400V frekvencia: 50Hz chladivo: R410 / 2,16 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 9		AIRWELL GCN30NT410.400V..AW / T1005 REW-002		1	krytie: IP24 napätie: 400V chladivo: R410 / 2,42 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 9		TOSHIBA RAS-22N3AV2-E / 42200013		1	PS vonkajší: 4,15 Mpa PS vnútorný: 2,21 Mpa krytie: IPX4 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz max. prúd: 13,5A chladivo: R410A / 1,4 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 9		AERMEC ANLO7017 / 130700517575001		1	PS vonkajší: 42 bar PS vnútorný: 25 bar napätie: 400V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 2,84 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 9		TECHNIBEL		1	Bez štítku
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 14		ETA / 257490002		1	krytie: IP24 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 1,0 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 15		LG S09AHP U42 ESU H 0964SM2 / 009TKNA09087		1	napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 0,793kg

Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 16		LG ESUH0964SM2 / 107TKEBO2876		1	napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 0,93 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 17		GREE GWH18MC-K3DNA3K/0		1	PS vonkajší: 4,3 Mpa PS vnútorný: 2,5 Mpa krytie: IP24 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 1,35 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 18		mitsubishi / PUH2-P250YHA3 / 22U01230		1	PS vonkajší: 4,16 Mpa PS vnútorný: 2,3 Mpa krytie: IP24 napätie: 3N 400V frekvencia: 50Hz max. prúd: 21A chladivo: R410A / 7,1 kg Serverovňa
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 19		ARTEL HP024RL14R / 07AR261975		1	krytie: IPX4 napätie: 230V frekvencia: 50Hz max. prúd: 21A chladivo: R410A / 1,9 kg
Prírodovedecká fakulta		Park Angelinum 20		MIDEA MSX-18HRFN1-QC4		1	PS vonkajší: 4,2 Mpa PS vnútorný: 1,5 Mpa krytie: IP24 napätie: 220-240V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 1,25 kg
Prírodovedecká fakulta		Mánesova 23	m.č. 132, 133	mitsubishi / MX2-2D53VA / 3009752T		2	PS vonkajší: 4,15 Mpa PS vnútorný: 1,46 Mpa krytie: IP24 napätie: 230V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 1,3 kg
Prírodovedecká fakulta		Mánesova 23	m.č. 134	mitsubishi / MU2-SF35VE / 3013666T		1	PS vonkajší: 4,15 Mpa PS vnútorný: 1,64 Mpa napätie: 230V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 0,8 kg
Prírodovedecká fakulta		Mánesova 23	m.č. 138	mitsubishi / MU2-GF60VE / 3001106T		1	PS vonkajší: 4,15 Mpa PS vnútorný: 1,64 Mpa krytie: IP24 napätie: 230V frekvencia: 50Hz

							chladivo: R410A / 1,55 kg
	Prírodovedecká fakulta	Mánesova 23	m.č. 140	MITSUBISHI / MU2-GC35VA / 200 0026T		1	PS vonkajší: 4,15 Mpa PS vnútorný: 1,64 Mpa krytie: IP24 napätie: 230V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 1,755kg
	Prírodovedecká fakulta	Park Angelinum 9		ARTEL HPO18RL14R / 08AR263980		1	krytie: IPX4 napätie: 230V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 1,45 kg dvor Park Angelinum
	Prírodovedecká fakulta	Park Angelinum 9		ARTEL HPO18RL14R / 08AR263912		1	krytie: IPX4 napätie: 230V frekvencia: 50Hz chladivo: R410A / 1,45 kg dvor Park Angelinum
	Prírodovedecká fakulta			FRIGA H5 44 4 / 6P (G)		1	napätie: 400V frekvencia: 50Hz
Protipožiarne klapky	Prírodovedecká fakulta	Moyzesova 11	v chemických laboratóriách, 2ks podlaha, 64ks strop	RK 370M, s Ø 160, 200, 250, 370		66	Požiarne odolnosť: EI 120 S
	Prírodovedecká fakulta	Park Angelinum 9	Laboratórium nanotechnológií UFV, strojovňa VZT, vo výške 2 -3 m nad podlahou	kruhová, PK-IR		5	Požiarne odolnosť: EI 90 S
	počet servisovaných zariadení					180	

LEKÁRSKA FAKULTA

Adresa	Pracovisko:	Umiestnenie:	Druh zariadenia:	Typ:	Výkon v kW (m ³ /h):	Počet ks:	Poznámka:	
Tr.-SNP 1	Združená tkanivová banka	7.p. I. sekcia	VZT zariadenie			1	Čisté priestory (vrát.2ks KJ strecha)	
	Dekanát	2.p. I. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 31		2	Strojovňa VZT PA, PB	
	Dekanát	1.p. I. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 31		1	Strojovňa VZT Archívy	
	Dekanát	prízemie I. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT Praktik.ÚLKB	
	Dekanát	suterén II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT kancelárie,sklady	
	Dekanát	prízemie II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT Praktikárne	
	Dekanát	1.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT Praktikárne	
	Dekanát	2.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT Praktikárne	
	Dekanát	3.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT ÚLB	
	ÚLB	3.p. II. sekcia	KJ nástenná	DAIKIN FTXS 50G2V1B		5,3-6,5	1	3II6
	Dekanát	4.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT ÚLBKF
	ÚLBKF	4.p. II. sekcia	VZT jednotka	FLK-B-200_3/4		5,27	1	4II2
		4.p. II. sekcia	VZT jednotka	FLK-B-200_3/4		5,27	1	4II3
		4.p. II. sekcia	ventilátor	TT 160		0,76	1	4II4
		4.p. II. sekcia	VZT jednotka	FLK-B-200_3/4		5,27	1	4II7
		4.p. II. sekcia	KJ nástenná	MSPI-09		3	2	4II7
		4.p. II. sekcia	KJ nástenná	APSI-09		2,8	2	4II2; 4II3
		4.p. II. sekcia	VZT jednotka	PackTemperys 800EM		3,3	1	4II6
		4.p. II. sekcia	KJ nástenná	EVI 12+EVO 12		4,1	1	4II6
		4.p. II. sekcia	KJ nástenná	EVI 18+EVO 18		4,1	2	4II6
		4.p. II. sekcia	KJ	FIRSTLINE FCS18000CH		2,3	1	4II5
		4.p. II. sekcia	VZT jednotka	FranceAir		0,3	1	4II8
		4.p. II. sekcia	KJ	GREE GWH 18RC		5,275	2	4II8, 4II1 (záruka)
		4.p. II. sekcia	VZT jed.rekuperácia	DUPLEX 520ECV4		0,36	1	4II4 (záruka)
	Dekanát	5.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT ÚLKB
	Dekanát	6.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT ÚEM
	Dekanát	7.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT ÚF
	ÚF	7.p. II. sekcia	KJ nástenná	FIRSTLINE FCS18000CH		5,1-5,5	2	7II1, 7II2
	Dekanát	8.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT ÚPF
	Dekanát	9.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT ÚLF
	Dekanát	10.p. II. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT LVB
	LVB	10.p. II. sekcia	Rekuperáčna jednot.	RKE		2700m ³	1	10II17 (aj ohrievač)
		10.p. II. sekcia	KJ nástenná	MIDEA Split-VERTU		2,6-6,7	7	10II20; 10II23-24-25-26-27-28
	Dekanát	11.p. II. sekcia	odsávací ventilátor	RNA 500			12	Strojovňa VZT (bufet príz.)
	11.p. II. sekcia	odsávací ventilátor	RNC 400			1	Strojovňa VZT	
	11.p. II. sekcia	odsávací ventilátor	RNC 250			42	Strojovňa VZT (digestory)	
Pracoviská	3. - 10.p. II. sekcia	podokenné vykurovacie zariadenie (teplo-chlad)	ROYAL			90	Miestnosti umiestnené na južnej strane objektu	
Dekanát	suterén III. sekcia	VZT jednotka	BKC - 40			1	Výmenníková stanica	
Dekanát	prízemie III. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50			1	Strojovňa VZT	
Dekanát	prízemie III. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 80			1	Strojovňa VZT	
Dekanát	prízemie III. sekcia	odsávací ventilátor	RNR 1000			1	Strojovňa VZT	
Dekanát	prízemie III. sekcia	odsávací ventilátor	RNA 500			1	Strojovňa VZT	

ÚLI	2.p.	III. sekcia	KJ nástenná	Toshiba RAV-SM804KRT-E	6,7-8,0	1	2III6 server
ÚLaKM	5.p.	III. sekcia	KJ nástenná	AIRWELL		1	5III8
	5.p.	III. sekcia	KJ nástenná	GREE	6,5-7,0	1	chodba -chladiaci box
	5.p.	III. sekcia	KJ mobilná	MEROX BX	1,35-1,6	1	5III8
Dekanát	3.p.	III. sekcia	KJ podkenná	FANCOIL		2	3III10D
Pracoviská	3. - 10.p.	III. sekcia	podkenné vykurovacie zariadenie (teplo-chlad)	ROYAL		62	Miestnosti umiestnené na južnej strane objektu
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT (depozit)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 50		1	Strojovňa VZT (šatne)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 63		1	Strojovňa VZT (knižnica)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 63		1	Strojovňa VZT (vestibul 1.p.)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ -50		1	Strojovňa VZT (vestibul 2.p.)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ -50		1	Strojovňa VZT (jedáleň)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	odsávací ventilátor	DVJ 450		2	Strojovňa VZT (2.posch. WC)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	odsávací ventilátor	RNA 500		2	Strojovňa VZT (depozit UK, jedáleň)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	odsávací ventilátor	RNA 630		2	Strojovňa VZT (vestib.2.p.,šatne)
Dekanát	prízemie	IV. sekcia	odsávací ventilátor	RNC 400		1	Strojovňa VZT (príz. Strojovňa VZT)
Dekanát	2.p.	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 40		1	Strojovňa VZT (P1)
Dekanát	2.p.	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 40		1	Strojovňa VZT (P2)
Dekanát	2.p.	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 40		1	Strojovňa VZT (P3)
Dekanát	2.p.	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 40		1	Strojovňa VZT (P4)
Dekanát	2.p.	IV. sekcia	VZT jednotka	SKJ - 80		1	Strojovňa VZT (Aula)
		I., II., III., IV. Sekcia. poslucháreň, spoločné chodbové priestory, výmenníková stanica, vrátnica. Strop, stena, podlaha.	protipožiarna klapka	TGL, 630 x 500, 1000 x 500, 400 x 400, 800 x 1000, 1000x630, 315x250, 400 x 200, 500 x 250,		29	Požiarina odolnosť: EIS 90/D1
MediPark		Podlaha – stroj.vzt, Strop, Stena,	protipožiarna klapka	TROX FKA-EU, 450x200, 560x250, 400x315, 250x250, 315x315, 400x400, 450x400, 400x355, 280x450, 250x355, 710x250, 560x315, 315x250,		75	
Teoretické ústavy			chladiaca jednotka	AERMEC NLCO700AJ.P4		2	
Šrobárova 2	ÚHaE	2.p.Kuzm. Stará budova	KJ nástenná	RJW 8 RL	2,5	1	Laboratórium PCR
	Ústav antómie	1.p.Kuzm. Prístavba	VZT zariadenie	ALFA 3000-E	2000 m ³	1	Pitevňa č.1
				ALFA 3000-E	2000 m ³	1	Pitevňa č.2
				ALFA 3000-E	2200 m ³	1	Pitevňa č.3 a č.4
				ALFA 3000-E	2500 m ³	1	Mrtvolňa
				ALFA 2000- E	1500 m ³	1	Pitevňa č.5 a č.6
				ALFA 2000- E	1250 m ³	1	Pitevňa č.8
				ALFA 1000- E	650 m ³	1	Mrtvolňa
			KJ nástenná	MIDEA Corona MSC/09	2,6-2,9	1	Labor.-konfokálny mikroskop
Laboratória UTZ-2 s predsienkou	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	8050	8050	1	
Laboratória UTZ-2	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H25	19780	1	
Laboratória BTO	Južná strecha I.sekcia		VZT jednotka	CIC HŘEBEC H25	20350	1	

Šatne	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H5	4140	1
Operačný sál I, 10.NP	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H3.15	2700	1
Operačný sál II, 10.NP	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H3.15	2700	1
Digestory 3.-4.NP	3.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H8	7200	1
Digestory 5.-6.NP	5.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H8	7200	1
Digestory 7.-8.NP	7.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H8	7200	1
Digestory 9.NP	9.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H4	3600	1
Chov zvierat 10.NP	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H3.15	2400	2
Čisté priestory 10.NP	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H3.15	2140	1
Čistá chodba 10.NP	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2	1170	1
10.NP 10.01	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2	1700	1
10.NP 10.02	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2	1700	1
10.NP 10.03	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2	1700	1
10.NP 10.04	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2	800	1
10.NP 10.05	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2	1300	1
10.NP 10.27	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2.5	2000	1
10.NP 10.29	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2	1350	1
10.NP 10.12	11.NP	I. sekcia	VZT jednotka	CIC HŘEBEC H2.5	2000	1
Datacentrun	1.suterén		Rekuperčná jednotka	FZ-250ZDY8		1
Datacentrun	1.suterén		El.ohrievač, filter	MBE 160/2,1R2, MFL160		1
Chodba	1.suterén		Potrubný ventilátor	RM160		2
Chodba	1.suterén		El.ohrievač, filter	MBE 160/2,1R2, MFL160		1
Strojovňa vetranie	11.NP	I. sekcia	Potrubný ventilátor	RVK 200E2		1
Strojovňa vetranie	11.NP	I. sekcia	Prívodná jednotka	TLP 315/9,0		1
Strojovňa chladenie/kurenie	Strecha	I.sekcia	Strešný ventilátor	TFSK 160 EC		1
Strojovňa chladenie/kurenie	11.NP	I. sekcia	FANCOIL	AERMEC TA40H4		1
Datacentrum	1.suterén		Klimatizačná jednotka	Vnútoraná nástenná CS-E18PKEA		1
Datacentrum	Parkovisko		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split CU-E18PKEA		1
Datacentrum	1.suterén		Klimatizačná jednotka	Vnútoraná podstropná S-100PT2E5A		4
Datacentrum	Parkovisko		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-100PEY1E5		4
Datacentrum	1.suterén		Klimatizačná jednotka	Vnútoraná podstropná S-125PT2E5A		1
Datacentrum	Parkovisko		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-125PEY1E5		1
Datacentrum	1.suterén		Klimatizačná jednotka	Vnútoraná nástenná CS-E9PKEA		1
Datacentrum	Parkovisko		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split CU-E9PKEA		1
Datacentrum	1.suterén		Vetracia jednotka	Podstropná vetracia jednotka FY-250ZDY8		1
Medipark	Balkony		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-125PEY1E8		7
Strojovňa	Strecha južná		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-100PEY1E8A		2
Strojovňa	Strecha južná		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-140PEY1E8A		2
Medipark	Serverovne		Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-71PE1E8A		8

Medipark	10.NP	Klimatizačná jednotka	Vnútorná podstropná S-125PT2E5A	2	
Strojovňa	Strecha južná	Klimatizačná jednotka	Vonkajšia kondenzačná jednotka split U-125PEY1E5A	2	
Datacentrum	1.suterén	Presná klíma	Emicon	2	
Medipark	Strecha severná	GHP jednotka	VRF U-25GF2E5	15	
Medipark	Strecha severná	GHP jednotka	VRF U-30GE2E5	6	
Medipark	Strojovňa	Hydrobox	S-710WX2E5	6	
Medipark	Laboratoria, Kancelárie	Chladiace jednotky	S-73ML1E5	70	
Medipark	Laboratoria, Kancelárie	Chladiace jednotky	S-56ML1E5	65	
Medipark	Laboratoria, Kancelárie	Chladiace jednotky	S-22ML1E5	8	
Medipark	Laboratoria, Kancelárie	Chladiace jednotky	S-22MK2E5	14	
Medipark	Laboratoria, Kancelárie	Chladiace jednotky	S-106MK1E5	14	
Medipark	Laboratoria, Kancelárie	Chladiace jednotky	S-36ML1E5	2	
Medipark	Laboratoria, Kancelárie	Chladiace jednotky	S-45MK1E	3	
Medipark	Strojovňa	Plynový parný vyvíjač	Condair GS80RS	1	
Medipark	Strojovňa	Plynový parný vyvíjač	Condair GS80RS	4	
Medipark	3., 5., 7.NP	Odporový parný vyvíjač	Condair Mk5 Visual VE40	3	
Medipark	Strojovňa	Odporový parný vyvíjač	Condair Mk5 Visual VE30	2	
Medipark	9.NP	Odporový parný vyvíjač	Condair Mk5 Visual VE20	1	
Medipark	Strojovňa	Odporový parný vyvíjač	Condair Mk5 Visual VE15	1	
počet servisovaných zariadení				682	

PRÁVNICKÁ FAKULTA

	Adresa	Pracovisko:	Umiestnenenie:	Druh zariadenia:	Typ:	Výkon v kW (m ³ /h):	Počet ks:	Poznámka:	
Právnická fakulta	Kováčska 26	Právnická fakulta	Knižnica	Ventilátor RP 50-30/25-40	výkon 1004 W, prietok vzduchu 2576 m ³ /hod, do potrubia o rozmere 500 x 300 mm, prúd 1,97 A, maximálna teplota 50 st. celzia + riadiaca jednotka k ventilátoru typ: REMAK VCA-D-VO		1		
		Právnická fakulta	Miestnosť LAOP01	Vetracia jednotka s rekuperáciou	DUPLEX 4500 MULTI ECO-V 50/1		1		
		Právnická fakulta	Miestnosť LA1Z01	Klimatizácia KASAI	Model: KWX-24HRDI vnútorná časť, KWX-24HRDO vonkajšia časť, výkon 3850 W, prúd 17,5A		1	Komplet	
	Kováčska 30	Právnická fakulta			Ventilátor RP 50-30/25-40	výkon 1004 W, prietok vzduchu 2576 m ³ /hod, do potrubia o rozmere 500 x 300 mm, prúd 1,97 A, maximálna teplota 50 st. celzia + riadiaca		1	
		Právnická fakulta			Klimatizácia	YORK OUTDOOR UNIT, MOL18R15A, SERIAL NO. 0201-11823, výkon 1,77 kW, chladiaca kapacita 3700 kcal/h		1	
počet servisovaných zariadení							5		

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

	Adresa	Pracovisko:	Umiestnenenie:	Druh zariadenia:	Typ:	Výkon v kW (m ³ /h):	Počet ks:	Poznámka:
FVS	Fakulta verejnej správy, Popradská 66	FVS	serverovňa	Klimatizačná jednotka Daikin FTX	vykurovací výkon 3,5 kW, chladiaci výkon 3,2 kW, hlučnosť vonkajšej jednotky 48 dB, Titánum apatitový filter		1	
		FVS	suterén	Klimatizačná jednotka VTS Clima	výkon 85,3 kW		1	
		FVS	poslucháreň	Klimatizačná jednotka Artel	výkon 10,56 kW		1	
počet servisovaných zariadení							3	

ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE

	Adresa	Pracovisko:	Umiestnenenie:	Druh zariadenia:	Typ:	Výkon v kW (m ³ /h):	Počet ks:	Poznámka:		
Študentské domovy a jedálne	Medická 6	ŠDaJ	serverovňa	Daikin confort Inverter FTX50GV + RX 50	výkon chladenia 1,7 -6 kW, príkion 1,55 – 1,6 kW		1			
	Medická 6	ŠDaJ	servrovňa A blok	Daikin FTXS35JV + RXS35	výkon chladenia 0,98 kW, výkon vykurovania 0,93 kW,		1			
	Moyzesova 9	Socrates - ŠDaJ	vetranie kuchyne	VZT jednotka KLM 12				1		
				Náhradná filtračná kapsová vložka 592x592-590						
				Náhradná filtračná kazetová vložka 592x287-96						
				Požiarna klapka IMOS PK-I-S-EI90S-1000x355-DV2			1			
			vetranie jedálne	VZT jednotka KLM 12					1	
				Náhradná filtračná kapsová vložka 592x592-590						
				Náhradná filtračná kapsová vložka 287x592-360						
				Požiarna klapka IMOS PK-I-S-EI90S-800x315-DV1			2			
	Klimatizačná jednotka Airwell AW YDFA 036-H36	výkon chladenia 10,55 kW, výkon vykurovania 11,14 kW	25 kW	1						
	salónik (presklenná časť)	Klimatizačná jednotka Airwell AW YDFA 036-H93	výkon chladenia 10,55 kW, výkon vykurovania 11,14 kW	15 kW	1					
	Jesenná 5	ŠDaJ	Kuchyňa a jedáleň	Rekuperáčna vzduchotechnická jednotka	Vp=10000m ³ /h, pd=250Pa, Vo=11200m ³ /h, delta pd=400Pa	elektrický ohrev (Pel=41kW), dvojokruhový priamy výparník (Qch=45,1kW)	1			
				Klimatizácia - kondenzačná jednotka pre priamy výparník vo VZT jednotka (RAV-SM2246AT8-E)	Qchl=22kW, Qel=9,1kW,400V, istenie 3x20A, hmotnosť: 142kg		2			
				Kondenzačná jednotka (napr. RAV-SM1603AT-E)	Qchl=16kW, Qel=4,7kW,400V, istenie 25A		1			
				Kazetová klimatizačná jednotka s dekoračným panelom (napr. RAV-SM564UTP-E, panel: RBC-U31PGPW-E)	Qchl=5,6kW		3			
počet servisovaných zariadení							16			

Ocenený zoznam servisných úkonov a opráv

Verejný obstarávateľ/objednávateľ:	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy:	Pozáručný servis vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, protipožiarných klapiek, plynových tepelných čerpadiel a parných zvlhčovačov
Uchádzač/poskytovateľ:	B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, IČO: 31345212

Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk - špecifikácia a cena	* nacenenie podľa bodu 14.) Výzvy na predkladanie ponúk
Príloha č. 3 rámcovej dohody - Ocenený zoznam servisných úkonov a opráv	

Položky predmetu zákazky										
P.Č	Položky predmetu zákazky	Špecifikácia položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požadované množstvo	Cena za MJ v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20 %	Cena za MJ v EUR s DPH	Cena spolu v EUR bez DPH na obdobie 24 mesiacov	Sadzba DPH 20%	Cena spolu v EUR s DPH na obdobie 24 mesiacov
Špecifikácia-opis náplne položiek podľa čl. IV, .V, .VI návrhu zmluvy										
1.	Cena za opravu zariadení podľa prílohy č. 3 výzvy / za každú započatú hodinu opravy	pracovné dni	1h.	1000	10,64 €	2,13 €	12,77 €	10 637,50 €	2 127,50 €	12 765,00 €
2.	Cena za opravu zariadení podľa prílohy č. 3 výzvy / za každú započatú hodinu opravy	víkendy a dni pracovného pokoja	1h.	40	18,98 €	3,80 €	22,77 €	759,00 €	151,80 €	910,80 €
3.	OPaOS elektrického zariadenia a vypracovanie revíznej správy	(VZT a klimatizačné jednotky) 1x za 2 roky	ks	773	23,00 €	4,60 €	27,60 €	17 779,00 €	3 555,80 €	21 334,80 €
4.	Vonkajšia kondenzačná jednotka klimatizácie	súčet týchto jednotiek tvorí celkový počet klimatizačných jednotiek (servis 1x ročne)	ks	394	26,45 €	5,29 €	31,74 €	10 421,30 €	2 084,26 €	12 505,56 €
5.	Vnútorňá klimatizačná jednotka		ks	730	14,95 €	2,99 €	17,94 €	10 913,50 €	2 182,70 €	13 096,20 €
6.	Parný zvlhčovač		ks	20	60,38 €	12,08 €	72,45 €	1 207,50 €	241,50 €	1 449,00 €
7.	Vzduchotechnická jednotka		(servis 1x ročne)	ks	406	117,88 €	23,58 €	141,45 €	47 857,25 €	9 571,45 €
8.	Protipožiarná klapka	(servis 1x ročne)	ks	412	14,95 €	2,99 €	17,94 €	6 159,40 €	1 231,88 €	7 391,28 €
C E L K O M za odborné kontroly, opravy a servis								105 734,45 €	21 146,89 €	126 881,34 €
9.	Náhradné diely	Materiál, náhradné diely - fixný budget na 24 mesiacov (predpoklad verejného obstarávateľa)	kpl	1				40 000,00 €	8 000,00 €	48 000,00 €
C E L K O M za predmet zákazky (súčet položiek 1-9)								145 734,45 €	29 146,89 €	174 881,34 €

Vyznačte:

Som – Nie som platca DPH (nehodiace sa škrtnúť)

Za uchádzača/poskytovateľa	podpis:
V Bratislave, dňa 8.4.2024 Nikola Schustríková, Sales Manager Slovakia, Michaela Maskáliková, Finance Manager, na základe plnomocenstva

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH



DOHODA
o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Strany dohody

1. Objednávateľ:

Názov: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD - rektor
IČO: 00397768

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ: (doplní uchádzač)

Obchodné meno: B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Radek Mráz
IČO: 31345212

(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej spolu len „strany dohody“)

Čl. 2

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) ako aj ochrany pred požiarmi (ďalej „OPP“) na pracovisku (stavenisku) v súvislosti s realizáciou Dohody o poskytovaní služieb: „a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu: **„Pozáručný servis vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, protipožiarneho klapiek, plynových tepelných čerpadiel, parných zvlhčovačov, odstraňovanie porúch a vykonávanie revízií a opráv, vrátane dodania náhradných dielov v objektoch UPJŠ v Košiciach.“** uzatvorenej

medzi objednávateľom a poskytovateľom (ďalej len „Rámcová dohoda“), pričom táto dohoda je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. 3

Všeobecné ustanovenia o zodpovednosti poskytovateľa

Poskytovateľ je zodpovedný najmä:

- a) za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v plnom rozsahu, najmä ust. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 124/2006 Z. z.“) ust. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 314/2001 Z. z.“) a ostatných súvisiacich predpisov, ako aj bezpečných pracovných postupov vykonávaných na pracovisku (stavenisku) objednávateľa, organizáciu práce, pokynov objednávateľa pre oblasť BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;
- b) za kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, s ktorými spolupracuje, potrebnú pre výkon zmluvných činností pre objednávateľa;
- c) za oboznámenie a školenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov s predpismi o BOZP v súlade s ust. § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. a OPP v súlade s ust. § 4 zák. č. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;
- d) za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov podľa predpisov o BOZP a OPP, vrátane za poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu (ďalej „OOPP“) podľa platných právnych predpisov o OOPP;
- e) za pracovné úrazy a iné úrazy vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov;
- f) za stav bezpečnosti technických zariadení, pracovných prostriedkov, materiálov a nebezpečných látok používaných na pracovisku (stavenisku) objednávateľa v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov subdodávateľov (napr. dovoz stavebného materiálu a pod.) je poskytovateľ zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto subdodávateľov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami výkonu ich činnosti zároveň za preukázateľné informovanie objednávateľa o vykonávaní týchto činností. Poskytovateľ je povinný koordinovať ich činnosť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.

Čl. 4

Povinnosti poskytovateľa

1. Tri pracovné dni pred začatím poskytovania služieb je poskytovateľ povinný:
 - a) predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce v rámci poskytovania služieb a zabezpečiť v termíne dohodnutom s objednávateľom účasť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov na vstupnom oboznámení a poučení z oblasti BOZP a OPP u objednávateľa (na základe e-mailovej komunikácie s Úsekom BOZP, PO a CO UPJŠ);
 - b) predložiť k nahliadnutiu platný doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov
 - c) a zamestnancov subdodávateľov na výkon činností s vyšším rizikom v zmysle § 16 a prílohy č. 1a) k zák. č. 124/2006 Z. z. v prípade využitia subdodávateľov zo strany poskytovateľa; predložiť k nahliadnutiu aktuálny záznam zo školenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov (v prípade využitia subdodávateľov poskytovateľom) z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predložiť objednávateľovi zoznam nebezpečných látok, ktoré bude pri svojich činnostiach používať a skladovať v priestoroch objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania; elektronicky poskytnúť karty bezpečnostných údajov

k používaným a skladovaným nebezpečným látkam, pričom uvedené karty musia byť umiestnené na mieste ich používania;

2. Povinnosti poskytovateľa v priebehu poskytovania služieb:
 - a) dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorými bol poskytovateľ oboznámený,
 - b) na požiadanie objednávateľa predložiť k nahliadnutiu revízne správy z odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení a pracovných prostriedkov umiestnených a používaných na mieste výkonu práce u objednávateľa;
 - c) zistiť nebezpečenstvá a ohrozenia z činností, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa vykonávať, vypracovať posúdenie rizík na vykonávané činnosti podľa ust. § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 124/2006 Z. z., bezpečné pracovné postupy, pritom zohľadniť všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom alebo iným poškodeniam zdravia z práce u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľa, zamestnancov objednávateľa, uviesť opatrenia na elimináciu rizík a posúdenie rizík predložiť objednávateľovi v rámci objednávky, ak uvedené posúdenie je potrebné vypracovať na základe platnej a účinnej právnej úpravy;
 - d) predložiť objednávateľovi technologický postup v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhl. č. 147/2013 Z. z.“).
 - e) dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok, zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednávateľa, zákaz prinášania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok na pracovisko (stavenisko) objednávateľa;
 - f) pri výkone pracovných činností vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri používaní vertikálnej komunikácie, t. j. konštrukcie na zvyšovanie pracoviska (napr. rebríky, lešenie, pracovná plošina) dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;
 - g) zabezpečiť, aby všetky používané konštrukcie na zvyšovanie pracoviska boli v bezchybnom technickom stave, v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami bezpečne zmontované, upravované, uvedené do prevádzky alebo demontované výhradne osobou s platným osvedčením lešénára;
 - h) zaistiť, aby pracovný priestor a priestor pod vertikálnou komunikáciou bol zabezpečený v súlade s platnými predpismi a presvedčiť sa o riadnom stave všetkých ním používaných krytov a uzáverov;
 - i) v súvislosti s činnosťami spojenými so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dodržiavať ust. vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhl. č. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu, zabezpečiť a dodržiavať podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať v zmysle platných a účinných právnych predpisov, príslušných technických noriem a požiadaviek objednávateľa;
 - j) nahlásiť (e-mailom) objednávateľovi výkon činností s rizikom vzniku požiaru minimálne 3 pracovné dni pred začatím ich realizácie;
 - k) pred začatím činností s rizikom vzniku požiaru určiť potrebný počet zamestnancov pre zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky, zabezpečiť absolvovanie odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky svojim technikom PO a v súlade s vyhl. č. 121/2002 Z. z. požiadať objednávateľa o povolenie na výkon týchto činností;
 - l) zabezpečiť kontrolu miesta výkonu činnosti s rizikom požiaru, kontrolu pracoviska a príľahlých priestorov v priebehu výkonu činností, pri prerušení a po ich skončení do uplynutia doby, počas ktorej hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

ČI. 5

Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk

1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku (stavenisku) u objednávateľa tak, že môže byť ohrozená

ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.

2. Poskytovateľ a jeho subdodávateľia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku (stavenisku), sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je poskytovateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a objednávateľovi pred začiatkom prác na diele.

Čl. 6

Práce na zariadeniach, v ochranných pásmach a v priestoroch objednávateľa

1. Poskytovateľ je povinný najmä:
 - a) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);
 - b) dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách a vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch objednávateľa;
 - c) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných a vonkajších komunikáciách objednávateľa;
 - d) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti povereného objednávateľom;
 - e) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revízných a odborných prác na pracovisku (stavenisku) objednávateľa začať prácu až vtedy, keď je pracovisko (stavenisko) vybavené a zabezpečené v zmysle platných a účinných právnych predpisov;
 - f) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch objednávateľa, pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie;
 - g) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarovými, technickými a hygienickými predpismi;
 - h) na preukázateľne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodržiavať platné predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle dohody vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a OPP;
 - i) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie a vody, určené objednávateľom pri prevzatí pracoviska (staveniska);
 - j) uskladňovať náradie, materiál a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri odovzdaní pracoviska (staveniska);
 - k) zabezpečiť viditeľné označenie zamestnancov logom alebo obchodným menom poskytovateľa, vrátane fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a podieľa sa na poskytovaní služieb spolu so poskytovateľom; pri zemných prácach, stavebných prácach, montážnych prácach, elektromontážnych prácach alebo elektroinštalačných prácach vykonávaných v rámci poskytovania služieb je poskytovateľ povinný vybaviť zamestnancov reflexnými vestami s viditeľným označením obchodného mena alebo loga poskytovateľa na zadnej časti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade, ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zväračských prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím alebo pri práci vo výške pri použití prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu);
 - l) zabezpečiť označenie užívaných priestorov (dielní, pracovísk, atď.) obchodným menom poskytovateľa;
 - m) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci poskytovateľa a jeho prípadných subdodávateľov mali na pracoviskách objednávateľa doklady totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec poskytovateľa, príp. jeho subdodávateľov povinný

predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej alebo verejnej správy;

- n) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách osvetlenie prekážok na komunikácii, zaistiť umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, zaistiť bezpečný prechod pre chodcov, prípadne zabezpečiť bezpečné ohradenie pracoviska (staveniska) po celej jeho dĺžke až do doby ukončenia týchto prác a jeho spätné uvedenie do bezpečného stavu (v zmysle projektovej dokumentácie a platných a účinných právnych predpisov);
- o) po ukončení prác uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zábradlia) do pôvodného stavu;
- p) zabezpečiť vypratanie pracoviska (staveniska) po ukončení realizácie diela a uviesť pracovisko (stavenisko) do pôvodného stavu tak, v akom sa nachádzalo pred začatím prác alebo do stavu podľa projektu, v prípade, že boli na ňom boli vykonané zmeny. V uvedenej súvislosti môže byť poskytovateľovi zadržaná čiastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po vyprataní pracoviska (staveniska) a vrátení pracoviska (staveniska) do objednávateľom požadovaného stavu;
- q) vykonávať práce takým spôsobom, aby nebola spôsobená škoda na majetku objednávateľa alebo tretích osôb;
- r) dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v dohode, projektovej dokumentácii, v zápise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v iných súvisiacich dokumentoch a platných a účinných právnych predpisoch.

ČI. 7

Ďalšie ustanovenia

1. Pri spozorovaní nebezpečenstva a v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia sú zamestnanci poskytovateľa povinní:
 - a) ihneď prerušiť prácu, ak zamestnanec poskytovateľa spozoruje nebezpečenstvo, prípadne hrozbu vzniku takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení;
 - b) oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené;
 - c) zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života alebo zdravia a podľa možnosti podieľať sa na odstraňovaní následkov ohrozenia;
 - d) vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia.
2. Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov poskytovateľa na pracoviskách objednávateľa a sledovania úrazovosti je poskytovateľ povinný:
 - a) určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci;
 - b) registrovať a evidovať pracovné úrazy svojich zamestnancov, plniť si oznamovaciu povinnosť podľa ust. § 17 zák. č. 124/2006 Z. z. voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi (vedúcemu úseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie;
 - c) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej skupine zabezpečiť dostatočný počet vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.
3. Objedávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov poskytovateľa o vykonanie dychovej skúšky pri kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov poskytovateľa v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený. Náklady na zabezpečenie krvnej skúšky v prípade pozitívneho výsledku znáša poskytovateľ.

Čl. 8**Ochrana životného prostredia**

1. Poskytovateľ je zodpovedný za dodržiavanie platných a účinných právnych predpisov a požiadaviek objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach pre objednávateľa, a to najmä za dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov.
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením dohody, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy) budú hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné.
3. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, toxických alebo nebezpečných plynov do ovzdušia) pri výkone činností alebo pri ich príprave, poskytovateľ je povinný vopred vypracovať opatrenia a postupy na dekontamináciu znečisteného prostredia a v prípade potreby zabezpečiť jej vykonanie vlastnými určenými prostriedkami a dohodnúť spôsob nahlásenia úniku uvedených látok objednávateľovi, s uvedením ich druhu a množstva.

Čl. 9**Sankcie**

1. V prípade zistenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody, objednávateľ na túto skutočnosť upozorní poskytovateľa a strany dohody zistené porušenie zaznamenajú do servisného denníka.
2. Poskytovateľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený nariadiť prerušenie prác. V takom prípade je poskytovateľ zodpovedný za škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj za ďalšie následky z toho vyplývajúce.
3. Za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa tejto dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 €, ak nie je v tejto dohode uvedené inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
4. Zamestnancovi poskytovateľa a/alebo zamestnancovi subdodávateľa poskytovateľa, ktorý porušil povinnosti podľa tejto dohody opakovane, môže byť zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa.
5. Poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú spôsobil neplnením povinností podľa tejto dohody.
6. Ak zamestnanec poskytovateľa a/alebo zamestnanec subdodávateľa poskytovateľa odcudzí majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému útvaru Policajného zboru.
7. Postihy za požitie alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní prác na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednávateľa sú nasledovné:
 - a) pri požití alkoholických nápojov (pozitívna dychová alebo krvná skúška) a/alebo požití iných omamných a psychotropných látok (pozitívna krvná skúška) zamestnanca poskytovateľa, objednávateľ natrvalo zakáže zamestnancovi poskytovateľa vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa a zároveň bude voči poskytovateľovi uplatnená zmluvná pokuta vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie;
 - b) ak zamestnanec poskytovateľa nesúhlasí s výsledkom skúšky na alkohol (pozitívna dychová skúška), môže byť vykonaná krvná skúška, pričom krvná skúška musí byť zabezpečená vedúcim zamestnancom poskytovateľa a musí byť vykonaná bezodkladne od vykonania

dychovej skúšky, náklady na vykonanie krvnej skúšky znáša poskytovateľ;

- c) v prípade, ak zamestnanec poskytovateľa sa odmietne podrobiť dychovej skúšky a/alebo skúšky na požitie iných omamných a psychotropných látok vykonávanej zamestnancami objednávateľa, alebo sa odmietne podrobiť odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok alebo svojvoľne opustí pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku a postupuje sa v zmysle ods. 7 písm. a) tohto článku dohody. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti poskytovateľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim poskytovateľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj ďalšie následky z toho vyplývajúce, znáša poskytovateľ.
8. Ak konanie poskytovateľa a jeho zamestnancov pri realizácii diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty alebo iných sankcií zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uhradením uvedenej sankcie, a to v celej výške zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
9. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a ustanoveniami v nej obsiahnutými a súhlasí s nimi.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti dohody podľa čl. 2 tejto dohody.
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania dohody podľa čl. 2 tejto dohody.
4. Strany dohody vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu i rozsahu, neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, dohoda vyjadruje ich vôľu, naznak čoho k nej pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa.....

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

.....
 Michaela Maskalíková
 Finance Manager
 na základe plnomocenstva

.....
 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD
 rektor

.....
 Nikola Schustríková
 Sales Manager Slovakia
 na základe plnomocenstva

Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa, sídlo subdodávateľa IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia, adresa pobytu, dátum narodenia)
Kozák Radoslav, IČO:35092726	Kozák Radoslav, konateľ

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa.....

Za poskytovateľa:**Za objednávateľa:**

.....
 Michaela Maskalíková
 Finance Manager
 na základe plnomocenstva

.....
 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD
 rektor

.....
 Nikola Schustríková
 Sales Manager Slovakia
 na základe plnomocenstva