

**Ostatné obchodno-technické podmienky dodávky Tepla**

Zmluvné strany dojednávajú nasledovné obchodno-technické podmienky dodávky Tepla podľa Zmluvy (ust. § 19 ods. 2 písm. a) až l) Zákona o tepelnej energetike):

**1. Dohodnuté odberné miesto:**

Odberné miesto	Celková plocha ( m <sup>2</sup> )	Plocha byt. priestorov ( m <sup>2</sup> )	Plocha nebyt. priestorov ( m <sup>2</sup> )	Počet byt. jednotiek	Počet osôb
DOS 8. ZŠ J. Murgaša	5 787	0	5 787	0	20

**2. Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste:**

Odberné miesto	Max. tepelný príkon UK ( kW )	Max. tepelný príkon TUV ( kW )
DOS 8. ZŠ J. Murgaša	450	100

3. Objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti:

Objednávané množstvo Tepla na príslušný rok zodpovedá Ročnému množstvu tepla v zmysle Prílohy 3.

**4. Technické parametre Teplonosného média:**

Odberné miesto	Tep. spád zimný (° C)	Tep. spád letný (° C)	Difer. tlak ( kPa )
DOS 8. ZŠ J. Murgaša	100/50	65/50	100

5. Vykurovací krivka alebo odberový diagram: špecifikované v Prílohe 3.