

Ostatné obchodno-technické podmienky dodávky Tepla

Zmluvné strany dojednávajú nasledovné obchodno-technické podmienky dodávky Tepla podľa Zmluvy (ust. § 19 ods. 2 písm. a) až l) Zákona o tepelnej energetike):

1. Dohodnuté odberné miesto:

Odberné miesto	Celková plocha (m ²)	Plocha byt. priestorov (m ²)	Plocha nebyt. priestorov (m ²)	Počet byt. jednotiek	Počet osôb
DOS 107. Cintorínska 1859/13-17	2 483,46	1 694,58	660,74	24	63

2. Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste:

Odberné miesto	Max. tepelný príkon UK (kW)	Max. tepelný príkon TUV (kW)
DOS 107. Cintorínska 1859/13-17	100	140

3. Objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti:

Objednávané množstvo Tepla na príslušný rok zodpovedá Ročnému množstvu tepla v zmysle Prílohy 3.

4. Technické parametre Teplonosného média:

Odberné miesto	Tep. spád zimný (° C)	Tep. spád letný (° C)	Difer. tlak (kPa)
DOS 107. Cintorínska 1859/13-17	100/50	65/50	100

5. Vykurovací krivka alebo odberový diagram: špecifikované v Prílohe 3.