

SADA ČÍSLO 9 AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

9

POSTUP PRI ZHOTOVENÍ A OSADENÍ DELENEJ CHRÁNIČKY - TPP 906 01 - PRÍLOHA 1:



1. NA SPODNÝ DIEL CHRÁNIČKY DN300 (POZ.1) Z VNÚTORNEJ STRANY NAVARIŤ PO CELEJ DĹŽKE CHRÁNIČKY PÁSOVINU 5x50mm (POZ.2) KÚTOVÝM ZVAROM (POZ.3)
2. NA VTL PLYNOVOD DN150, PN25 (POZ.4) OSADIŤ KLZNÉ OBJÍMKY MF (POZ.5) A NÁSLEDNE PLYNOVOD OBALIŤ TEXTÍLIU S HLINÍKOVÝM POVRCHOM (POZ.6)
3. SPODNÝ DIEL CHRÁNIČKY (ZHOTOVENÝ PODĽA BODU 1) PODSUNÚŤ POD VTL PLYNOVOD DN100, PN25 (UPRAVENÝ PODĽA BODU 2)
4. NA SPODNÝ DIEL PODSUNUTÝ POD VTL PLYNOVOD (PODĽA BODU 3) NÁSLEDNE NASUNÚŤ VRCHNÝ DIEL CHRÁNIČKY (POZ.7) A OBA DIELY K SEBE PO CELEJ DĹŽKE CHRÁNIČKY ZVARIŤ V-ZVAROM (POZ.8)
5. KOMPLETNE ZHOTOVENÉ 10m KUSY CHRÁNIČKY NÁSLEDNE K SEBE PRIVARIŤ KÚTOVÝM ZVAROM PO OBVODE RÚRY


POZNÁMKA

KONCE ZVÁRANÝCH SÚČASTÍ UPRAVIŤ PODĽA STN EN 29692
DELENÚ CHRÁNIČKU ZHOTOVIŤ V SÚLADE S TPP 906 01 - PRÍLOHA 1

LEGENDA:

- 1 SPODNÝ DIEL CHRÁNIČKY DN300
- 2 PÁSOVINA 5x50 - dĺžka 2x6,5m
- 3 KÚTOVÝ ZVAR - 2x6,5m - SPOJENIE PÁSOVINY A SPODNÉHO DIELU CHRÁNIČKY
- 4 EXISTUJÚCI STL PLYNOVOD DN150
- 5 KLZNÉ STREDIACE OBJÍMKY "RACI"
- 6 TEXTÍLIA S HLINÍKOVÝM POVRCHOM
- 7 VRCHNÝ DIEL CHRÁNIČKY DN300
- 8 V-ZVAR - 2x6,5m - SPOJENIE VRCHNÉHO A SPODNÉHO DIELU CHRÁNIČKY
- 9 V-ZVAR - (V ZÁVISLOSTI NA DĹŽKE RÚROVÝCH DIELOV) PO OBVODE RÚRY - SPOJENIE DVOCH KUSOV CHRÁNIČKY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER TOMÁŠKA	  tel.: +421 41 707 88 11 - 13 web: www.proma.sk e-mail: sekretariat.za@proma.sk projektová príprava a riadenie výstavby
VYPRACOVAL	ING. PETER TOMÁŠKA	
KONTROLOVAL/ČÍSLO ZÁKAZKY	ING. DUŠAN BUKOVAN	

AUTOR PROJEKTU	PROMA, s.r.o.	 tel.: +421 41 707 88 11 - 13 web: www.proma.sk e-mail: sekretariat.za@proma.sk projektová príprava a riadenie výstavby			
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ING. DUŠAN BUKOVAN				
STAVEBNÍK	MH INVEST, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava				
KLASIFIKÁCIA STAVBY	2111: 2112	PARCELA	viď A. Sprievodná správa	STUPEŇ	RPD
STAVBA	TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE PRIEMYSELNÝ PARK		PROFESIA		PL Č.VÝKR. 6
OBJEKT	SO-07.2 - ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE		FORMÁT	2xA4	
VÝKRES	POSTUP ZHOTOVENIA DELENEJ CHRÁNIČKY		DÁTUM	01/2024	
			MIERKA	N	
			ČÍSLO ZÁK.	3000/v2/2022	